

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA MART/2023 DÖNEMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI**Komisyon Tarihi :13.06.2023****Komisyon Karar No : 2023-05-01****Yayın Tarihi : 13.06.2023**

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 12. maddesinin 2. fıkrasında “(Değişik:RG-9/5/2021-31479) Dağıtım şirketlerine ait komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisidir. ...Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir. ” denilmektedir. Bu kapsamda komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar ve Güneş enerjisine dayalı başvurular dışındaki başvurular için 15/1-d, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Güneş enerjisine dayalı başvurular için 16/2, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar enerjisine dayalı başvurular için 16/4 hükümlerinde belirtildiği üzere listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için şahsen veya vekâleten Şirketimize yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu taleplerinin dilekçe ile <http://luy.meramedas.com.tr> adresinden yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde, ilgili mevzuat gereğince bağlantı görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.

Sıra No	Başvuru No	Üretim Tesisi Adresi	Kurulu Güç (kW)	Başvuru Türü	Kaynak Türü	TEİAŞ TM Adı	BAŞVURU DURUMU
1	202303002	Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Kızılkaya Mahallesi	1800	Güneş	Md. 5.1/h	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
2	202303003	Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Kızılkaya Mahallesi	1600	Güneş	Md. 5.1/h	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
3	202303004	Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Acıgöl/Çayırılı Mahallesi	800	Güneş	Md. 11/3	Nevşehir 2 TM	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 14/6 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.

4	202303006	Konya İli Karapınar İlçesi Salur Mahallesi	1120	Güneş	Md. 5.1/h	Karapınar TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
5	202303010	Aksaray İli Ortaköy İlçesi Ceceli Mahallesi	999	Güneş	Md. 5.1/h	Ortaköy TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ortaköy TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
6	202303011	Konya İli Yunak İlçesi Böğrüdelik Mahallesi	7500	Güneş	Md. 5.1/h	Yunak TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
7	202303015	Nevşehir İli Merkez İlçesi Nar/Yeni Mahallesi	240	Güneş	Md. 5.1/h	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
8	202303020	Konya İli Emirgazi İlçesi Yamaç Mahallesi	990	Güneş	Md. 5.1/h	Karapınar TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
9	202303024	Niğde İli Merkez İlçesi İlhanlı Mahallesi	144	Güneş	Md. 11/3	Niğde 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

10	202303025	Karaman İli Merkez İlçesi Göndere Mahallesi	500	Güneş	Md. 5.1/h	Karaman TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman TM 'nin (TR-A) OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
11	202303026	Karaman İli Merkez İlçesi Göndere Mahallesi	200	Güneş	Md. 5.1/h	Karaman TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman TM 'nin (TR-A) OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
12	202303027	Niğde İli Merkez İlçesi Aktaş/Devlet Mahallesi	960	Güneş	Md. 11/3	Niğde 2 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
13	202303028	Niğde İli Bor İlçesi Çukurkuyu/Bektik Mahallesi	60	Güneş	Md. 5.1/h	Bor OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Bor OSB TM 'nin (TR-B) OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
14	202303033	Konya İli Ereğli İlçesi Yeniköy Mahallesi	60	Güneş	Md. 11/3	Ereğli TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
15	202303035	Karaman İli Ermenek İlçesi Güneyyurt/Aralık Mahallesi	66	Güneş	Md. 5.1/h	Ermenek TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

16	202303037	Niğde İli Merkez İlçesi Çavdarlı Mahallesi	630	Güneş	Md. 5.1/h	Niğde 2 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
17	202303039	Aksaray İli Ortaköy İlçesi Reşadiye Mahallesi	2500	Güneş	Md. 5.1/h	Ortaköy TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ortaköy TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
18	202303041	Aksaray İli Ortaköy İlçesi Reşadiye Mahallesi	4200	Güneş	Md. 5.1/h	Ortaköy TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ortaköy TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
19	202303043	Konya İli Karapınar İlçesi Adalet Mahallesi	50	Güneş	Md. 5.1/h	Karapınar TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
20	202303044	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük/Bozkır Mahallesi	990	Güneş	Md. 5.1/h	Misliova TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
21	202303045	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük/Bozkır Mahallesi	990	Güneş	Md. 5.1/h	Misliova TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.

22	202303046	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük/Bozkır Mahallesi	990	Güneş	Md. 5.1/h	Misliova TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
23	202303047	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük/Bozkır Mahallesi	990	Güneş	Md. 5.1/h	Misliova TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
24	202303048	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük/Bozkır Mahallesi	990	Güneş	Md. 5.1/h	Misliova TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
25	202303049	Konya İli Karapınar İlçesi Akören Mahallesi	120	Güneş	Md. 5.1/h	Karapınar TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
26	202303050	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük/Bozkır Mahallesi	990	Güneş	Md. 5.1/h	Misliova TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
27	202303051	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük/Bozkır Mahallesi	990	Güneş	Md. 5.1/h	Misliova TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.

28	202303052	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük/Bozkır Mahallesi	990	Güneş	Md. 5.1/h	Misliova TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
29	202303053	Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Kızılkuyu Mahallesi	78	Güneş	Md. 5.1/h	Güneysınır TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Güneysınır TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
30	202303054	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Çakıllı Mahallesi	1400	Güneş	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Derinkuyu TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
31	202303059	Aksaray İli Merkez İlçesi Borucu Mahallesi	999	Güneş	Md. 5.1/h	Ortaköy TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ortaköy TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
32	202303060	Karaman İli Merkez İlçesi Özdemir Mahallesi	3000	Güneş	Md. 5.1/h	Karaman TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman TM 'nin (TR-A) OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
33	202303061	Aksaray İli Merkez İlçesi Borucu Mahallesi	999	Güneş	Md. 5.1/h	Ortaköy TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ortaköy TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

34	202303062	Aksaray İli Ortaköy İlçesi Balcı Mahallesi	800	Güneş	Md. 5.1/h	Ortaköy TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ortaköy TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
35	202303063	Aksaray İli Ortaköy İlçesi Balcı Mahallesi	600	Güneş	Md. 5.1/h	Ortaköy TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ortaköy TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
36	202303064	Karaman İli Merkez İlçesi Göndere Mahallesi	1250	Güneş	Md. 5.1/h	Karaman TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman TM 'nin (TR-A) OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
37	202303065	Aksaray İli Ortaköy İlçesi Balcı Mahallesi	400	Güneş	Md. 5.1/h	Ortaköy TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ortaköy TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
38	202303066	Konya İli Yunak İlçesi Merkez/Karataş Mahallesi	378	Güneş	Md. 11/3	Yunak TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
39	202303068	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	90	Güneş	Md. 11/3	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

40	202303069	Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar Mahallesi	400	Güneş	Md. 11/3	Seydişehir TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
41	202303070	Konya İli Ereğli İlçesi Bulbulgurluk Mahallesi	250	Güneş	Md. 5.1/h	Ereğli TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
42	202303071	Karaman İli Merkez İlçesi Barutkavuran Mahallesi	2940	Güneş	Md. 5.1/h	Karaman OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman OSB TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
43	202303072	Konya İli Ilgın İlçesi Mecidiye Mahallesi	999	Güneş	Md. 5.1/h	Ilgın TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
44	202303074	Konya İli Karapınar İlçesi Kayalı Mahallesi	900	Güneş	Md. 5.1/h	Karapınar TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
45	202303077	Nevşehir İli Avanos İlçesi Üçkuyu Mahallesi	990	Güneş	Md. 5.1/h	Kalaba TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Kalaba TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

46	202303078	Niğde İli Bor İlçesi Şeyh Ahmet Kuddusi Mahallesi	60	Güneş	Md. 11/3	Niğde OSB TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
47	202303082	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	90	Güneş	Md. 11/3	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
48	202303084	Nevşehir İli Merkez İlçesi Göreçayırılık Mahallesi	960	Güneş	Md. 5.1/h	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
49	202303085	Aksaray İli Ortaköy İlçesi Balcı Mahallesi	2000	Güneş	Md. 5.1/h	Ortaköy TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ortaköy TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
50	202303088	Aksaray İli Ortaköy İlçesi Balcı Mahallesi	2750	Güneş	Md. 5.1/h	Ortaköy TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ortaköy TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
51	202303090	Karaman İli Merkez İlçesi Göndere Mahallesi	1600	Güneş	Md. 5.1/h	Karaman TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman TM 'nin (TR-A) OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

52	202303092	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük/Bozkır Mahallesi	990	Güneş	Md. 5.1/h	Misliova TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
53	202303103	Konya İli Selçuklu İlçesi Bağırkurt Mahallesi	915	Güneş	Md. 5.1/h	Ladik TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
54	202303104	Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Eğrikuyu Mahallesi	1700	Güneş	Md. 5.1/h	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
55	202303105	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	85	Güneş	Md. 11/3	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
56	202303107	Aksaray İli Eski İlçesi Eşmekaya Mahallesi	500	Güneş	Md. 5.1/h	Eşmekaya TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
57	202303108	Kırşehir İli Merkez İlçesi Karıncalı Mahallesi	9000	Güneş	Md. 5.1/h	Kırşehir 2 TM	Başvuru sahibinin 12.06.2023 tarih ve 9923Sayılı talebine istinaden başvuru iptal edilmiştir.

58	202303110	Konya İli Çumra İlçesi Erentepe Mahallesi	10000	Güneş	Md. 5.1/h	Güneysınır TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Güneysınır TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
59	202303111	Kırşehir İli Merkez İlçesi Karıncalı Mahallesi	9000	Güneş	Md. 5.1/h	Kırşehir 2 TM	Başvuru sahibinin 12.06.2023 tarih ve 9923Sayılı talebine istinaden başvuru iptal edilmiştir.
60	202303112	Kırşehir İli Merkez İlçesi Karıncalı Mahallesi	3500	Güneş	Md. 5.1/h	Kırşehir 2 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
61	202303115	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	100	Güneş	Md. 11/3	Kayacık TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/3 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır
62	202303118	Aksaray İli Ortaköy İlçesi Ceceli Mahallesi	150	Güneş	Md. 5.1/h	Ortaköy TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ortaköy TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
63	202303120	Konya İli Altınekin İlçesi Ayışığı Mahallesi	240	Güneş	Md. 11/3	Altınekin TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.

64	202303122	Aksaray İli Ortaköy İlçesi Balcı Mahallesi	999	Güneş	Md. 5.1/h	Ortaköy TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ortaköy TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
65	202303124	Konya İli Ilgın İlçesi Göstere Mahallesi	4000	Güneş	Md. 5.1/h	Ilgın TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
66	202303125	Konya İli Karapınar İlçesi Karakışla Mahallesi	800	Güneş	Md. 5.1/h	Hotamış TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
67	202303126	Konya İli Meram İlçesi Karahüyük Mahallesi	999	Güneş	Md. 5.1/h	Alakova TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
68	202303127	Aksaray İli Merkez İlçesi Armutlu Mahallesi	5000	Güneş	Md. 5.1/h	Aksaray OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Aksaray OSB TM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
69	202303128	Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Timsal Mahallesi	96	Güneş	Md. 11/3	Karaman TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman TM 'nin (TR-A) OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

70	202303129	Karaman İli Merkez İlçesi Dinek Mahallesi	5000	Güneş	Md. 5.1/h	Karaman TM	Başvuru sahibinin 09.06 .2023 Tarih ve 9738 Sayılı talebine istinaden başvuru iptal edilmiştir.
71	202303130	Konya İli Yunak İlçesi Piribeyli/Cumhuriyet Mahallesi	2000	Güneş	Md. 5.1/h	Yunak TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
72	202303133	Konya İli Meram İlçesi Hacı Şaban Mahallesi	30	Güneş	Md. 11/3	Konya 1 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
73	202303136	Aksaray İli Ortaköy İlçesi Ceceli Mahallesi	43	Güneş	Md. 5.1/h	Ortaköy TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ortaköy TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
74	202303143	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük/Bozkır Mahallesi	990	Güneş	Md. 5/1.h	Mislioiva TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
75	202303144	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük/Bozkır Mahallesi	750	Güneş	Md. 5/1.h	Mislioiva TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.

76	202303145	Aksaray İli Merkez İlçesi Topakkaya (Medeni) Mahallesi	145	Güneş	Md. 11/3	Tümosan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
77	202303146	Niğde İli Çamardı İlçesi Üçkapılı Mahallesi	999	Güneş	Md. 5/1.h	Niğde 2 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
78	202303150	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Aksalur Mahallesi	2800	Güneş	Md. 5/1.h	Ürgüp TM	Başvuru sahibinin 24.05.2023 tarih ve 8746 Sayılı talebine istinaden başvuru iptal edilmiştir.
79	202303152	Konya İli Karatay İlçesi Emirgazi[Mezbaha(Fetih)] Mahallesi	48	Güneş	Md. 11/3	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
80	202303153	Konya İli Beyşehir İlçesi Bayafşar Mahallesi	960	Güneş	Md. 5/1.h	Beyşehir TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
81	202303154	Konya İli Karatay İlçesi Emirgazi[Mezbaha(Fetih)] Mahallesi	48	Güneş	Md. 11/3	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

82	202303155	Niğde İli Merkez İlçesi Yağdan Mahallesi	48	Güneş	Md. 11/3	Niğde 2 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/3 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır
83	202303156	Konya İli Karapınar İlçesi Salur Mahallesi	400	Güneş	Md. 5/1.h	Karapınar TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
84	202303157	Konya İli Selçuklu İlçesi Dağdere Mahallesi	800	Güneş	Md. 5/1.h	Ladik TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
85	202303158	Niğde İli Bor İlçesi Yenigöçmen Mahallesi	9100	Güneş	Md. 5/1.h	Bor TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
86	202303159	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	100	Güneş	Md. 11/3	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
87	202303161	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	72	Güneş	Md. 11/3	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

88	202303164	Konya İli Beyşehir İlçesi Bayafşar Mahallesi	875	Güneş	Md. 11/3	Beyşehir TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
89	202303165	Konya İli Selçuklu İlçesi Ulumuhsine Mahallesi	625,2	Güneş	Md. 5.1/h	Yazır TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
90	202303167	Konya İli Karatay İlçesi Akbaş Mahallesi	70	Güneş	Md. 5.1/h	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
91	202303168	Konya İli Selçuklu İlçesi Ulumuhsine Mahallesi	990	Güneş	Md. 5.1/h	Yazır TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
92	202303170	Konya İli Bozkır İlçesi Armutlu Mahallesi	290	Güneş	Md. 5.1/h	Güneysınır TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Güneysınır TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
93	202303171	Konya İli Bozkır İlçesi Armutlu Mahallesi	80	Güneş	Md. 5.1/h	Güneysınır TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Güneysınır TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

94	202303172	Karaman İli Merkez İlçesi Gündere Mahallesi	2000	Güneş	Md. 5.1/h	Karaman TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman TM 'nin (TR-A) OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
95	202303173	Konya İli Yunak İlçesi Meşelik Mahallesi	21000	Güneş	Md. 5.1/h	Yunak TM	Yönetmelik Madde 7/8 hükmü kapsamında TEİAŞ 'tan fider tahsis edilmesi şartı ile başvuru olumlu değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
96	202303174	Karaman İli Merkez İlçesi Üçbaş Mahallesi	6000	Güneş	Md. 5.1/h	Karaman OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman OSB TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
97	202303175	Karaman İli Merkez İlçesi Üçbaş Mahallesi	3000	Güneş	Md. 5.1/h	Karaman OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman OSB TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
98	202303176	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	100	Güneş	Md. 11/3	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
99	202303177	Karaman İli Merkez İlçesi Üçbaş Mahallesi	600	Güneş	Md. 5.1/h	Karaman OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman OSB TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

100	202303179	Niğde İli Merkez İlçesi Hürriyet Mahallesi	150	Güneş	Md. 11/3	Misliova TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
101	202303180	Karaman İli Merkez İlçesi Göndere Köyü Mahallesi	3200	Güneş	Md. 5.1/h	Karaman TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman TM 'nin (TR-A) OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
102	202303181	Karaman İli Merkez İlçesi Üçbaş Mahallesi	400	Güneş	Md. 5.1/h	Karaman OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman OSB TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
103	202303185	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	60	Güneş	Md. 11/3	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
104	202303186	Karaman İli Merkez İlçesi Göndere Köyü Mahallesi	2650	Güneş	Md. 5.1/h	Karaman TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman TM 'nin (TR-A) OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
105	202303188	Konya İli Karapınar İlçesi İslik Mahallesi	2820	Güneş	Md. 5.1/h	Hotamış TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

106	202303189	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Suvermez Mahallesi	800	Güneş	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Derinkuyu TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
107	202303190	Konya İli Karapınar İlçesi İslık Mahallesi	260	Güneş	Md. 5.1/h	Hotamış TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
108	202303191	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Suvermez Mahallesi	600	Güneş	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Derinkuyu TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
109	202303192	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Suvermez Mahallesi	4500	Güneş	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Derinkuyu TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
110	202303193	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Suvermez Mahallesi	12250	Güneş	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Derinkuyu TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
111	202303194	Konya İli Cihanbeyli İlçesi Ağabeyli Mahallesi	250	Güneş	Md. 5.1/h	Altınekin TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.

112	202303195	Karaman İli Merkez İlçesi Gündere Köyü Mahallesi	2400	Güneş	Md. 5.1/h	Karaman TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman TM 'nin (TR-A) OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
113	202303196	Konya İli Selçuklu İlçesi Karaömerler,Sarıcalar Mahallesi	4400	Güneş	Md. 5/1.h	Kuzey TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
114	202303197	Aksaray İli Merkez İlçesi İncesu Mahallesi	800	Güneş	Md. 5/1.h	Aksaray OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Aksaray OSB TM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
115	202303198	Niğde İli Merkez İlçesi Kızağaç Mahallesi	1200	Güneş	Md. 5/1.h	Niğde 2 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
116	202303199	Konya İli Selçuklu İlçesi Dikilitaş Mahallesi	99,9	Güneş	Md. 11/3	Yazır TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
117	202303200	Konya İli Selçuklu İlçesi Karaömerler,Sarıcalar Mahallesi	5600	Güneş	Md. 5/1.h	Kuzey TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.

118	202303202	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	49	Güneş	Md. 11/3	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
119	202303204	Konya İli Meram İlçesi Kaşınhanı Mahallesi	96	Güneş	Md. 11/3	Alakova TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
120	202303205	Aksaray İli Merkez İlçesi İncesu Mahallesi	395	Güneş	Md. 5.1/h	Aksaray OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Aksaray OSB TM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
121	202303206	Konya İli Meram İlçesi Kaşınhanı Mahallesi	63	Güneş	Md. 11/3	Alakova TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
122	202303208	Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Tuzköy Mahallesi	874,96	Güneş	Md. 5.1/h	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
123	202303209	Nevşehir İli Hacıbektaş İlçesi Bala Mahallesi	1200	Güneş	Md. 5.1/h	Avanos 2 TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Avanos 2 TM 'nin (TR-B) OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

124	202303210	Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Tuzköy Mahallesi	125,04*	Güneş	Md. 5.1/h	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
125	202303211	Konya İli Selçuklu İlçesi Eğribayat Mahallesi	750	Güneş	Md. 5.1/h	Konya OSB TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
126	202303212	Konya İli Yunak İlçesi Koçyazı/Fatih Mahallesi	4800	Güneş	Md. 5.1/h	Yunak TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
127	202303213	Niğde İli Merkez İlçesi Pınarcık Mahallesi	1920	Güneş	Md. 5.1/h	Niğde 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
128	202303214	Konya İli Sarayönü İlçesi Ladik Mahallesi	30	Güneş	Md. 11/3	Ladik TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
129	202303218	Konya İli Karatay İlçesi Zivecik Mahallesi	84	Güneş	Md. 5.1/h	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

130	202303219	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	48	Güneş	Md. 11/3	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
131	202303220	Konya İli Sarayönü İlçesi Ladik Mahallesi	50	Güneş	Md. 11/3	Ladik TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/3 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır
132	202303223	Kırşehir İli Boztepe İlçesi Eskidoğanlı Mahallesi	2000	Güneş	Md. 5/1.h	Kırşehir 2 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
133	202303226	Kırşehir İli Boztepe İlçesi Eskidoğanlı Mahallesi	2500	Güneş	Md. 5/1.h	Kırşehir 2 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
134	202303227	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	100	Güneş	Md. 5/1.h	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
135	202303228	Niğde İli Ulukışla İlçesi Kolsuz Köyü Mahallesi	720	Güneş	Md. 5/1.h	Bor TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.

136	202303229	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	48	Güneş	Md. 11/3	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
137	202303233	Kırşehir İli Merkez İlçesi Taburoğlu Mahallesi	960	Güneş	Md. 5/1.h	Kırşehir 2 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
138	202303235	Kırşehir İli Merkez İlçesi Taburoğlu Mahallesi	2900	Güneş	Md. 5/1.h	Kırşehir 2 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
139	202303237	Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Kızılkaya Mahallesi	4400	Güneş	Md. 5/1.h	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
140	202303244	Konya İli Karapınar İlçesi İslik Mahallesi	6160	Güneş	Md. 5.1/h	Hotamış TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
141	202303246	Kırşehir İli Merkez İlçesi Çuğun Mahallesi	5400	Güneş	Md. 5.1/h	Kırşehir 2 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.

142	202303247	Niğde İli Altunhisar İlçesi Akçaören Mahallesi	960	Güneş	Md. 5.1/h	Bor OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Bor OSB TM 'nin (TR-B) OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
143	202303249	Konya İli Selçuklu İlçesi Sızma Selçuklu Mahallesi	400	Güneş	Md. 5.1/h	Ladik TM	Başvuru sahibinin 09.06.2023 tarih ve 9802 Sayılı talebine istinaden başvuru iptal edilmiştir.
144	202303250	Konya İli Karapınar İlçesi İslık Mahallesi	2500	Güneş	Md. 5.1/h	Hotamış TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
145	202303253	Niğde İli Merkez İlçesi Aktaş/Yeni Mahallesi	3700	Güneş	Md. 5.1/h	Niğde 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
146	202303256	Aksaray İli Merkez İlçesi Taşpınar/Yenicami Mahallesi	2970	Güneş	Md. 5.1/h	Aksaray OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Aksaray OSB TM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
147	202303260	Aksaray İli Merkez İlçesi Yenikent Mahallesi	720	Güneş	Md. 5.1/h	Tümosan TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.

148	202303261	Konya İli Selçuklu İlçesi Sızma Mahallesi	1200	Güneş	Md. 5.1/h	Ladik TM	Başvuru sahibinin 09.06.2023 Tarih ve 9810 Sayılı talebine istinaden başvuru iptal edilmiştir.
149	202303265	Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Yeşilyurt(Sıgırlı) Mahallesi	750	Güneş	Md. 5.1/h	Avanos 2 TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Avanos 2 TM 'nin (TR-B) OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
150	202303292	Konya İli Selçuklu İlçesi Sızma Mahallesi	480	Güneş	Md. 5.1/h	Ladik TM	Başvuru sahibinin 09.06.2023 tarih ve 9807Sayılı talebine istinaden başvuru iptal edilmiştir.

* Bu başvuru için Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, değerlendirme sonucuna göre trafo merkezinde kalan kapasite tahsis edilmiştir.