

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ŞUBAT/2023 DÖNEMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI**Komisyon Tarihi :11.05.2023****Komisyon Karar No : 2023-04-01****Yayın Tarihi : 11.05.2023**

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 12. maddesinin 2. fıkrasında “(Değişik:RG-9/5/2021-31479) Dağıtım şirketlerine ait komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisidir. ...Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir. ” denilmektedir. Bu kapsamda komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar ve Güneş enerjisine dayalı başvurular dışındaki başvurular için 15/1-d, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Güneş enerjisine dayalı başvurular için 16/2, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar enerjisine dayalı başvurular için 16/4 hükümlerinde belirtildiği üzere listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için şahsen veya vekâleten Şirketimize yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu taleplerinin dilekçe ile <http://luy.meramedas.com.tr> adresinden yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde, ilgili mevzuat gereğince bağlantı görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.

Sıra No	Başvuru No	Üretim Tesisi Adresi	Kurulu Güç (kW)	Başvuru Türü	Kaynak Türü	TEİAŞ TM Adı	BAŞVURU DURUMU
1	202302006	Kırşehir İli Mucur İlçesi İnaç Mahallesi	1500	Md. 5.1/h	Güneş	Petlas TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Petlas TM (TR-C) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
2	202302007	Konya İli Beyşehir İlçesi Koriuçi Mahallesi	240	Md. 11/3	Güneş	Beyşehir TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
3	202302008	Konya İli Beyşehir İlçesi Bayağsar Mahallesi	300	Md. 11/3	Güneş	Beyşehir TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
4	202302011	Konya İli Karapınar İlçesi İslık Mahallesi	86	Md. 5.1/h	Güneş	Hotamış TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

5	202302013	Konya İli Karapınar İlçesi İslık Mahallesi	420	Md. 5.1/h	Güneş	Hotamış TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
6	202302015	Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Sinci Mahallesi	800	Md. 5.1/h	Güneş	Güneysınır TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Güneysınır TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
7	202302017	Konya İli Karatay İlçesi İsmil Mahallesi	5000	Md. 5.1/h	Güneş	Karatay TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
8	202302020	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	45	Md. 5.1/h	Güneş	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
9	202302021	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	45	Md. 5.1/h	Güneş	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
10	202302023	Konya İli Selçuklu İlçesi Eğribayat Mahallesi	510	Md. 5.1/h	Güneş	Konya OSB TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
11	202302024	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	88,5	Md. 5.1/h	Güneş	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
12	202302025	Konya İli Selçuklu İlçesi Eğribayat Mahallesi	500	Md. 5.1/h	Güneş	Konya OSB TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.

13	202302026	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	96	Md. 11/3	Güneş	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
14	202302027	Konya İli Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi	90	Md. 11/3	Güneş	Karatay TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
15	202302028	Konya İli Ereğli İlçesi Kargacı Mahallesi	83	Md. 11/3	Güneş	Ereğli TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
16	202302029	Konya İli Selçuklu İlçesi Sarıcalar Mahallesi	580	Md. 5.1/h	Güneş	Kuzey TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
17	202302030	Niğde İli Merkez İlçesi Koyunlu Mahallesi	630	Md. 5.1/h	Güneş	Niğde OSB TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
18	202302031	Aksaray İli Eskil İlçesi Eşmekaya Mahallesi	240	Md. 11/3	Güneş	Eşmekaya TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
19	202302032	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	49	Md. 11/3	Güneş	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
20	202302033	Niğde İli Merkez İlçesi Uluğağaç Mahallesi	150	Md. 11/3	Güneş	Niğde 2 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
21	202302034	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	45	Md. 5.1/h	Güneş	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

22	202302036	Konya İli Karatay İlçesi Hacıyusufmescit Mahallesi	63	Md. 5.1/h	Güneş	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
23	202302037	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	45	Md. 5.1/h	Güneş	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
24	202302040	Aksaray İli Sultanhanı İlçesi Sultanhanı Mahallesi	1540	Md. 5.1/h	Güneş	Eşmekaya TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
25	202302041	Konya İli Meram İlçesi Sağlık Kuyubaşı Mahallesi	300	Md. 5.1/h	Güneş	Alakova TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
26	202302043	Konya İli Karatay İlçesi Yarma Mahallesi	96	Md. 5.1/h	Güneş	Karatay TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
27	202302045	Niğde İli Merkez İlçesi Elmalı/Karşıyaka Mahallesi	17400	Md. 5.1/h	Güneş	Niğde 2 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
28	202302048	Aksaray İli Sultanhanı İlçesi Sultanhanı Mahallesi	1330	Md. 5.1/h	Güneş	Eşmekaya TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
29	202302050	Aksaray İli Merkez İlçesi Sağlık Mahallesi	96	Md. 5.1/h	Güneş	Aksaray OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Aksaray OSB TM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

30	202302051	Karaman İli Merkez İlçesi Barutkavuran Mahallesi	750	Md. 5.1/h	Güneş	Karaman OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman OSB TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
31	202302053	Nevşehir İli Avanos İlçesi Alaaddin Mahallesi	250	Md. 5.1/h	Güneş	Avanos 2 TM	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 14/6 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.
32	202302054	Konya İli Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi	90	Md. 5.1/h	Güneş	Karatay TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
33	202302055	Aksaray İli Merkez İlçesi Bebek Mahallesi	240	Md. 5.1/h	Güneş	Tümosan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
34	202302056	Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Emek Mahallesi	378	Md. 11/3	Güneş	Kalaba TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
35	202302057	Kırşehir İli Merkez İlçesi Kırkpınar Mahallesi	60	Md. 11/3	Güneş	Kırşehir 2 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
36	202302058	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Fatih Mahallesi	250	Md. 5.1/h	Güneş	Derinkuyu TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
37	202302059	Aksaray İli Ortaköy İlçesi Ceceli Mahallesi	1200	Md. 5.1/h	Güneş	Ortaköy TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ortaköy TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
38	202302064	Konya İli Çumra İlçesi Bakkalbaşı Mahallesi	96	Md. 11/3	Güneş	Çumra TM	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 14/6 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.

39	202302065	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	96	Md. 5.1/h	Güneş	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
40	202302066	Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarca/Hürriyet Mahallesi	25	Md. 5.1/h	Güneş	Kalaba TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
41	202302069	Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarca/Hürriyet Mahallesi	990	Md. 5.1/h	Güneş	Kalaba TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
42	202302070	Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarca/Hürriyet Mahallesi	990	Md. 5.1/h	Güneş	Kalaba TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
43	202302073	Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Tatların/Ballık Mahallesi	1900	Md. 5.1/h	Güneş	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
44	202302075	Konya İli Cihanbeyli İlçesi Günyüzü Mahallesi	940	Md. 5.1/h	Güneş	Cihanbeyli TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
45	202302076	Nevşehir İli Avanos İlçesi Küçükayhan Mahallesi	990	Md. 5.1/h	Güneş	Avanos 2 TM	Başvuru sahibinin 27.04.2023 tarih ve 7272 sayılı dilekçesine istinaden iptal edilmiştir.
46	202302077	Nevşehir İli Avanos İlçesi Küçükayhan Mahallesi	990	Md. 5.1/h	Güneş	Avanos 2 TM	Başvuru sahibinin 19.04.2023 tarih ve 6874 sayılı dilekçesine istinaden iptal edilmiştir.
47	202302079	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük/Bozkır Mahallesi	990	Md. 5.1/h	Güneş	Misliova TM	Başvuru sahibinin 31.03.2023 tarih ve 5676 sayılı talebiyle başvuru iptal edilmiştir.

48	202302081	Aksaray İli Sarıyahşi İlçesi Yaylak Mahallesi	3200	Md. 5.1/h	Güneş	Ortaköy TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ortaköy TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
49	202302082	Nevşehir İli Avanos İlçesi Üçkuyu Mahallesi	990	Md. 5.1/h	Güneş	Kalaba TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
50	202302083	Aksaray İli Sarıyahşi İlçesi Yaylak Mahallesi	2500	Md. 5.1/h	Güneş	Ortaköy TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ortaköy TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
51	202302084	Konya İli Çeltik İlçesi Büyükhasan Mahallesi	5400	Md. 5.1/h	Güneş	Yunak TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
52	202302085	Konya İli Çeltik İlçesi Büyükhasan Mahallesi	8000	Md. 5.1/h	Güneş	Yunak TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
53	202302086	Konya İli Yunak İlçesi Merkez/Karataş Mahallesi	1000	Md. 5.1/h	Güneş	Yunak TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
54	202302087	Konya İli Yunak İlçesi Merkez/Karataş Mahallesi	1000	Md. 5.1/h	Güneş	Yunak TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

55	202302088	Konya İli Yunak İlçesi Merkez/Karataş Mahallesi	1200	Md. 5.1/h	Güneş	Yunak TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
56	202302090	Konya İli Karatay İlçesi Katrancı Mahallesi	120	Md. 5.1/h	Güneş	Kızören TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
57	202302092	Konya İli Ilgın İlçesi Zaferiye Mahallesi	7700	Md. 5.1/h	Güneş	Ilgın TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
58	202302095	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	100	Md. 11/3	Güneş	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
59	202302100	Konya İli Selçuklu İlçesi Eğribayat Mahallesi	99	Md. 5.1/h	Güneş	Konya OSB TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
60	202302101	Konya İli Ereğli İlçesi Zengen Mahallesi	850	Md. 5.1/h	Güneş	Bor OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Bor OSB TM (TR-B) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
61	202302104	Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Karapınar/Mustafapaşa Mahallesi	100	Md. 5.1/h	Güneş	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

62	202302105	Konya İli Ereğli İlçesi Zengen Mahallesi	400	Md. 5.1/h	Güneş	Bor OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Bor OSB TM (TR-B) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
63	202302106	Karaman İli Merkez İlçesi Kırbağı Mahallesi	750	Md. 5.1/h	Güneş	Karaman OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman OSB TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
64	202302108	Nevşehir İli Avanos İlçesi Küçük Ayhan Mahallesi	500	Md. 5.1/h	Güneş	Avanos 2 TM	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 14/6 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.
65	202302109	Aksaray İli Ağaören İlçesi Kederli Mahallesi	2000	Md. 5.1/h	Güneş	Ortaköy TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ortaköy TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
66	202302113	Karaman İli Merkez İlçesi Hamidiye Mahallesi	48	Md. 11/3	Güneş	Karaman OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman OSB TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
67	202302114	Konya İli Emirgazi İlçesi Emirgazi/Merkez Mahallesi	150	Md. 11/3	Güneş	Karapınar TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

68	202302115	Konya İi Seydişehir İlçesi Alaylariki Mahallesi	440	Md. 11/3	Güneş	Seydişehir TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
69	202302119	Konya İi Karatay İlçesi İsmil Mahallesi	2400	Md. 5.1/h	Güneş	Karatay TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
70	202302122	Aksaray İi Merkez İlçesi Bağlıkaya Mahallesi	3300	Md. 5.1/h	Güneş	Tümosan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
71	202302123	Niğde İi Ulukışla İlçesi Tepeköy Mahallesi	480	Md. 5.1/h	Güneş	Ereğli TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
72	202302124	Niğde İi Bor İlçesi Emen Mahallesi	140	Md. 11/3	Güneş	Bor TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
73	202302125	Konya İi Yunak İlçesi İmamoğlu Mahallesi	390	Md. 5.1/h	Güneş	Altınova TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
74	202302126	Konya İi Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	110	Md. 5.1/h	Güneş	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
75	202302127	Konya İi Karapınar İlçesi Salur Mahallesi	780	Md. 5.1/h	Güneş	Karapınar TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

76	202302128	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	60	Md. 11/3	Güneş	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
77	202302130	Nevşehir İli Merkez İlçesi Kavak/Yukarı Mahallesi	800	Md. 5.1/h	Güneş	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
78	202302137	Konya İli Beyşehir İlçesi Gökçimen Mahallesi	960	Md. 5.1/h	Güneş	Beyşehir TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
79	202302139	Konya İli Çumra İlçesi İçeri Çumra Mahallesi	1500**	Md. 5.1/h	Güneş	Çumra TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
80	202302140	Konya İli Çumra İlçesi İçeri Çumra Mahallesi	7000*	Md. 5.1/h	Güneş	Çumra TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
81	202302141	Kırşehir İli Mücür İlçesi Yazıkınık Mahallesi	600	Md. 5.1/h	Güneş	Petlas TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Petlas TM (TR-C) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
82	202302142	Konya İli Beyşehir İlçesi Bayağsar Mahallesi	400	Md. 11/3	Güneş	Beyşehir TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
83	202302144	Aksaray İli Ortaköy İlçesi Yıldırımilar Mahallesi	999	Md. 5.1/h	Güneş	Ortaköy TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ortaköy TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

84	202302145	Karaman İli Merkez İlçesi Dilbeyan Mahallesi	96	Md. 11/3	Güneş	Karaman TM	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirilerek, 14/6 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.
85	202302146	Konya İli Ereğli İlçesi Kuzukuyusu Mahallesi	800	Md. 5.1/h	Güneş	Ereğli TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
86	202302149	Karaman İli Merkez İlçesi Göndere Mahallesi	103**	Md. 5.1/h	Güneş	Karaman TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
87	202302150	Kırşehir İli Mucur İlçesi İnaç Mahallesi	960	Md. 5.1/h	Güneş	Petlas TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Petlas TM (TR-C) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
88	202302154	Konya İli Meram İlçesi Karadığın Deresi Mahallesi	2500	Md. 5.1/h	Güneş	Alakova TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
89	202302155	Niğde İli Merkez İlçesi Kızağaç Mahallesi	400	Md. 5.1/h	Güneş	Niğde 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
90	202302156	Karaman İli Merkez İlçesi Göndere Mahallesi	999	Md. 5.1/h	Güneş	Karaman TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
91	202302157	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Suvermez Mahallesi	6530	Md. 5.1/h	Güneş	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
92	202302158	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Suvermez Mahallesi	900	Md. 5.1/h	Güneş	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.

93	202302159	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Suvermez Mahallesi	900	Md. 5.1/h	Güneş	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
94	202302160	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Suvermez Mahallesi	900	Md. 5.1/h	Güneş	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
95	202302161	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Suvermez Mahallesi	900	Md. 5.1/h	Güneş	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
96	202302162	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Suvermez Mahallesi	900	Md. 5.1/h	Güneş	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
97	202302164	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Aksalur Salur Mahallesi	3000	Md. 5.1/h	Güneş	Ürgüp TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
98	202302165	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Aksalur Salur Mahallesi	3000	Md. 5.1/h	Güneş	Ürgüp TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
99	202302166	Konya İli Selçuklu İlçesi Sulutas Mahallesi	2400	Md. 5.1/h	Güneş	Yazır TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
100	202302167	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Suvermez Mahallesi	960	Md. 5.1/h	Güneş	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
101	202302169	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Suvermez Mahallesi	960	Md. 5.1/h	Güneş	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
102	202302172	Karaman İli Merkez İlçesi Göndere Mahallesi	999	Md. 5.1/h	Güneş	Karaman TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
103	202302173	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Suvermez Mahallesi	750	Md. 5.1/h	Güneş	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
104	202302174	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Suvermez Mahallesi	750	Md. 5.1/h	Güneş	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
105	202302175	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Suvermez Mahallesi	800	Md. 5.1/h	Güneş	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.

106	202302176	Konya İli Selçuklu İlçesi Sulutas Mahallesi	300	Md. 5.1/h	Güneş	Yazır TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
107	202302178	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Suvermez Mahallesi	800	Md. 5.1/h	Güneş	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
108	202302180	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Suvermez Mahallesi	800	Md. 5.1/h	Güneş	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
109	202302181	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Suvermez Mahallesi	800	Md. 5.1/h	Güneş	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
110	202302182	Karaman İli Merkez İlçesi Göndere Mahallesi	999	Md. 5.1/h	Güneş	Karaman TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
111	202302183	Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Tatların/Ballık Mahallesi	990	Md. 5.1/h	Güneş	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
112	202302184	Konya İli Yunak İlçesi Merkez/Karataş Mahallesi	800	Md. 5.1/h	Güneş	Yunak TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
113	202302185	Konya İli Yunak İlçesi Karataş Mahallesi	80	Md. 5.1/h	Güneş	Yunak TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
114	202302186	Konya İli Hadim İlçesi Aşağıeşenler Mahallesi	110	Md. 5.1/h	Güneş	Hadim TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

115	202302187	Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Kızılkuyu Mahallesi	740	Md. 5.1/h	Güneş	Güneysınır TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Güneysınır TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
116	202302188	Nevşehir İli Merkez İlçesi Özyayla Mahallesi	7500	Md. 5.1/h	Güneş	Derinkuyu TM	Yönetmelik 7/5 hükmü ve 14/6 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 7/1 ve 14/3 kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
117	202302189	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Karlık Mahallesi	3200	Md. 5.1/h	Güneş	Ürgüp TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
118	202302190	Aksaray İli Ağaçoören İlçesi Oymaağaç Mahallesi	999	Md. 5.1/h	Güneş	Ortaköy TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ortaköy TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
119	202302191	Nevşehir İli Merkez İlçesi Özyayla Mahallesi	750	Md. 5.1/h	Güneş	Derinkuyu TM	Yönetmelik 7/5 hükmü ve 14/6 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 7/1 ve 14/3 kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
120	202302192	Nevşehir İli Merkez İlçesi Özyayla Mahallesi	500	Md. 5.1/h	Güneş	Derinkuyu TM	Yönetmelik 7/5 hükmü ve 14/6 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 7/1 ve 14/3 kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
121	202302193	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Güneyce Mahallesi	150	Md. 5.1/h	Güneş	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
122	202302194	Nevşehir İli Merkez İlçesi Özyayla Mahallesi	999	Md. 5.1/h	Güneş	Derinkuyu TM	Yönetmelik 7/5 hükmü ve 14/6 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 7/1 ve 14/3 kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.

123	202302195	Konya İli Selçuklu İlçesi Eğribayat Mahallesi	960	Md. 5.1/h	Güneş	Konya OSB TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
124	202302196	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Özlüce Mahallesi	999	Md. 5.1/h	Güneş	Derinkuyu TM	Yönetmelik 7/5 hükmü ve 14/6 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 7/1 ve 14/3 kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
125	202302198	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Özlüce Mahallesi	999	Md. 5.1/h	Güneş	Derinkuyu TM	Yönetmelik 7/5 hükmü ve 14/6 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 7/1 ve 14/3 kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
126	202302199	Konya İli Çumra İlçesi Bardakçı Mahallesi	600	Md. 5.1/h	Güneş	Çumra TM	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 14/6 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.
127	202302200	Nevşehir İli Merkez İlçesi Özyayla Mahallesi	999	Md. 5.1/h	Güneş	Derinkuyu TM	Yönetmelik 7/5 hükmü ve 14/6 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 7/1 ve 14/3 kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
128	202302201	Nevşehir İli Merkez İlçesi Özyayla Mahallesi	999	Md. 5.1/h	Güneş	Derinkuyu TM	Yönetmelik 7/5 hükmü ve 14/6 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 7/1 ve 14/3 kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
129	202302202	Aksaray İli Eskiil İlçesi Merkez Mahallesi	240	Md. 11/3	Güneş	Kızören TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
130	202302204	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Özlüce Mahallesi	7500	Md. 5.1/h	Güneş	Derinkuyu TM	Yönetmelik 7/5 hükmü ve 14/6 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 7/1 ve 14/3 kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
131	202302205	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	100	Md. 11/3	Güneş	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
132	202302207	Nevşehir İli Merkez İlçesi Özyayla Mahallesi	999	Md. 5.1/h	Güneş	Derinkuyu TM	Yönetmelik 7/5 hükmü ve 14/6 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 7/1 ve 14/3 kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
133	202302208	Nevşehir İli Avanos İlçesi Alaaddin Mahallesi	11000**	Md. 5.1/h	Güneş	Avanos 2 TM	Yönetmelik Madde 7/8 hükmü kapsamında TEİAŞ 'tan fider tahsis edilmesi şartı ile başvuru olumlu değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.

134	202302210	Nevşehir İli Merkez İlçesi Özyayla Mahallesi	600	Md. 5.1/h	Güneş	Derinkuyu TM	Yönetmelik 7/5 hükmü ve 14/6 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 7/1 ve 14/3 kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
135	202302211	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	90	Md. 5.1/h	Güneş	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
136	202302213	Nevşehir İli Merkez İlçesi Boğaz Mahallesi	150	Md. 11/3	Güneş	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
137	202302215	Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Sinci Mahallesi	3850	Md. 5.1/h	Güneş	Güneysınır TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Güneysınır TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
138	202302216	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Karlık Mahallesi	1250	Md. 5.1/h	Güneş	Ürgüp TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
139	202302217	Konya İli Meram İlçesi Karahüyük Mahallesi	49	Md. 11/3	Güneş	Alakova TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
140	202302218	Nevşehir İli Merkez İlçesi Özyayla Mahallesi	700	Md. 5.1/h	Güneş	Derinkuyu TM	Yönetmelik 7/5 hükmü ve 14/6 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 7/1 ve 14/3 kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.

141	202302222	Konya İli Sarayönü İlçesi Kuyulusebil Mahallesi	860	Md. 5.1/h	Güneş	Kolukisa TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Kolukisa TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
142	202302223	Nevşehir İli Merkez İlçesi Özyayla Mahallesi	500	Md. 5.1/h	Güneş	Derinkuyu TM	Yönetmelik 7/5 hükmü ve 14/6 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 7/1 ve 14/3 kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
143	202302224	Aksaray İli Ağaçoören İlçesi Oymağaç Köyü Mahallesi	5490	Md. 5.1/h	Güneş	Ortaköy TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ortaköy TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
144	202302225	Karaman İli Merkez İlçesi Göndere Mahallesi	500*	Md. 5.1/h	Güneş	Karaman TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
145	202302227	Nevşehir İli Merkez İlçesi Özyayla Mahallesi	750	Md. 5.1/h	Güneş	Derinkuyu TM	Yönetmelik 7/5 hükmü ve 14/6 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 7/1 ve 14/3 kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
146	202302228	Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Sinci Mahallesi	3850	Md. 5.1/h	Güneş	Güneysınır TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Güneysınır TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
147	202302229	Nevşehir İli Merkez İlçesi Özyayla Mahallesi	800	Md. 5.1/h	Güneş	Derinkuyu TM	Yönetmelik 7/5 hükmü ve 14/6 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 7/1 ve 14/3 kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.

148	202302230	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	100	Md. 5.1/h	Güneş	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
149	202302232	Konya İli Cihanbeyli İlçesi Ağabeyli Mahallesi	250	Md. 5.1/h	Güneş	Altınekin TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
150	202302234	Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarca/Fatih Mahallesi	1920	Md. 5.1/h	Güneş	Kalaba TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
151	202302235	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Karlık Mahallesi	800	Md. 5.1/h	Güneş	Ürgüp TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
152	202302236	Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarca Hürriyet Mahallesi	990	Md. 5.1/h	Güneş	Kalaba TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
153	202302237	Nevşehir İli Avanos İlçesi Paşalı Köyü Mahallesi	3000	Md. 5.1/h	Güneş	Kalaba TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
154	202302238	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	48	Md. 11/3	Güneş	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
155	202302239	Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarca/Fatih Mahallesi	541*	Md. 5.1/h	Güneş	Kalaba TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
156	202302240	Konya İli Karatay İlçesi Zivecik Mahallesi	69	Md. 5.1/h	Güneş	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

157	202302241	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	88	Md. 11/3	Güneş	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
158	202302242	Konya İli Karapınar İlçesi Sandıklı Mahallesi	800	Md. 5.1/h	Güneş	Karapınar TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
159	202302243	Konya İli Akşehir İlçesi Seyran Mahallesi	36	Md. 5.1/h	Güneş	Akşehir TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
160	202302244	Karaman İli Merkez İlçesi Göndere Mahallesi	990	Md. 5.1/h	Güneş	Karaman TM	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 14/6 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.
161	202302246	Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarca Hürriyet Mahallesi	990	Md. 5.1/h	Güneş	Kalaba TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
162	202302249	Konya İli Yunak İlçesi Koçyazı-Fatih Mahallesi	6000	Md. 5.1/h	Güneş	Yunak TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
163	202302250	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	120	Md. 11/3	Güneş	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
164	202302253	Konya İli Karatay İlçesi Mezbaha(Fetih) Mahallesi	120	Md. 11/3	Güneş	Karatay TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

165	202302254	Konya İli Bozkır İlçesi Armutlu Mahallesi	2400	Md. 5.1/h	Güneş	Güneysınır TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Güneysınır TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
166	202302257	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	90	Md. 11/3	Güneş	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
167	202302258	Konya İli Selçuklu İlçesi Eğribayat Mahallesi	895	Md. 5.1/h	Güneş	Konya OSB TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
168	202302265	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	150	Md. 11/3	Güneş	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
169	202302268	Konya İli Hüyük İlçesi Hüyük Mahallesi	120	Md. 11/3	Güneş	Beyşehir TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
170	202302269	Konya İli Meram İlçesi Çomaklı Mahallesi	4300	Md. 5.1/h	Güneş	Alakova TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
171	202302270	Konya İli Kadınhanı İlçesi Atlantı Mahallesi	96	Md. 11/3	Güneş	Kolukısa TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Kolukısa TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

*Bu başvurular için Yönetmelik 14/6 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, değerlendirme sonucuna göre kapasite tahsis edilmiştir.

** Bu başvuru için Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, değerlendirme sonucuna göre trafo merkezinde kalan kapasite tahsis edilmiştir.