



T.C.
KIRŞEHİR VALİLİĞİ
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü



DAĞITIMLI
06.01.2023

Sayı : E-34200915-150-21923
Konu : Aydınlatma Komisyon
Toplantısı Kararı

MEDAŞ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE
KIRŞEHİR

27 Temmuz 2013 tarih ve 28720 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince Valilik Oluru ile oluşturulan Aydınlatma Komisyonunun 2023 I. sayılı kararları yazımız ekinde gönderilmiştir.

Gereğini rica ederim.

İsmail ÇETİNKAYA
Vali a.
Vali Yardımcısı

Ek: Yazı Sureti (1 Sayfa)

DAĞITIM :

Kırşehir Belediye Başkanlığına
Çiçekdağı Kaymakamlığına
Kırşehir İl Özel İdaresine
MEDAŞ İşletme Müdürlüğüne
MERAM Elektrik Dağıtım A. Ş. Müdürlüğüne
TEDAŞ (Konya Bölge Müdürlüğüne)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: nvWslq-Pz0jbd-p4t6xa-5U5XOB-G+Z1tqqH Doğrulama Linki: <https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-ebys>

Ahi Evran Mahallesi Mehmet Ali Yapıcı Bulvarı No.29 Merkez / Kırşehir
Telefon No: (386)213 45 43 Faks No: (386)213 33 97
e-Posta: planlama@kirsehir.gov.tr İnternet Adresi: <https://www.kirsehir.gov.tr>
p Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Mevlüt GÜNEŞ
Veri Hazırlama Ve Kont. İşletmeni
Telefon No:



**KIRŞEHİR VALİLİĞİ
AYDINLATMA KOMİSYONU
TOPLANTI KARARI**

Karar No : 2023/I
Toplantı Tarihi/Saati : 05.01.2023 / 14:00
Toplantı Yeri : Kırşehir Valiliği Toplantı Salonu
Toplantı Başkanı : İsmail ÇETİNKAYA (Vali Yrd.)

GÜNDEM

MERAM Elektrik Dağıtım A.Ş'nin 27.12.2022 tarih ve KRS_BKM_50768 sayılı yazıları ile;

Kırşehir İli Mucur İlçesi; Bayramuşağı köyü iç yolu ilave direk dikilerek sokak aydınlatmasının yapılması,

Kırşehir Merkez İlçe; Gölhisar mahallesi 1922-1923-1925 nolu sokaklara ilave direk dikilerek sokak aydınlatmasının yapılması,

Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi; TR10 ile TR20 arası yeraltı işi 2238101 tesis kapsamında, trafo ilavesi ile ilave direk dikilerek aydınlatma sağlanmasının genel aydınlatma kapsamında değerlendirilmesi.

ALINAN KARARLAR

1-Mucur İlçesi Bayramuşağı köyü iç yolu ilave direk dikilmesi talebinin, mevcut yolun şahıs parseli içerisinde kaldığından genel aydınlatma kapsamında değerlendirilemeyeceği,

2-Merkez Gölhisar Mahallesi 1922-1923-1925 nolu sokaklara ilave direk dikilerek sokak aydınlatmasının sağlanması,

3-Çiçekdağı ilçesi, TR10 ile TR20 arası yeraltı işi 2238101 tesis işleri kapsamında trafo ilavesi ile şebekeye ilave direk dikilerek aydınlatmanın sağlanması, Ortalama yol parıltı düzeyinin değeri, LED' li Yol Aydınlatma Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslar' da yer alan aydınlatma sınıfı çizelgesindeki en küçük değerinin en fazla 1,2 katı olacağı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı' nın 01.09.2022 tarih, 456675 sayı ve LED' li Aydınlatma Tesisi Proje Onayı İşlemleri konulu yazılarının (c) maddesi gereğince parıltı düzeyinin zaruri durumlarda 1,8 katı olarak uygulanabileceği, proje kapsamında parıltı düzeyinin proje doğrultusunda 1,8 katına kadar uygulanmasına,

Genel Aydınlatma Yönetmeliği'nin 5/9. ve 12/d. maddeleri çerçevesinde aydınlatma yatırımı kapsamına alınmasına,

Karar verilmiştir.

BAŞKAN

İsmail ÇETİNKAYA
Vali Yardımcısı
Komisyon Başkanı

ÜYE

Tuba BULUT
Kırşehir Belediyesi
Elektrik Mühendisi

ÜYE

Mehmet ÇETİN
İl Özel İdaresi
Elektrik Mühendisi

ÜYE

Yusuç DOĞAN
Kırşehir MEDAŞ
İşletme Sorumlusu

ÜYE

Yunus Emre IŞIK
TEDAŞ Yetkilisi
Elektrik Mühendisi

