

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA OCAK/2021 DÖNEMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI

Komisyon Tarihi : 15.03.2021

Komisyon Karar No : 2021-03

Yayın Tarihi : 16.03.2021

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 12. Maddesinin 2. Fıkrasında “(2) Komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisidir. İlgili şebeke işletmecisinin OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi olması halinde komisyon, biri OSB müdürü, diğer iki kişiden en az birisi değerlendirme yapılacak konuda uzman bir personel olmak üzere ilgili OSB çalışanlarından oluşan üç üyeden oluşur ve oy çokluğuyla karar alır. Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir.” denilmektedir. Bu kapsamda komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar ve Güneş enerjisine dayalı başvurular dışındaki başvurular için 15/1-d, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Güneş enerjisine dayalı başvurular için 16/2, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar enerjisine dayalı başvurular için 16/4 hükümlerinde belirtildiği üzere **listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde** Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için şahsen veya vekâleten Şirketimize yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu taleplerinin dilekçe ile <http://luy.meramedas.com.tr> adresinden yapılması gerekmektedir. **Aksi takdirde, ilgili mevzuat gereğince bağlantı görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.**

Sıra No	Başvuru No	Üretim Tesisi Adresi	Kurulu Güç (kW)	Başvuru Türü	Kaynak Türü	TEİAŞ TM Adı	Başvuru Durumu
1	202101002	Konya İli Ereğli İlçesi Kargacı Mahallesi	1000	Md.11/3	Güneş	Ereğli TM	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
2	202101003	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Karaözü Mahallesi	36	Md.11/3	Güneş	Avanos-2 TM	Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/3 maddesi gereğince başvuru olumsuz sonuçlandırılmıştır.
3	202101004	Konya İli Kadınhanı İlçesi Alabağ Mahallesi	60	Md.11/3	Güneş	Ladik TM	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
4	202101005	Kırşehir İli Merkez İlçesi Yenice Mahallesi	40	Md.11/3	Güneş	Petlas TM	Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/3 maddesi gereğince başvuru olumsuz sonuçlandırılmıştır.
5	202101007	Konya İli Altınekin İlçesi Sarnıç Mahallesi	60	Md.11/3	Güneş	Altınekin TM	Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 13/2 maddesi gereğince ay sonuna kadar eksik ve/veya yanlış evrakların tamamlanmaması nedeniyle başvuru olumsuz sonuçlanarak teknik değerlendirmeye alınmamıştır.
6	202101008	Konya İli Karatay İlçesi Saraçoğlu Mahallesi	378	Md.11/3	Güneş	Alakova TM	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
7	202101009	Konya İli Ereğli İlçesi Kargacı Mahallesi	1500	Md.11/3	Güneş	Ereğli TM	Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 13/2 maddesi gereğince ay sonuna kadar eksik ve/veya yanlış evrakların tamamlanmaması nedeniyle başvuru olumsuz sonuçlanarak teknik değerlendirmeye alınmamıştır.

8	202101011	Konya İli Karatay İlçesi Mezbaha(Fetih) Mahallesi	200	Md.11/3	Güneş	Konya 4 TM	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
9	202101012	Konya İli Karatay İlçesi Karadona Mahallesi	150	Md.11/3	Güneş	Kızören TM	TEİAŞ 'ın 11.03.2021 tarih ve 3815 sayılı TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Kızören TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
10	202101013	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	200	Md.11/3	Güneş	Konya-3 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/3 maddesi gereğince başvuru olumsuz sonuçlandırılmıştır.
11	202101014	Konya İli Selçuklu İlçesi Güvenç Mahallesi	90	Md.11/3	Güneş	Konya OSB TM	TEİAŞ 'ın 10.03.2021 tarih ve 3735 sayılı TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG (TR-B/C) baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Konya OSB TM 'nin OG (TR-B/C) barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
12	202101015	Konya İli Selçuklu İlçesi Karaömerler Mahallesi	150	Md.11/3	Güneş	Ladik TM	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
13	202101016	Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Çayırılı Mahallesi	1400	Md.11/3	Güneş	Nevşehir 2 TM	TEİAŞ 'ın 09.03.2021 tarih ve 3712 sayılı TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Nevşehir-2 TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
14	202101017	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	57	Md.11/3	Güneş	Büsan TM	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
15	202101018	Niğde İli Çiftlik İlçesi Azatlı-Yeni Mahallesi	60	Md.11/3	Güneş	Misliova TM	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
16	202101019	Karaman İli Merkez İlçesi Pirireis Mahallesi	214,2	Md.11/3	Güneş	Karaman OSB TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/5 hükmü kapsamında TEİAŞ' tan arıza akım limiti görüşü beklenmektedir.

17	202101020	Niğde İli Bor İlçesi Kayıyolu Mahallesi	240	Md.11/3	Güneş	Bor TM	TEİAŞ 'ın 09.03.2021 tarih ve 3714 sayılı TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Bor TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
18	202101021	Karaman İli Merkez İlçesi Urgan Mah. Mahallesi	500	Md.30	Güneş	Karaman OSB TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/5 hükmü kapsamında TEİAŞ' tan arıza akım limiti görüşü beklenmektedir.
19	202101022	Konya İli Meram İlçesi Kavak Mahallesi	150	Md.11/3	Güneş	Alakova TM	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
20	202101023	Konya İli Selçuklu İlçesi Dumlupınar Mahallesi	50	Md.11/3	Güneş	Konya 2 TM	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
21	202101024	Konya İli Çumra İlçesi İçeriçumra Mahallesi	150	Md.11/3	Güneş	Alibeyhüyüğü TM	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
22	202101025	Konya İli Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesi	50	Md.11/3	Güneş	Selçuklu TM	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
23	202101026	Konya İli Meram İlçesi Bağırkurt Mahallesi	400	Md.11/3	Güneş	Ladik TM	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
24	202101027	Konya İli Derbent İlçesi Camiikebir Mahallesi	150	Md.11/3	Güneş	Konya 2 TM	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
25	202101028	Konya İli Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesi	50	Md.11/3	Güneş	Konya 2 TM	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
26	202101029	Konya İli Selçuklu İlçesi Dumlupınar Mahallesi	50	Md.11/3	Güneş	Konya 2 TM	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
27	202101030	Konya İli Selçuklu İlçesi Dikilitaş Mahallesi	50	Md.11/3	Güneş	Selçuklu TM	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
28	202101031	Konya İli Selçuklu İlçesi Işık Mahallesi	50	Md.11/3	Güneş	Konya 1 TM	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.

29	202101032	Konya İli Karatay İlçesi Çatalhöyük Mahallesi	50	Md.11/3	Güneş	Alakova TM	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
30	202101033	Konya İli Selçuklu İlçesi Dikilitaş Mahallesi	50	Md.11/3	Güneş	Konya 2 TM	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
31	202101034	Konya İli Selçuklu İlçesi Dumlupınar Mahallesi	50	Md.11/3	Güneş	Konya 2 TM	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
32	202101035	Nevşehir İli Merkez İlçesi Tatların/Balık Mahallesi	160	Md.11/3	Güneş	Nevşehir 2 TM	Başvuru sahibinin 01.03.2021 tarihli iptal dilekçesi kapsamında başvuru olumsuz sonuçlanarak teknik değerlendirmeye alınmamıştır.
33	202101037	Konya İli Selçuklu İlçesi Aşağıpınarbaşı Mahallesi	122,969	Md.11/3	Güneş	Selçuklu TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/3 maddesi gereğince başvuru olumsuz sonuçlandırılmıştır.
34	202101038	Nevşehir İli Merkez İlçesi Boğaz Mahallesi	750	Md.11/3	Güneş	Nevşehir 2 TM	TEİAŞ 'ın 09.03.2021 tarih ve 3712 sayılı TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Nevşehir-2 TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
35	202101039	Konya İli Karatay İlçesi Mezbaça(Fetih) Mahallesi	30	Md.11/3	Güneş	Konya 4 TM	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
36	202101040	Konya İli Doğanhisar İlçesi Harman Mahallesi	60	Md.11/3	Güneş	İlgin TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/3 maddesi gereğince başvuru olumsuz sonuçlandırılmıştır.
37	202101041	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	76,776	Md.11/3	Güneş	Konya 3 TM	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
38	202101042	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	99,9	Md.11/3	Güneş	Büsan TM	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
39	202101043	Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Emsalhayat Mahallesi	1190	Md.11/3	Güneş	Güneysınır TM	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
40	202101044	Konya İli İlgin İlçesi Behlülbey Mahallesi	45	Md.11/3	Güneş	İlgin TM	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.

41	202101045	Nevşehir İli Merkez İlçesi Göre Çayrılık Mahallesi	96	Md.11/3	Güneş	Nevşehir 2 TM	TEİAŞ 'ın 09.03.2021 tarih ve 3712 sayılı TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Nevşehir-2 TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
42	202101046	Konya İli Ereğli İlçesi Bulgurluk Mahallesi	240	Md.11/3	Güneş	Ereğli TM	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
43	202101047	Nevşehir İli Merkez İlçesi Bahçelievler Mahallesi	60	Md.11/3	Güneş	Nevşehir 2 TM	TEİAŞ 'ın 09.03.2021 tarih ve 3712 sayılı TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Nevşehir-2 TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
44	202101048	Nevşehir İli Merkez İlçesi Uçhisar Mahallesi	96	Md.11/3	Güneş	Nevşehir 2 TM	TEİAŞ 'ın 09.03.2021 tarih ve 3712 sayılı TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Nevşehir-2 TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
45	202101049	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	100	Md.11/3	Güneş	Büsan TM	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
46	202101052	Niğde İli Ulukışla İlçesi Şeyhomerli Mahallesi	960	Md.11/3	Güneş	Ereğli TM	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
47	202101055	Karaman İli Merkez İlçesi Ekinözü Mahallesi	112	Md.5/1.c	Güneş	Karaman OSB TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/5 hükmü kapsamında TEİAŞ' tan arıza akım limiti görüşü beklenmektedir.
48	202101056	Niğde İli Bor İlçesi Bayat Mahallesi	400	Md.11/3	Güneş	Bor TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 13/2 maddesi gereğince ay sonuna kadar eksik ve/veya yanlış evrakların tamamlanmaması nedeniyle başvuru olumsuz sonuçlanarak teknik değerlendirmeye alınmamıştır.
49	202101057	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	147,5	Md.11/3	Güneş	Büsan TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/3 maddesi gereğince başvuru olumsuz sonuçlandırılmıştır.
50	202101058	Konya İli Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi	49,9	Md.11/3	Güneş	Büsan TM	Başvuru belgelerinde sunulan üretim santralinin kurulacağı alan Ç2020030015 numaralı başvurunun kurulu olduğu alan ile çakışmakta olduğundan başvuru olumsuz sonuçlandırılmıştır.

51	202101059	Konya İli Karapınar İlçesi Fevzipaşa Mahallesi	150	Md.11/3	Güneş	Karapınar TM	TEİAŞ 'ın 10.03.2021 tarih ve 3739 sayılı TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karapınar TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
52	202101060	Konya İli Karatay İlçesi Mezbaşa(Fetih) Mahallesi	92,4	Md.11/3	Güneş	Konya 4 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 13/2 maddesi gereğince ay sonuna kadar eksik ve/veya yanlış evrakların tamamlanmaması nedeniyle başvuru olumsuz sonuçlanarak teknik değerlendirmeye alınmamıştır.
53	202101061	Konya İli Karapınar İlçesi Fevzipaşa Mahallesi	240	Md.11/3	Güneş	Hotamış TM	TEİAŞ 'ın 12.03.2021 tarih ve 3881 sayılı TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Hotamış TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
54	202101062	Konya İli Karapınar İlçesi Reşadiye Mahallesi	240	Md.11/3	Güneş	Karapınar TM	TEİAŞ 'ın 10.03.2021 tarih ve 3739 sayılı TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karapınar TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
55	202101063	Konya İli Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi	41,74	Md.11/3	Güneş	Konya 3 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 13/2 maddesi gereğince ay sonuna kadar eksik ve/veya yanlış evrakların tamamlanmaması nedeniyle başvuru olumsuz sonuçlanarak teknik değerlendirmeye alınmamıştır.
56	202101064	Konya İli Karapınar İlçesi Reşadiye Mahallesi	240	Md.11/3	Güneş	Karapınar TM	TEİAŞ 'ın 10.03.2021 tarih ve 3739 sayılı TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karapınar TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
57	202101065	Konya İli Altınekin İlçesi Sarnıç Mahallesi	250	Md.11/3	Güneş	Altınekin TM	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.

58	202101066	Karaman İli Merkez İlçesi Göztepe Köyü Mahallesi	48	Md.11/3	Güneş	Karaman OSB TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/5 hükmü kapsamında TEİAŞ' tan arıza akım limiti görüşü beklenmektedir.
59	202101069	Konya İli Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi	90	Md.11/3	Güneş	Büsan TM	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
60	202101070	Konya İli Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi	99	Md.11/3	Güneş	Büsan TM	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
61	202101071	Niğde İli Bor İlçesi Kızılca Mahallesi	400	Md.11/3	Güneş	Bor TM	TEİAŞ 'ın 09.03.2021 tarih ve 3714 sayılı TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Bor TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
62	202101072	Konya İli Ereğli İlçesi Hortu Mahallesi	60	Md.11/3	Güneş	Ereğli TM	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
63	202101073	Konya İli Ereğli İlçesi Hortu Mahallesi	30	Md.11/3	Güneş	Ereğli TM	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
64	202101074	Konya İli Meram İlçesi Çarıklar Mahallesi	150	Md.11/3	Güneş	Alakova TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 13/2 maddesi gereğince ay sonuna kadar eksik ve/veya yanlış evrakların tamamlanmaması nedeniyle başvuru olumsuz sonuçlanarak teknik değerlendirmeye alınmamıştır.