

**ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA EYLÜL/2022 DÖNEMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI****Komisyon Tarihi : 21.11.2022****Komisyon Karar No : 2022-11****Yayın Tarihi : 21.11.2022**

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 12. maddesinin 2. fıkrasında “(Değişik:RG-9/5/2021-31479) Dağıtım şirketlerine ait komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisidir. ...Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir. ” denilmektedir. Bu kapsamda komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar ve Güneş enerjisine dayalı başvurular dışındaki başvurular için 15/1-d, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Güneş enerjisine dayalı başvurular için 16/2, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar enerjisine dayalı başvurular için 16/4 hükümlerinde belirtildiği üzere listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için şahsen veya vekâleten Şirketimize yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu taleplerinin dilekçe ile <http://luy.meramedas.com.tr> adresinden yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde, ilgili mevzuat gereğince bağlantı görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.

Sıra No	Başvuru No	Üretim Tesisi Adresi	Kurulu Güç (kW)	Başvuru Türü	Kaynak Türü	TEİAŞ TM Adı	Başvuru Durumu
1	202209003	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	100	Md.11/3	GES	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
2	202209006	Karaman İli Merkez İlçesi Göndere Mahallesi	1920	Md.5.1/h	GES	Karaman TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
3	202209007	Karaman İli Merkez İlçesi Göndere Mahallesi	800	Md.5.1/h	GES	Karaman TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
4	202209008	Konya İli Selçuklu İlçesi Bağrıkurt Mahallesi	570	Md.5.1/h	GES	Ladik TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
5	202209009	Aksaray İli Eskiil İlçesi Bayramdügün Mahallesi	240	Md.11/3	GES	Kızören TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

6	202209010	Nevşehir İli Merkez İlçesi Boğaz Mahallesi	150	Md.11/3	GES	Nevşehir 2 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
7	202209011	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	45	Md.11/3	GES	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
8	202209012	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	30	Md.11/3	GES	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
9	202209023	Konya İli Beyşehir İlçesi Üzümlü Mahallesi	1799,98	Md.5.1/h	GES	Beyşehir TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
10	202209025	Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Sığırlı Mahallesi	750,5	Md.5.1/h	GES	Avanos 2 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
11	202209029	Konya İli Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi	100	Md.11/3	GES	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
12	202209030	Konya İli Karatay İlçesi Mezbaha(Fetih) Mahallesi	41	Md.11/3	GES	Büsan TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/3 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.
13	202209034	Konya İli Emirgazi İlçesi Işıklar Mahallesi	240	Md.11/3	GES	Karapınar TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
14	202209037	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	70	Md.11/3	GES	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
15	202209039	Konya İli Ereğli İlçesi Zengen Mahallesi	400	Md.5.1/h	GES	Bor OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Bor OSB TM 'nin OG (TR-B) barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

16	202209041	Konya İli Ereğli İlçesi Bahçeli Mahallesi	960	Md.11/3	GES	Ereğli TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
17	202209043	Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarac/Hürriyet Mahallesi	796	Md.5.1/h	GES	Kalaba TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
18	202209044	Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarac/Hürriyet Mahallesi	796	Md.5.1/h	GES	Kalaba TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
19	202209048	Konya İli Karatay İlçesi Saraçoğlu Mahallesi	1000	Md.11/3	GES	Alakova TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
20	202209049	Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Osb Mahallesi	49,9	Md.11/3	RES	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
21	202209050	Aksaray İli Merkez İlçesi Yapılcan Mahallesi	990	Md.5.1/h	GES	Tümosan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
22	202209053	Niğde İli Bor İlçesi Saltuk Mahallesi	60	Md.11/3	GES	Niğde OSB TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
23	202209054	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	40	Md.11/3	GES	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
24	202209059	Niğde İli Merkez İlçesi Devlet/Aktaş Mahallesi	1920	Md.11/3	GES	Niğde 2 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
25	202209060	Konya İli Altınekin İlçesi Kale Mahallesi	30	Md.11/3	GES	Altınekin TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
26	202209063	Konya İli Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi	90	Md.11/3	GES	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

27	202209065	Konya İli Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi	800	Md.11/3	GES	Karatay TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
28	202209066	Konya İli Ilgın İlçesi Argıthanı Mahallesi	240	Md.5.1/h	GES	Ilgın TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
29	202209067	Konya İli Karatay İlçesi Mezbaha(Fetih) Mahallesi	24	Md.11/3	GES	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
30	202209068	Konya İli Karapınar İlçesi Ortaoba Mahallesi	150	Md.5.1/h	GES	Hotamış TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
31	202209069	Konya İli Karapınar İlçesi Yenikuyu Mahallesi	972	Md.5.1/h	GES	Hotamış TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
32	202209072	Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Bahçelievler Mahallesi	3000	Md.30	GES	Kalaba TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
33	202209074	Konya İli Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesi	62	Md.11/3	GES	Selçuklu TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
34	202209075	Konya İli Ereğli İlçesi Aşağı Gündelen Mahallesi	30	Md.11/3	GES	Ereğli TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
35	202209076	Nevşehir İli Merkez İlçesi Sümer Mahallesi	40	Md.11/3	GES	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
36	202209077	Niğde İli Merkez İlçesi İlhanlı Mahallesi	49	Md.11/3	GES	Niğde 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

37	202209078	Konya İli Kadınhanı İlçesi Kulukisa/Beratlı Mahallesi	160	Md.5.1/h	GES	Kulukisa TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
38	202209079	Konya İli Çumra İlçesi Alibeyhüyüğü Mahallesi	240	Md.5.1/h	GES	Alibeyhüyüğü TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Alibeyhüyüğü TM 'nin OG (TR-A) barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
39	202209086	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	66	Md.11/3	GES	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
40	202209088	Konya İli Beyşehir İlçesi Bayafşar Mahallesi	240	Md.11/3	GES	Beyşehir TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
41	202209089	Aksaray İli Merkez İlçesi Yenikent Mahallesi	300	Md.5.1/h	GES	Tümosan TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
42	202209090	Konya İli Beyşehir İlçesi Üzümlü Mahallesi	110	Md.11/3	GES	Beyşehir TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
43	202209093	Aksaray İli Gülağaç İlçesi Demirci Mahallesi	378	Md.5.1/h	GES	Aksaray OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Aksaray OSB TM 'nin OG (TR-A) barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
44	202209095	Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarac/Hürriyet Mahallesi	400	Md.5.1/h	GES	Kalaba TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
45	202209096	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	90	Md.5.1/h	GES	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
46	202209098	Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarac/Hürriyet Mahallesi	990	Md.5.1/h	GES	Kalaba TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

47	202209099	Niğde İli Bor İlçesi Kemerhisar/Çayır Mahallesi	60	Md.11/3	GES	Bor TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
48	202209100	Aksaray İli Merkez İlçesi Taşpınaryenicami Mahallesi	900	Md.11/3	GES	Aksaray OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Aksaray OSB TM 'nin OG (TR-A) barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
49	202209102	Konya İli Selçuklu İlçesi Tatköy Mahallesi	800	Md.5.1/h	GES	Selçuklu TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
50	202209103	Niğde İli Merkez İlçesi Kıçağaç Mahallesi	378	Md.5.1/h	GES	Niğde 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
51	202209104	Konya İli Karatay İlçesi Mezbaha(Fetih) Mahallesi	200	Md.11/3	GES	Karatay TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
52	202209105	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	88,5	Md.5.1/h	GES	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
53	202209106	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	400	Md.11/3	GES	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
54	202209107	Konya İli Bozkır İlçesi Armutlu Mahallesi	960	Md.5.1/h	GES	Güneysınır TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
55	202209108	Nevşehir İli Merkez İlçesi Göre Mahallesi	240	Md.11/3	GES	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

56	202209109	Konya İli Bozkır İlçesi Armutlu Mahallesi	960	Md.5.1/h	GES	Güneysınır TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
57	202209110	Karaman İli Merkez İlçesi Hamidiye Mahallesi	96	Md.5.1/h	GES	Karaman OSB TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
58	202209111	Konya İli Kulu İlçesi Camikebir Mahallesi	49	Md.11/3	GES	Kulu TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
59	202209112	Aksaray İli Merkez İlçesi Topakkaya /Fatih Mahallesi	160	Md.11/3	GES	Tümosan TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
60	202209117	Aksaray İli Sultanhanı İlçesi Sultanhanı Mahallesi	732	Md.5.1/h	GES	Tümosan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
61	202209118	Konya İli Selçuklu İlçesi Aşağıpınarbaşı Mahallesi	200	Md.11/3	GES	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
62	202209119	Konya İli Beyşehir İlçesi Üzümlü Mahallesi	1001	Md.5.1/h	GES	Beyşehir TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
63	202209120	Konya İli Karatay İlçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi	100	Md.11/3	GES	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
64	202209128	Karaman İli Merkez İlçesi Hisar Mahallesi	197	Md.5.1/h	GES	Karaman TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
65	202209129	Niğde İli Bor İlçesi Kayı Mahallesi	100	Md.11/3	GES	Bor OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Bor OSB TM 'nin OG (TR-B) barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

66	202209130	Aksaray İli Merkez İlçesi Sapmaz Mahallesi	800	Md.11/3	GES	Tümosan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
67	202209132	Konya İli Emirgazi İlçesi Emirgazi/Merkez Mahallesi	925	Md.5.1/h	GES	Karapınar TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
68	202209135	Konya İli Emirgazi İlçesi Emirgazi/Merkez Mahallesi	900	Md.5.1/h	GES	Karapınar TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
69	202209137	Konya İli Emirgazi İlçesi Emirgazi/Merkez Mahallesi	950	Md.5.1/h	GES	Karapınar TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
70	202209140	Konya İli Emirgazi İlçesi Emirgazi/Merkez Mahallesi	500	Md.5.1/h	GES	Karapınar TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
71	202209143	Konya İli Emirgazi İlçesi Emirgazi/Merkez Mahallesi	500	Md.5.1/h	GES	Karapınar TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
72	202209146	Konya İli Ereğli İlçesi Cahı Mahallesi	400	Md.11/3	GES	Ereğli TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
73	202209147	Konya İli Emirgazi İlçesi Emirgazi/Merkez Mahallesi	500	Md.5.1/h	GES	Karapınar TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
74	202209151	Aksaray İli Merkez İlçesi Karakuyu Mahallesi	999	Md.5.1/h	GES	Tümosan TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
75	202209156	Niğde İli Merkez İlçesi İlhanlı Mahallesi	30	Md.11/3	GES	Niğde 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.



76	202209157	Konya İli Yalılıyık İlçesi Yukarı Mahallesi	600	Md. 5.1/ğ	GES	Seydişehir TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
77	202209158	Konya İli Beyşehir İlçesi Bayağşar Mahallesi	400	Md.11/3	GES	Beyşehir TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
78	202209164	Konya İli Selçuklu İlçesi Sarıcalar Mahallesi	990	Md.5.1/h	GES	Kuzey TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
79	202209165	Konya İli Karatay İlçesi İsmil Mahallesi	990	Md.5.1/h	GES	Karatay TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
80	202209166	Konya İli Tuzlukçu İlçesi Aşağı Mahallesi	240	Md.11/3	GES	Akşehir TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
81	202209167	Konya İli Selçuklu İlçesi Sarıcalar Mahallesi	660	Md.5.1/h	GES	Kuzey TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
82	202209169	Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Acıgöl/Çayırılı Mahallesi	500	Md.11/3	GES	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
83	202209174	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Çakıllı Mahallesi	990	Md.5.1/h	GES	Derinkuyu TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
84	202209177	Kırşehir İli Kaman İlçesi Hacıpınar Mahallesi	2500	Md.5.1/h	GES	Kızılırmak TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
85	202209178	Nevşehir İli Merkez İlçesi Boğaz Mahallesi	800	Md.5.1/h	GES	Nevşehir 2 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
86	202209182	Kırşehir İli Kaman İlçesi Hacıpınar Mahallesi	8900	Md.5.1/h	GES	Kızılırmak TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

87	202209183	Konya İli Selçuklu İlçesi Bağrıkurt Mahallesi	2000	Md.5.1/h	GES	Ladik TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
88	202209187	Nevşehir İli Merkez İlçesi Sümer Mahallesi	1920	Md.5.1/h	GES	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
89	202209189	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	600	Md.5.1/h	GES	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
90	202209190	Konya İli Karatay İlçesi Başak (Tatlıcak) Mahallesi	100	Md.11/3	GES	Karatay TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
91	202209191	Konya İli Kadınhanı İlçesi Başkuyu/Fatih Mahallesi	800	Md.5.1/h	GES	Altınova TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
92	202209194	Konya İli Karatay İlçesi İsmil Mahallesi	780	Md.5.1/h	GES	Karatay TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
93	202209197	Niğde İli Bor İlçesi Cukurkuyu Mahallesi	150	Md.5.1/h	GES	Bor OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Bor OSB TM 'nin OG (TR-B) barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
94	202209201	Konya İli Karapınar İlçesi Kayalı Mahallesi	900	Md.5.1/h	GES	Karapınar TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
95	202209202	Konya İli Karatay İlçesi Zivecik Mahallesi	350	Md.11/3	GES	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
96	202209204	Aksaray İli Merkez İlçesi Yeşilova Mahallesi	60	Md.5.1/h	GES	Tümosan TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.

97	202209208	Konya İli Karatay İlçesi Büyüksinan Mahallesi	240	Md.5.1/h	GES	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
98	202209211	Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi Tatbekirli Mahallesi	1146	Md.5.1/h	GES	Yerköy TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
99	202209216	Kırşehir İli Merkez İlçesi Kindam Mahallesi	5250	Md.5.1/h	GES	Petlas TM	Başvuru sahibinin 10.11.2022 tarih ve 43323 sayılı talebi ile iptal edilmiştir.
100	202209218	Kırşehir İli Merkez İlçesi Kindam Mahallesi	4800	Md.5.1/h	GES	Petlas TM	Başvuru sahibinin 11.11.2022 tarih ve 20139 sayılı talebi ile iptal edilmiştir.
101	202209219	Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Sinci Mahallesi	6300	Md.5.1/h	GES	Güneysınır TM	Yönetmelik Madde 7/8 hükmü kapsamında TEİAŞ 'tan fider tahsis edilmesi şartı ile başvuru olumlu değerlendirilmiştir.
102	202209220	Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Sinci Mahallesi	6500	Md.5.1/h	GES	Güneysınır TM	Yönetmelik Madde 7/8 hükmü kapsamında TEİAŞ 'tan fider tahsis edilmesi şartı ile başvuru olumlu değerlendirilmiştir.
103	202209221	Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Sinci Mahallesi	8500	Md.5.1/h	GES	Güneysınır TM	Yönetmelik Madde 7/8 hükmü kapsamında TEİAŞ 'tan fider tahsis edilmesi şartı ile başvuru olumlu değerlendirilmiştir.