

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KASIM/2022 DÖNEMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI**Komisyon Tarihi : 20.01.2023****Komisyon Karar No : 2023-01****Yayın Tarihi : 23.01.2023**

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 12. maddesinin 2. fıkrasında “(Değişik:RG-9/5/2021-31479) Dağıtım şirketlerine ait komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisidir. ...Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir. ” denilmektedir. Bu kapsamda komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar ve Güneş enerjisine dayalı başvurular dışındaki başvurular için 15/1-d, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Güneş enerjisine dayalı başvurular için 16/2, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar enerjisine dayalı başvurular için 16/4 hükümlerinde belirtildiği üzere listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için şahsen veya vekâleten Şirketimize yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu taleplerinin dilekçe ile <http://luy.meramedas.com.tr> adresinden yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde, ilgili mevzuat gereğince bağlantı görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.

Sıra No	Başvuru No	Üretim Tesisi Adresi	Kurulu Güç (kW)	Başvuru Türü	Kaynak Türü	TEİAŞ TM Adı	Başvuru Durumu
1	202211001	Nevşehir İli Avanos İlçesi Göynük Mahallesi / Köyü	50	Md. 11/3	GES	Avanos 2 TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Avanos 2 TM (TR-B) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
2	202211003	Konya İli Karatay İlçesi İsmil Mahallesi / Köyü	800	Md. 5/1.h	GES	Karatay TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
3	202211004	Konya İli Karatay İlçesi İsmil Mahallesi / Köyü	800	Md. 5/1.h	GES	Karatay TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
4	202211005	Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Emsalhayat Mahallesi / Köyü	990	Md. 5/1.h	GES	Güneysinır TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.

5	202211007	Karaman İli Merkez İlçesi Gündere Mahallesi / Köyü	800	Md. 5/1.h	GES	Karaman TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
6	202211008	Nevşehir İli Merkez İlçesi Çardak Mahallesi / Köyü	240	Md. 11/3	GES	Derinkuyu TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
7	202211009	Nevşehir İli Merkez İlçesi Boğaz Mahallesi / Köyü	63	Md. 11/3	GES	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
8	202211010	Nevşehir İli Merkez İlçesi Sümer Mahallesi / Köyü	40	Md. 11/3	GES	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
9	202211011	Niğde İli Merkez İlçesi Şahinalı Mahallesi / Köyü	47,84	Md. 5/1.h	GES	Niğde 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
10	202211012	Nevşehir İli Merkez İlçesi Boğaz Mahallesi / Köyü	120	Md. 11/3	GES	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
11	202211013	Konya İli Selçuklu İlçesi Çandır Mahallesi / Köyü	96	Md. 11/3	GES	Kuzey TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
12	202211014	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi / Köyü	63	Md. 11/3	GES	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
13	202211015	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi / Köyü	40	Md. 11/3	GES	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
14	202211016	Konya İli Selçuklu İlçesi Yazıbelen Mahallesi / Köyü	990	Md. 5/1.h	GES	Konya OSB TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

15	202211018	Konya İli Derebucak İlçesi Tepearası(Kurdular) Mahallesi / Köyü	500	Md. 5/1.h	GES	Seydişehir TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
16	202211019	Konya İli Derebucak İlçesi Tepearası(Kurdular) Mahallesi / Köyü	400	Md. 5/1.h	GES	Seydişehir TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
17	202211020	Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Emsalhayat Mahallesi / Köyü	400	Md. 5/1.h	GES	Güneysinır TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
18	202211021	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi / Köyü	63	Md. 11/3	GES	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
19	202211026	Konya İli Akşehir İlçesi Seyran Mahallesi / Köyü	240	Md. 5/1.h	GES	Akşehir TM	Başvuru sahibinin 28.12.2022 tarih ve 27767 sayılı talebi ile iptal edilmiştir.
20	202211028	Karaman İli Merkez İlçesi Çoğlu Mahallesi / Köyü	10000	Md. 5/1.h	GES	Karaman TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
21	202211029	Nevşehir İli Merkez İlçesi Kaymaklı Mahallesi / Köyü	96	Md. 11/3	GES	Derinkuyu TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
22	202211030	Konya İli Ereğli İlçesi Kuzukuyu Mahallesi / Köyü	282	Md. 5/1.h	GES	Ereğli TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
23	202211031	Konya İli Selçuklu İlçesi Bağrıkurt Mahallesi / Köyü	10000	Md. 5/1.h	GES	Selçuklu TM	Yönetmelik Madde 7/8 hükmü kapsamında TEİAŞ 'tan fider tahsis edilmesi şartı ile başvuru olumlu değerlendirilmiştir.
24	202211032	Karaman İli Ayrancı İlçesi Böğecik Mahallesi / Köyü	990	Md. 5/1.h	GES	Karaman OSB TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
25	202211033	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi / Köyü	100	Md. 11/3	GES	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
26	202211036	Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Kızılkuyu Mahallesi / Köyü	740	Md. 5/1.h	GES	Güneysinır TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.

27	202211038	Konya İli Selçuklu İlçesi Karaömerler Mahallesi / Köyü	10000	Md. 5/1.h	GES	Kuzey TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
28	202211042	Konya İli Akşehir İlçesi Söğütlü Mahallesi / Köyü	590	Md. 5/1.ç	GES	Akşehir TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
29	202211043	Nevşehir İli Merkez İlçesi Boğaz Mahallesi / Köyü	30	Md. 11/3	GES	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
30	202211044	Konya İli Karatay İlçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi / Köyü	60	Md. 11/3	GES	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
31	202211045	Karaman İli Merkez İlçesi Yenişehir Mahallesi / Köyü	48	Md. 11/3	GES	Karaman TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
32	202211049	Karaman İli Merkez İlçesi Alacasuluk Mahallesi / Köyü	240	Md. 11/3	GES	Karaman TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
33	202211051	Kırşehir İli Kaman İlçesi Savcılıbüyükoba Mahallesi / Köyü	850	Md. 5/1.h	GES	Kızılırmak TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Kızılırmak TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
34	202211052	Konya İli Karapınar İlçesi Kayalı Mahallesi / Köyü	480	Md. 5/1.h	GES	Karapınar TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
35	202211055	Nevşehir İli Merkez İlçesi Nar/Yeni Mahallesi / Köyü	500	Md. 5/1.h	GES	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
36	202211056	Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarca/Hürriyet Mahallesi / Köyü	918	Md. 5/1.h	GES	Kalaba TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

37	202211060	Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarca/Hürriyet Mahallesi / Köyü	990	Md. 5/1.h	GES	Kalaba TM	Başvuru sahibinin 05.01.2023 tarih ve 332 sayılı talebi ile iptal edilmiştir.
38	202211061	Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarca/Hürriyet Mahallesi / Köyü	990	Md. 5/1.h	GES	Kalaba TM	Başvuru sahibinin 05.01.2023 tarih ve 332 sayılı talebi ile iptal edilmiştir.
39	202211063	Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarca/Hürriyet Mahallesi / Köyü	990	Md. 5/1.h	GES	Kalaba TM	Başvuru sahibinin 05.01.2023 tarih ve 332 sayılı talebi ile iptal edilmiştir.
40	202211066	Konya İli Çumra İlçesi Alibeyhüyüğü Mahallesi / Köyü	240	Md. 11/3	GES	Alibeyhüyüğü TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Alibeyhüyüğü TM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
41	202211067	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi / Köyü	40	Md. 11/3	GES	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
42	202211068	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi / Köyü	40	Md. 11/3	GES	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
43	202211075	Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Merdanali Mahallesi / Köyü	11000	Md. 5/1.h	GES	Kalaba TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
44	202211078	Aksaray İli Ortaköy İlçesi Ceceli Mahallesi / Köyü	200	Md. 5/1.h	GES	Ortaköy TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
45	202211079	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi / Köyü	99	Md. 5/1.h	GES	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
46	202211080	Konya İli Karatay İlçesi Mezbaa Mahallesi / Köyü	80	Md. 11/3	GES	Karatay TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
47	202211088	Kırşehir İli Mucur İlçesi İnaç Köyü Mahallesi / Köyü	800	Md. 5/1.h	GES	Petlas TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.

48	202211089	Aksaray İli Merkez İlçesi Kurtuluş Mahallesi / Köyü	1001	Md. 30	GES	Aksaray OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Aksaray OSB TM 'nin OG (TR-A) barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
49	202211092	Aksaray İli Merkez İlçesi Kurtuluş Mahallesi / Köyü	1250	Md. 30	GES	Aksaray OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Aksaray OSB TM 'nin OG (TR-A) barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
50	202211094	Kırşehir İli Mucur İlçesi İnaç Köyü Mahallesi / Köyü	999	Md. 5/1.h	GES	Petlas TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
51	202211096	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi / Köyü	163,5	Md. 11/3	GES	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
52	202211098	Konya İli Selçuklu İlçesi Tatköy Mahallesi / Köyü	300	Md. 5/1.h	GES	Yazır TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
53	202211099	Karaman İli Merkez İlçesi Göndere Köyü Mahallesi / Köyü	7500	Md. 5/1.h	GES	Karaman TM	Kurum görüşü beklenmektedir.
54	202211100	Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarca/Hürriyet Mahallesi / Köyü	400	Md. 5/1.h	GES	Kalaba TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
55	202211103	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük/Bozkır Mahallesi / Köyü	990	Md. 5/1.h	GES	Mislioiva TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Mislioiva TM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
56	202211107	Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük Mahallesi / Köyü	10010	Md. 5/1.h	GES	Mislioiva TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

57	202211108	Aksaray İli Ortaköy İlçesi Seksenuşağı Mahallesi / Köyü	4000	Md. 5/1.h	GES	Ortaköy TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
58	202211109	Konya İli Çumra İlçesi Fethiye Mahallesi / Köyü	750	Md. 5/1.h	GES	Çumra TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
59	202211110	Aksaray İli Merkez İlçesi Karakuyu Mahallesi / Köyü	999	Md. 5/1.h	GES	Tümosan TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Tümosan TM 'nin OG (TR-A) barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
60	202211111	Niğde İli Merkez İlçesi İlhanlı Mahallesi / Köyü	360	Md. 11/3	GES	Niğde 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
61	202211114	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük/Bozkır Mahallesi / Köyü	990	Md. 5/1.h	GES	Misliova TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Misliova TM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
62	202211115	Konya İli Karatay İlçesi İsmil Mahallesi / Köyü	800	Md. 5/1.h	GES	Karatay TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
63	202211117	Nevşehir İli Merkez İlçesi Boğaz Mahallesi / Köyü	150	Md. 11/3	GES	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
64	202211119	Konya İli Karatay İlçesi İsmil Mahallesi / Köyü	800	Md. 5/1.h	GES	Karatay TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
65	202211120	Konya İli Ilgın İlçesi Göstere Mahallesi / Köyü	8000	Md. 5/1.h	GES	Ilgın TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

66	202211124	Konya İli Karatay İlçesi Mezbaha(Fetih) Mahallesi / Köyü	300	Md. 11/3	GES	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
67	202211125	Konya İli Kadınhanı İlçesi Kulukisa/Mescit Mahallesi / Köyü	160	Md. 5/1.h	GES	Geçici Kulukisa TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
68	202211126	Konya İli Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi / Köyü	60	Md. 11/3	GES	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
69	202211128	Niğde İli Merkez İlçesi Yukarıkayabaşı Mahallesi / Köyü	600	Md. 5/1.h	GES	Niğde 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
70	202211129	Aksaray İli Merkez İlçesi Karakuyu Mahallesi / Köyü	999	Md. 5/1.h	GES	Tümosan TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Tümosan TM 'nin OG (TR-A) barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
71	202211130	Niğde İli Bor İlçesi Yeniğöçmen Mahallesi / Köyü	20000	Md. 5/1.h	GES	Bor TM	Yönetmelik Madde 7/8 hükmü kapsamında TEİAŞ 'tan fider tahsis edilmesi şartı ile başvuru olumlu değerlendirilmiştir.
72	202211131	Niğde İli Merkez İlçesi Yukarıkayabaşı Mahallesi / Köyü	830	Md. 5/1.h	GES	Niğde 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
73	202211134	Niğde İli Merkez İlçesi Yukarıkayabaşı Mahallesi / Köyü	990	Md. 5/1.h	GES	Niğde 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
74	202211135	Konya İli Karatay İlçesi Mezbaha(Fetih) Mahallesi / Köyü	176	Md. 11/3	GES	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
75	202211137	Konya İli Emirgazi İlçesi Emirgazi/Merkez Mahallesi / Köyü	330	Md. 11/3	GES	Karapınar TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

76	202211138	Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Hamzalı Mahallesi / Köyü	80	Md. 5/1.h	GES	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
77	202211140	Konya İli Karapınar İlçesi Reşadiye Mahallesi / Köyü	400	Md. 5/1.h	GES	Karapınar TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
78	202211142	Nevşehir İli Merkez İlçesi Sümer Mahallesi / Köyü	250	Md. 11/3	GES	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
79	202211146	Niğde İli Merkez İlçesi Burhan Mahallesi / Köyü	48	Md. 11/3	GES	Niğde OSB TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
80	202211148	Konya İli Ereğli İlçesi Zengen Mahallesi / Köyü	240	Md. 5/1.h	GES	Bor OSB TM	Başvuru sahibinin 05.01.2023 tarih ve 332 sayılı talebi ile iptal edilmiştir.
81	202211154	Nevşehir İli Merkez İlçesi Balcın Mahallesi / Köyü	3200	Md. 5/1.h	GES	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
82	202211155	Nevşehir İli Merkez İlçesi Sümer Mahallesi / Köyü	96	Md. 11/3	GES	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
83	202211156	Konya İli Karapınar İlçesi Reşadiye Mahallesi / Köyü	400	Md. 5/1.h	GES	Karapınar TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
84	202211159	Nevşehir İli Merkez İlçesi Boğaz Mahallesi / Köyü	800	Md. 5/1.h	GES	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
85	202211162	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük/Bozkır Mahallesi / Köyü	990	Md. 5/1.h	GES	Misliova TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Misliova TM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

86	202211163	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Aksalur Salur Mahallesi / Köyü	744	Md. 5/1.h	GES	Ürgüp TM	Başvuru sahibinin 30.12.2022 tarih ve 27956 sayılı talebi ile iptal edilmiştir.
87	202211165	Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Karacaören Mahallesi / Köyü	96	Md. 11/3	GES	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
88	202211166	Nevşehir İli Merkez İlçesi Boğaz Mahallesi / Köyü	240	Md. 11/3	GES	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
89	202211169	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Aksalur Salur Mahallesi / Köyü	744	Md. 5/1.h	GES	Ürgüp TM	Başvuru sahibinin 30.12.2022 tarih ve 27956 sayılı talebi ile iptal edilmiştir.
90	202211172	Nevşehir İli Merkez İlçesi Boğaz Mahallesi / Köyü	240	Md. 11/3	GES	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
91	202211173	Karaman İli Merkez İlçesi Göndere Köyü Mahallesi / Köyü	10000	Md. 5/1.h	GES	Karaman TM	Yönetmelik Madde 7/8 hükmü kapsamında TEİAŞ 'tan fider tahsis edilmesi şartı ile başvuru olumlu değerlendirilmiştir.
92	202211174	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Aksalur Salur Mahallesi / Köyü	744	Md. 5/1.h	GES	Ürgüp TM	Başvuru sahibinin 30.12.2022 tarih ve 27956 sayılı talebi ile iptal edilmiştir.
93	202211176	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük/Bozkır Mahallesi / Köyü	990	Md. 5/1.h	GES	Misliova TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Misliova TM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
94	202211179	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi / Köyü	80	Md. 11/3	GES	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
95	202211180	Kırşehir İli Kaman İlçesi Hacıpınar Mahallesi / Köyü	60	Md. 5/1.h	GES	Kızılırmak TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Kızılırmak TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

96	202211182	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük/Bozkır Mahallesi / Köyü	990	Md. 5/1.h	GES	Misliova TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Misliova TM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
97	202211189	Kırşehir İli Kaman İlçesi Hacıpınar Mahallesi / Köyü	960	Md. 5/1.h	GES	Kızılırmak TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Kızılırmak TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
98	202211190	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Aksalur Salur Mahallesi / Köyü	720	Md. 5/1.h	GES	Ürgüp TM	Başvuru sahibinin 29.12.2022 tarih ve 27836 sayılı talebi ile iptal edilmiştir.
99	202211192	Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarca/Hürriyet Mahallesi / Köyü	700	Md. 5/1.h	GES	Kalaba TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
100	202211194	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Aksalur Salur Mahallesi / Köyü	665	Md. 5/1.h	GES	Ürgüp TM	Başvuru sahibinin 29.12.2022 tarih ve 27838 sayılı talebi ile iptal edilmiştir.
101	202211195	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Aksalur Salur Mahallesi / Köyü	665	Md. 5/1.h	GES	Ürgüp TM	Başvuru sahibinin 29.12.2022 tarih ve 27838 sayılı talebi ile iptal edilmiştir.
102	202211207	Konya İli Yunak İlçesi Böğürdelik Mahallesi / Köyü	250	Md. 5/1.h	GES	Yunak TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
103	202211208	Konya İli Selçuklu İlçesi Tömek Mahallesi / Köyü	3200	Md. 5/1.h	GES	Konya OSB TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
104	202211210	Konya İli Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi / Köyü	150	Md. 11/3	GES	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
105	202211216	Konya İli Meram İlçesi Kaşınhanı Mahallesi / Köyü	6800	Md. 5/1.h	GES	Alakova TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

106	202211218	Konya İli Bozkır İlçesi Sarıođlan Mahallesi / Köyü	1000	Md. 11/3	GES	Güneysınır TM	Bađlantı Anlařmasına Çađrı Mektubu için řirketimize süresi içerisinde bařvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan bařvurlara iliřkin EİGM teknik deđerlendirme sonucuna göre Bađlantı Anlařmasına Çađrı Mektubu tanzim edilecektir.
107	202211219	Konya İli Selçuklu İlçesi Dađdere Mahallesi / Köyü	500	Md. 5/1.h	GES	Ladik TM	Bađlantı Anlařmasına Çađrı Mektubu için řirketimize süresi içerisinde bařvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan bařvurlara iliřkin EİGM teknik deđerlendirme sonucuna göre Bađlantı Anlařmasına Çađrı Mektubu tanzim edilecektir.
108	202211220	Nevřehir İli Ürgüp İlçesi Sarıhıdır Mahallesi / Köyü	150	Md. 5/1.h	GES	Avanos 2 TM	TEİAř 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüřü yazısında bu bařvurunun OG baraya bađlı/bađlanacak/yönlendirilecek diđer üretim tesisleri ile birlikte Avanos 2 TM (TR-B) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik řebeke Yönetmeliđi 'nde belirtilen limit deđerlerin ařıldıđı, bu nedenle bahse konu santralin bađlantısının olumsuz deđerlendirildiđi belirtilmiřtir.
109	202211221	Konya İli Kulu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi / Köyü	480	Md. 5/1.h	GES	Kulu TM	Bađlantı Anlařmasına Çađrı Mektubu için řirketimize süresi içerisinde bařvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan bařvurlara iliřkin EİGM teknik deđerlendirme sonucuna göre Bađlantı Anlařmasına Çađrı Mektubu tanzim edilecektir.
110	202211223	Konya İli Karatay İlçesi İsmil Mahallesi / Köyü	800	Md. 5/1.h	GES	Karatay TM	Bađlantı Anlařmasına Çađrı Mektubu için řirketimize süresi içerisinde bařvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan bařvurlara iliřkin EİGM teknik deđerlendirme sonucuna göre Bađlantı Anlařmasına Çađrı Mektubu tanzim edilecektir.
111	202211224	Kırřehir İli Mucur İlçesi İnaç Mahallesi / Köyü	999	Md. 5/1.h	GES	Petlas TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliđinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dađıtım hattı hat kapasitesi řebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıřtır.
112	202211225	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi / Köyü	28	Md. 11/3	GES	Kayacık TM	Bađlantı Anlařmasına Çađrı Mektubu için řirketimize süresi içerisinde bařvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan bařvurlara iliřkin EİGM teknik deđerlendirme sonucuna göre Bađlantı Anlařmasına Çađrı Mektubu tanzim edilecektir.
113	202211226	Karaman İli Merkez İlçesi Yeřildere Mahallesi / Köyü	4800	Md. 5/1.h	GES	Karaman OSB TM	Bađlantı Anlařmasına Çađrı Mektubu için řirketimize süresi içerisinde bařvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan bařvurlara iliřkin EİGM teknik deđerlendirme sonucuna göre Bađlantı Anlařmasına Çađrı Mektubu tanzim edilecektir.
114	202211227	Konya İli Cihanbeyli İlçesi Yeřilöz Mahallesi / Köyü	3700	Md. 11/3	GES	Cihanbeyli TM	Bađlantı Anlařmasına Çađrı Mektubu için řirketimize süresi içerisinde bařvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan bařvurlara iliřkin EİGM teknik deđerlendirme sonucuna göre Bađlantı Anlařmasına Çađrı Mektubu tanzim edilecektir.
115	202211228	Konya İli Selçuklu İlçesi Dađdere Mahallesi / Köyü	999	Md. 5/1.h	GES	Ladik TM	Bađlantı Anlařmasına Çađrı Mektubu için řirketimize süresi içerisinde bařvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan bařvurlara iliřkin EİGM teknik deđerlendirme sonucuna göre Bađlantı Anlařmasına Çađrı Mektubu tanzim edilecektir.

116	202211234	Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Taşlıhüyük Mahallesi / Köyü	*2416	Md. 5/1.h	GES	Kalaba TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
117	202211235	Konya İli Meram İlçesi Çayırbağı Mahallesi / Köyü	999	Md. 5/1.h	GES	Alakova TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
118	202211237	Konya İli Karapınar İlçesi Karakışla Mahallesi / Köyü	960	Md. 5/1.h	GES	Hotamış TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
119	202211240	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi / Köyü	100	Md. 11/3	GES	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
120	202211244	Niğde İli Bor İlçesi Kayı Mahallesi / Köyü	70	Md. 11/3	GES	Bor OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Bor OSB TM (TR-B) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
121	202211245	Karaman İli Merkez İlçesi Göndere Mahallesi / Köyü	800	Md. 5/1.h	GES	Karaman TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
122	202211248	Niğde İli Merkez İlçesi Yukarıkayabaşı Mahallesi / Köyü	990	Md. 5/1.h	GES	Niğde 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
123	202211250	Konya İli Altınekin İlçesi Akköy Mahallesi / Köyü	1000	Md. 11/3	GES	Altınekin TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
124	202211252	Niğde İli Merkez İlçesi Yukarıkayabaşı Mahallesi / Köyü	550	Md. 5/1.h	GES	Niğde 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
125	202211253	Konya İli Karapınar İlçesi Karakışla Mahallesi / Köyü	990	Md. 5/1.h	GES	Hotamış TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

126	202211255	Niğde İli Merkez İlçesi Değirmenli Mahallesi / Köyü	750	Md. 5/1.h	GES	Niğde 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
127	202211256	Konya İli Beyşehir İlçesi Üzümlü Mahallesi / Köyü	110	Md. 11/3	GES	Beyşehir TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
128	202211257	Konya İli Karatay İlçesi Hacıyusufmescit Mahallesi / Köyü	925	Md. 11/3	GES	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
129	202211258	Niğde İli Merkez İlçesi Yukarıkayaş Mahallesi / Köyü	350	Md. 5/1.h	GES	Niğde 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
130	202211261	Karaman İli Merkez İlçesi Göndere Mahallesi / Köyü	990	Md. 5/1.h	GES	Karaman TM	Kurum görüşü beklenmektedir.
131	202211262	Aksaray İli Merkez İlçesi Karatay Mahallesi / Köyü	750	Md. 5/1.ç	GES	Aksaray OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Aksaray OSB TM 'nin OG (TR-A) barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
132	202211266	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi / Köyü	100	Md. 11/3	GES	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
133	202211269	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi / Köyü	350	Md. 11/3	GES	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
134	202211271	Karaman İli Merkez İlçesi Göndere Mahallesi / Köyü	990	Md. 5/1.h	GES	Karaman TM	Kurum görüşü beklenmektedir.
135	202211272	Konya İli Sarayönü İlçesi Ladik Mahallesi / Köyü	10200	Md. 5/1.h	GES	Ladik TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

136	202211273	Kırşehir İli Merkez İlçesi Çukurçayır Mahallesi / Köyü	996,3	Md. 5/1.h	GES	Kırşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
137	202211275	Konya İli Kulu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi / Köyü	600	Md. 5/1.h	GES	Kulu TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
138	202211276	Konya İli Karatay İlçesi Sakyatan Mahallesi / Köyü	1560	Md. 11/3	GES	Karatay TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
139	202211277	Karaman İli Merkez İlçesi Göndere Mahallesi / Köyü	7700	Md. 5/1.h	GES	Karaman TM	Kurum görüşü beklenmektedir.
140	202211280	Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Taşlıhüyük Mahallesi / Köyü	4800	Md. 5/1.h	GES	Kalaba TM	Yönetmelik 14/6 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.
141	202211286	Nevşehir İli Merkez İlçesi Balcın Mahallesi / Köyü	11200	Md. 5/1.h	GES	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

*Bu başvurular için Yönetmelik 14/6 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, değerlendirme sonucuna göre kapasite tahsis edilmiştir.