

**ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KASIM-ARALIK/2022 DÖNEMİ KURUM GÖRÜŞÜ BEKLEYEN VE OCAK/2023 DÖNEMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME
KOMİSYON KARARLARI**

Komisyon Tarihi : 20.03.2023

Komisyon Karar No : 2023-03

Yayın Tarihi : 21.03.2023

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 12. maddesinin 2. fıkrasında “(Değişik:RG-9/5/2021-31479) Dağıtım şirketlerine ait komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisidir. ...Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir. ” denilmektedir. Bu kapsamda komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar ve Güneş enerjisine dayalı başvurular dışındaki başvurular için 15/1-d, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Güneş enerjisine dayalı başvurular için 16/2, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar enerjisine dayalı başvurular için 16/4 hükümlerinde belirtildiği üzere listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için şahsen veya vekâleten Şirketimize yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu taleplerinin dilekçe ile <http://luy.meramedas.com.tr> adresinden yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde, ilgili mevzuat gereğince bağlantı görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.

Sıra No	Başvuru No	Üretim Tesisi Adresi	Kurulu Güç (kW)	Başvuru Türü	Kaynak Türü	TEİAŞ TM Adı	BAŞVURU DURUMU
1	202211099	Karaman İli Merkez İlçesi Göndere Köyü Mahallesi / Köyü	7500	Güneş	Md. 5/1.h	Karaman TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
2	202211261	Karaman İli Merkez İlçesi Göndere Mahallesi / Köyü	990	Güneş	Md. 5/1.h	Karaman TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
3	202211271	Karaman İli Merkez İlçesi Göndere Mahallesi / Köyü	990	Güneş	Md. 5/1.h	Karaman TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
4	202211277	Karaman İli Merkez İlçesi Göndere Mahallesi / Köyü	7700	Güneş	Md. 5/1.h	Karaman TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
5	202212032	Nevşehir İli Merkez İlçesi Balcın Mahallesi / Köyü	990	Güneş	Md. 5/1.h	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde
6	202212034	Nevşehir İli Merkez İlçesi Boğaz Mahallesi / Köyü	240	Güneş	Md. 11/3	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde

7	202212076	Nevşehir İli Avanos İlçesi Küçük Ayhan Mahallesi / Köyü	500	Güneş	Md. 5/1.h	Avanos 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde
8	202212085	Nevşehir İli Merkez İlçesi Güzelyurt Mahallesi / Köyü	40	Güneş	Md. 11/3	Avanos 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde
9	202212106	Aksaray İli Ortaköy İlçesi Balcı Mahallesi / Köyü	800	Güneş	Md. 5.1/h	Ortaköy TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
10	202212132	Karaman İli Merkez İlçesi Göndere Mahallesi / Köyü	990	Güneş	Md. 5.1/h	Karaman TM	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR.
11	202212145	Karaman İli Merkez İlçesi Göndere Mahallesi / Köyü	800	Güneş	Md. 5.1/h	Karaman TM	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR.
12	202212149	Karaman İli Merkez İlçesi Göndere Mahallesi / Köyü	990	Güneş	Md. 5.1/h	Karaman TM	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR.
13	202212166	Nevşehir İli Merkez İlçesi Boğaz Mahallesi / Köyü	600	Güneş	Md. 11/3	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde
14	202212171	Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Acıgöl/Çayırılı Mahallesi / Köyü	1250	Güneş	Md. 11/3	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde
15	202212172	Nevşehir İli Merkez İlçesi Boğaz Mahallesi / Köyü	250	Güneş	Md. 5.1/h	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde
16	202212184	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Mazı Mahallesi / Köyü 0 Ada	96	Güneş	Md. 5.1/h	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde
17	202212185	Aksaray İli Ortaköy İlçesi Balcı Mahallesi / Köyü	400	Güneş	Md. 5.1/h	Ortaköy TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
18	202212200	Karaman İli Merkez İlçesi Göndere Mahallesi / Köyü	999	Güneş	Md. 5/1.h	Karaman TM	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR
19	202212237	Nevşehir İli Merkez İlçesi Göre Çayırılık Mahallesi / Köyü	800	Güneş	Md. 5.1/h	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde
20	202212240	Nevşehir İli Merkez İlçesi Göre Çayırılık Mahallesi / Köyü	650	Güneş	Md. 5.1/h	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde

21	202212253	Karaman İli Merkez İlçesi Gündere Mahallesi / Köyü	13500	Güneş	Md. 5.1/h	Karaman TM	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR.
22	202212259	Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Timsal Mahallesi / Köyü	330	Güneş	Md. 5.1/h	Karaman TM	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR.
23	202212272	Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Acıgöl/Çayırılı Mahallesi / Köyü	320	Güneş	Md. 11/3	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde
24	202212275	Nevşehir İli Merkez İlçesi Boğaz Mahallesi / Köyü	1400	Güneş	Md. 11/3	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde
25	202212283	Karaman İli Merkez İlçesi Gündere Mahallesi / Köyü	3200	Güneş	Md. 5/1.h	Karaman TM	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR.
26	202212286	Karaman İli Merkez İlçesi Siyaser Mahallesi / Köyü	147	Güneş	Md. 11/3	Karaman TM	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR.
27	202212308	Nevşehir İli Merkez İlçesi Boğaz Köyü Mahallesi / Köyü	240	Güneş	Md. 11/3	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde
28	202212312	Karaman İli Merkez İlçesi Gündere Mahallesi / Köyü	500	Güneş	Md. 5.1/h	Karaman TM	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR.
29	202212318	Karaman İli Merkez İlçesi Gündere Mahallesi / Köyü	1980	Güneş	Md. 5.1/h	Karaman TM	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR.
30	202212322	Karaman İli Merkez İlçesi Mesudiye Mahallesi / Köyü	96	Güneş	Md. 11/3	Karaman TM	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR.
31	202212336	Nevşehir İli Merkez İlçesi Göre Çayırılık Mahallesi / Köyü	1000	Güneş	Md. 11/3	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde
32	202212345	Nevşehir İli Merkez İlçesi Boğaz Mahallesi / Köyü	300	Güneş	Md. 5.1/h	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde
33	202212349	Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Acıgöl/Cumhuriyet Mahallesi / Köyü	400	Güneş	Md. 5.1/h	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde
34	202212353	Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Selçuklu Mahallesi / Köyü	1800	Güneş	Md. 30	Karaman TM	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR.

35	202212391	Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü Mahallesi / Köyü	23640**	Güneş	Md. 5.1/h	Kolukısa TM	Yönetmelik Madde 7/8 hükmü kapsamında TEİAŞ 'tan fider tahsis edilmesi şartı ile başvuru olumlu değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
36	202301001	Kırşehir İli Merkez İlçesi Yenice Mahallesi / Köyü	120	GES	Md. 5.1/h	Petlas TM	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 14/6 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.
37	202301009	Konya İli Çumra İlçesi Avdul Mahallesi / Köyü	700	GES	Md. 5.1/h	Güneysinır TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
38	202301010	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi / Köyü	96	GES	Md. 11/3	Kayacık TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/3 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.
39	202301011	Niğde İli Bor İlçesi Yenigöçmen Mahallesi / Köyü	2900	GES	Md. 5.1/h	Bor TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
40	202301012	Karaman İli Ayrancı İlçesi Dokuzyol Mahallesi / Köyü	120	GES	Md. 11/3	Karaman OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman OSB TM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
41	202301013	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi / Köyü	85,2	GES	Md. 11/3	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
42	202301018	Konya İli Akşehir İlçesi Kozağaç Mahallesi / Köyü	150	GES	Md. 5.1/h	Akşehir TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
43	202301021	Nevşehir İli Avanos İlçesi Küçük Ayhan Mahallesi / Köyü	612*	GES	Md. 5.1/h	Avanos 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
44	202301026	Konya İli Ilgın İlçesi Çavuşçu Mahallesi / Köyü	300	GES	Md. 5.1/h	Ilgın TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
45	202301029	Kırşehir İli Merkez İlçesi Akçağıl Vetepesidelik Mahallesi / Köyü	5000**	GES	Md. 5.1/h	Petlas TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

46	202301033	Konya İli Selçuklu İlçesi Tatköy Mahallesi / Köyü	2100	GES	Md. 5.1/h	Selçuklu TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
47	202301034	Konya İli Akşehir İlçesi İstasyon Mahallesi / Köyü	37	GES	Md. 5.1/h	Akşehir TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
48	202301035	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük/Bozkır Mahallesi / Köyü	990	GES	Md. 5.1/h	Misliova TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte MisliovaTM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
49	202301036	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük/Bozkır Mahallesi / Köyü	990	GES	Md. 5.1/h	Misliova TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte MisliovaTM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
50	202301037	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük/Bozkır Mahallesi / Köyü	990	GES	Md. 5.1/h	Misliova TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte MisliovaTM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
51	202301039	Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Tuzköy Mahallesi / Köyü	249	GES	Md. 5.1/h	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
52	202301040	Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Tuzköy Mahallesi / Köyü	150	GES	Md. 5.1/h	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
53	202301041	Konya İli Yunak İlçesi Merkez/Karataş Ve Meşelik Mahallesi / Köyü	11000	GES	Md. 5.1/h	Yunak TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

54	202301042	Konya İli Akşehir İlçesi Seyran Mahallesi / Köyü	300	GES	Md. 5.1/h	Akşehir TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
55	202301043	Aksaray İli Merkez İlçesi Bahçesaray Mahallesi / Köyü	39,585	GES	Md. 11/3	Aksaray OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Aksaray OSB TM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
56	202301044	Konya İli Selçuklu İlçesi Tatköy Mahallesi / Köyü	990	GES	Md. 5.1/h	Yazır TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
57	202301045	Aksaray İli Merkez İlçesi Yenikent Mahallesi / Köyü	300	GES	Md. 5.1/h	Tümosan TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
58	202301047	Niğde İli Merkez İlçesi Sazlıca/Yeni Mahallesi / Köyü	150	GES	Md. 5.1/h	Niğde 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
59	202301048	Nevşehir İli Avanos İlçesi Küçük Ayhan Mahallesi / Köyü	999	GES	Md. 5.1/h	Avanos 2 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
60	202301049	Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Tuzköy Mahallesi / Köyü	448,2	GES	Md. 5.1/h	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
61	202301050	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi / Köyü	72	GES	Md. 11/3	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
62	202301051	Nevşehir İli Merkez İlçesi Boğaz Mahallesi / Köyü	60	GES	Md. 11/3	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
63	202301056	Konya İli Selçuklu İlçesi Sarıcalar Mahallesi / Köyü	960	GES	Md. 5.1/h	Kuzey TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

64	202301060	Aksaray İli Merkez İlçesi Kırımlı Mahallesi / Köyü	240	GES	Md. 5.1/h	Aksaray OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Aksaray OSB TM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
65	202301063	Konya İli Selçuklu İlçesi Bağrıkurt Mahallesi / Köyü	915	GES	Md. 5.1/h	Ladik TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ladik TM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
66	202301065	Konya İli Selçuklu İlçesi Dikilitaş Mahallesi / Köyü	99	GES	Md. 11/3	Yazır TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/3 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.
67	202301066	Konya İli Selçuklu İlçesi Dikilitaş Mahallesi / Köyü	99	GES	Md. 11/3	Yazır TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
68	202301067	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük/Bozkır Mahallesi / Köyü	990	GES	Md. 5.1/h	Misliova TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte MisliovaTM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
69	202301068	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük/Bozkır Mahallesi / Köyü	990	GES	Md. 5.1/h	Misliova TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte MisliovaTM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
70	202301070	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük/Bozkır Mahallesi / Köyü	990	GES	Md. 5.1/h	Misliova TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte MisliovaTM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
71	202301071	Konya İli Selçuklu İlçesi Sancak-Kosova-B. Hersek Mahallesi / Köyü	1320	GES	Md. 5.1/h	Selçuklu TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

72	202301074	Aksaray İli Ortaköy İlçesi Ceceli Mahallesi / Köyü	4200	GES	Md. 5.1/h	Ortaköy TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
73	202301075	Aksaray İli Merkez İlçesi Borucu Mahallesi / Köyü	999	GES	Md. 5.1/h	Ortaköy TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
74	202301076	Niğde İli Altunhisar İlçesi Akmanlar Mahallesi / Köyü	60	GES	Md. 11/3	Bor OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Bor OSB TM (TR-B) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
75	202301077	Aksaray İli Merkez İlçesi Borucu Mahallesi / Köyü	999	GES	Md. 5.1/h	Ortaköy TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
76	202301078	Aksaray İli Ortaköy İlçesi Balcı Mahallesi / Köyü	600	GES	Md. 5.1/h	Ortaköy TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
77	202301080	Konya İli Güneysınır İlçesi Karasinir Mahallesi / Köyü	100	GES	Md. 5.1/h	Güneysınır TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
78	202301081	Konya İli Karatay İlçesi Ulubatlıhasan(Büyüksinan) Mahallesi / Köyü	60	GES	Md. 11/3	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
79	202301085	Kırşehir İli Merkez İlçesi Kışlapınar Köyü(Erevik) Mahallesi / Köyü	11200	GES	Md. 5.1/h	Kırşehir 2 TM	Yönetmelik Madde 7/8 hükmü kapsamında TEİAŞ 'tan fider tahsis edilmesi şartı ile başvuru olumlu değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
80	202301086	Konya İli Beyşehir İlçesi Üzümlü Mahallesi / Köyü	250	GES	Md. 5.1/h	Beyşehir TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
81	202301088	Aksaray İli Ortaköy İlçesi Ceceli Mahallesi / Köyü	4500	GES	Md. 5.1/h	Ortaköy TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
82	202301094	Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi Çanakpınar Mahallesi / Köyü	600	GES	Md. 5.1/h	Yerköy TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

83	202301095	Niğde İli Bor İlçesi Kemerhisar/Cumhuriyet Mahallesi / Köyü	800	GES	Md. 5.1/h	Bor TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
84	202301096	Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarac/Hürriyet Mahallesi / Köyü	480	GES	Md. 5.1/h	Kalaba TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
85	202301097	Nevşehir İli Avanos İlçesi Alaaddin Mahallesi / Köyü	672	GES	Md. 5.1/h	Avanos 2 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
86	202301098	Kırşehir İli Merkez İlçesi Akçaağıl Mahallesi / Köyü	150	GES	Md. 5.1/h	Petlas TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
87	202301103	Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarca/Fatih Mahallesi / Köyü	990	GES	Md. 5.1/h	Kalaba TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
88	202301104	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Çakıllı Mahallesi / Köyü	960	GES	Md. 11/3	Derinkuyu TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
89	202301107	Aksaray İli Ortaköy İlçesi Ceceli Mahallesi / Köyü	2150	GES	Md. 5.1/h	Ortaköy TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
90	202301109	Nevşehir İli Merkez İlçesi Kaymaklı Mahallesi / Köyü	520	GES	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
91	202301110	Nevşehir İli Merkez İlçesi Kaymaklı Mahallesi / Köyü	670	GES	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
92	202301111	Nevşehir İli Merkez İlçesi Kaymaklı Mahallesi / Köyü	660	GES	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
93	202301112	Nevşehir İli Merkez İlçesi Kaymaklı Mahallesi / Köyü	640	GES	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
94	202301113	Nevşehir İli Merkez İlçesi Kaymaklı Mahallesi / Köyü	600	GES	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
95	202301114	Nevşehir İli Merkez İlçesi Kaymaklı Mahallesi / Köyü	600	GES	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
96	202301115	Nevşehir İli Merkez İlçesi Kaymaklı Mahallesi / Köyü	720	GES	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
97	202301116	Nevşehir İli Merkez İlçesi Kaymaklı Mahallesi / Köyü	770	GES	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
98	202301119	Nevşehir İli Merkez İlçesi Kaymaklı Mahallesi / Köyü	744	GES	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.

99	202301120	Nevşehir İli Merkez İlçesi Kaymaklı Mahallesi / Köyü	800	GES	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
100	202301123	Nevşehir İli Merkez İlçesi Kaymaklı Mahallesi / Köyü	420	GES	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
101	202301125	Nevşehir İli Merkez İlçesi Kaymaklı Mahallesi / Köyü	580	GES	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
102	202301126	Nevşehir İli Merkez İlçesi Kaymaklı Mahallesi / Köyü	740	GES	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
103	202301128	Nevşehir İli Merkez İlçesi Kaymaklı Mahallesi / Köyü	720	GES	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
104	202301129	Nevşehir İli Merkez İlçesi Kaymaklı Mahallesi / Köyü	740	GES	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
105	202301130	Nevşehir İli Merkez İlçesi Kaymaklı Mahallesi / Köyü	800	GES	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
106	202301131	Nevşehir İli Merkez İlçesi Kaymaklı Mahallesi / Köyü	690	GES	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
107	202301132	Nevşehir İli Merkez İlçesi Kaymaklı Mahallesi / Köyü	500	GES	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
108	202301133	Nevşehir İli Merkez İlçesi Güvercinlik Mahallesi / Köyü	640	GES	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
109	202301134	Nevşehir İli Merkez İlçesi Güvercinlik Mahallesi / Köyü	700	GES	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
110	202301135	Nevşehir İli Merkez İlçesi Güvercinlik Mahallesi / Köyü	740	GES	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
111	202301136	Nevşehir İli Merkez İlçesi Güvercinlik Mahallesi / Köyü	740	GES	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
112	202301137	Nevşehir İli Avanos İlçesi Alaaddin Mahallesi / Köyü	960	GES	Md. 5.1/h	Avanos 2 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
113	202301138	Nevşehir İli Merkez İlçesi Güvercinlik Mahallesi / Köyü	744	GES	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
114	202301139	Nevşehir İli Merkez İlçesi Güvercinlik Mahallesi / Köyü	744	GES	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
115	202301140	Nevşehir İli Merkez İlçesi Güvercinlik Mahallesi / Köyü	800	GES	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
116	202301143	Nevşehir İli Merkez İlçesi Güvercinlik Mahallesi / Köyü	720	GES	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
117	202301144	Nevşehir İli Merkez İlçesi Güvercinlik Mahallesi / Köyü	665	GES	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
118	202301145	Nevşehir İli Merkez İlçesi Güvercinlik Mahallesi / Köyü	600	GES	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.

119	202301146	Nevşehir İli Merkez İlçesi Güvercinlik Mahallesi / Köyü	550	GES	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
120	202301147	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Özlüce Mahallesi / Köyü	500	GES	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
121	202301148	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Özlüce Mahallesi / Köyü	600	GES	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
122	202301149	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Özlüce Mahallesi / Köyü	625	GES	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
123	202301150	Nevşehir İli Merkez İlçesi Göre Çayırılık Mahallesi / Köyü	600	GES	Md. 5.1/h	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
124	202301156	Nevşehir İli Avanos İlçesi Yazıhüyük/Bozkır Mahallesi / Köyü	990	GES	Md. 5.1/h	Misliova TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte MisliovaTM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
125	202301170	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi / Köyü	100	GES	Md. 11/3	Kayacık TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/3 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.
126	202301171	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi / Köyü	100	GES	Md. 11/3	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
127	202301174	Aksaray İli Ortaköy İlçesi Balcı Mahallesi / Köyü	400	GES	Md. 5.1/h	Ortaköy TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
128	202301175	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Aksalur Salur Mahallesi / Köyü	750	GES	Md. 5.1/h	Ürgüp TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
129	202301176	Konya İli Karatay İlçesi Zivacık Mahallesi / Köyü	41	GES	Md. 11/3	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
130	202301178	Konya İli Karapınar İlçesi Kayalı Mahallesi / Köyü	900	GES	Md. 5.1/h	Karapınar TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
131	202301181	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Aksalur Salur Mahallesi / Köyü	370	GES	Md. 5.1/h	Ürgüp TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
132	202301182	Nevşehir İli Merkez İlçesi Göre (Çayırılık) Mahallesi / Köyü	400	GES	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.

133	202301185	Nevşehir ili Ürgüp ilçesi Aksalur Salur Mahallesi / Köyü	665	GES	Md. 5.1/h	Ürgüp TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
134	202301187	Konya İli Karapınar İlçesi Reşadiye Mahallesi / Köyü	96	GES	Md. 11/3	Karapınar TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
135	202301188	Nevşehir ili Ürgüp ilçesi Aksalur Salur Mahallesi / Köyü	665	GES	Md. 5.1/h	Ürgüp TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
136	202301189	Karaman İli Ermenek İlçesi Görmeli Mahallesi / Köyü	900	GES	Md. 5.1/h	Ermeneke TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
137	202301190	Nevşehir ili Ürgüp ilçesi Aksalur Salur Mahallesi / Köyü	665	GES	Md. 5.1/h	Ürgüp TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
138	202301195	Nevşehir ili Ürgüp ilçesi Aksalur Salur Mahallesi / Köyü	665	GES	Md. 5.1/h	Ürgüp TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
139	202301196	Nevşehir ili Ürgüp ilçesi Aksalur Salur Mahallesi / Köyü	720	GES	Md. 5.1/h	Ürgüp TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
140	202301198	Nevşehir ili Ürgüp ilçesi Aksalur Salur Mahallesi / Köyü	744	GES	Md. 5.1/h	Ürgüp TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
141	202301199	Konya İli Karatay İlçesi Katrancı Mahallesi / Köyü	180	GES	Md. 5.1/h	Kızören TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
142	202301200	Nevşehir ili Ürgüp ilçesi Aksalur Salur Mahallesi / Köyü	744	GES	Md. 5.1/h	Ürgüp TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
143	202301201	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi / Köyü	99	GES	Md. 5.1/h	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
144	202301202	Nevşehir ili Ürgüp ilçesi Aksalur Salur Mahallesi / Köyü	744	GES	Md. 5.1/h	Ürgüp TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
145	202301203	Nevşehir ili Ürgüp ilçesi Aksalur Salur Mahallesi / Köyü	744	GES	Md. 5.1/h	Ürgüp TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
146	202301204	Nevşehir ili Ürgüp ilçesi Aksalur Salur Mahallesi / Köyü	744	GES	Md. 5.1/h	Ürgüp TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
147	202301207	Nevşehir ili Ürgüp ilçesi Aksalur Salur Mahallesi / Köyü	800	GES	Md. 5.1/h	Ürgüp TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
148	202301208	Nevşehir ili Ürgüp ilçesi Aksalur Salur Mahallesi / Köyü	800	GES	Md. 5.1/h	Ürgüp TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
149	202301209	Nevşehir ili Ürgüp ilçesi Aksalur Salur Mahallesi / Köyü	800	GES	Md. 5.1/h	Ürgüp TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.

150	202301211	Nevşehir İli Avanos İlçesi Bozca Mahallesi / Köyü	100	GES	Md. 11/3	Avanos 2 TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Avanos 2 TM (TR-B) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
151	202301212	Aksaray İli Sultanhanı İlçesi Sultanhanı Mahallesi / Köyü	100	GES	Md. 5.1/h	Eşmekaya TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
152	202301213	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Aksalur Salur Mahallesi / Köyü	720	GES	Md. 5.1/h	Ürgüp TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
153	202301214	Aksaray İli Ortaköy İlçesi Ceceli Mahallesi / Köyü	2000	GES	Md. 5.1/h	Ortaköy TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
154	202301215	Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Emmiler Mahallesi / Köyü	49,9	GES	Md. 11/2	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
155	202301217	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Aksalur Salur Mahallesi / Köyü	720	GES	Md. 5.1/h	Ürgüp TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir.
156	202301218	Konya İli Karatay İlçesi Zencirli Mahallesi / Köyü	400	GES	Md. 5.1/h	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
157	202301221	Niğde İli Merkez İlçesi Ovacık Mahallesi / Köyü	68*	GES	Md. 11/3	Niğde 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
158	202301222	Nevşehir İli Hacıbektaş İlçesi Bala Mahallesi / Köyü	1200	GES	Md. 5.1/h	Avanos 2 TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Avanos 2 TM (TR-B) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
159	202301223	Karaman İli Merkez İlçesi Yollarbaşı Mahallesi / Köyü	150	GES	Md. 11/3	Karaman TM	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
160	202301224	Aksaray İli Ortaköy İlçesi Balcı Mahallesi / Köyü	800	GES	Md. 5.1/h	Ortaköy TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.

161	202301225	Konya İli Karapınar İlçesi Sazlıpınar Mahallesi / Köyü	3120	GES	Md. 5.1/h	Hotamış TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
162	202301226	Konya İli Sarayönü İlçesi Kuyulusebil Mahallesi / Köyü	750	GES	Md. 5.1/h	Kolukısa TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Kolukısa TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
163	202301227	Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi Demirli Mahallesi / Köyü	990	GES	Md. 5.1/h	Yerköy TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
164	202301234	Konya İli Yunak İlçesi Böğürdelik Mahallesi / Köyü -	6784	GES	Md. 5.1/h	Yunak TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
165	202301236	Nevşehir İli Hacıbektaş İlçesi Bala Mahallesi / Köyü	2200	GES	Md. 5.1/h	Avanos 2 TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Avanos 2 TM (TR-B) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
166	202301238	Niğde İli Merkez İlçesi Aktaş/Devlet Mahallesi / Köyü	40	GES	Md. 11/3	Niğde 2 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
167	202301239	Konya İli Meram İlçesi Çayırbağı Mahallesi / Köyü	999	GES	Md. 5.1/h	Alakova TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
168	202301241	Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Acıgöl/Çayırılı Mahallesi / Köyü	400	GES	Md. 11/3	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
169	202301243	Konya İli Selçuklu İlçesi Çaltı Mahallesi / Köyü	600	GES	Md. 5.1/h	Ladik TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ladik TM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

170	202301247	Nevşehir İli Avanos İlçesi İğdeliği Mahallesi / Köyü	1500	GES	Md. 5.1/h	Avanos 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
171	202301248	Niğde İli Bor İlçesi Kayı Mahallesi / Köyü	40	GES	Md. 11/3	Bor OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Bor OSB TM (TR-B) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
172	202301249	Niğde İli Merkez İlçesi Edikli Köyü Mahallesi / Köyü	250	GES	Md. 11/3	Niğde 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
173	202301250	Niğde İli Merkez İlçesi Edikli Köyü Mahallesi / Köyü	125	GES	Md. 11/3	Niğde 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
174	202301251	Konya İli Sarayönü İlçesi Kuyulusebil Mahallesi / Köyü	900	GES	Md. 5.1/h	Kolukısa TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Kolukısa TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
175	202301252	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi / Köyü	100	GES	Md. 11/3	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
176	202301253	Konya İli Karapınar İlçesi İslık Mahallesi / Köyü	492	GES	Md. 5.1/h	Hotamış TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
177	202301255	Konya İli Karapınar İlçesi İslık Mahallesi / Köyü	192	GES	Md. 5.1/h	Hotamış TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
178	202301256	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük/Bozkır Mahallesi / Köyü	990	GES	Md. 5.1/h	Misliova TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte MisliovaTM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

179	202301259	Karaman İli Merkez İlçesi Göndere Mahallesi / Köyü	6200	GES	Md. 5.1/h	Karaman TM	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
180	202301270	Karaman İli Merkez İlçesi Pirireis Mahallesi / Köyü	2200	GES	Md. 11/3	Karaman OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman OSB TM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
181	202301271	Konya İli Karatay İlçesi Mezbaha(Fetih) Mahallesi / Köyü	90	GES	Md. 5.1/h	Karatay TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
182	202301275	Aksaray İli Merkez İlçesi Ağzıkarahan Mahallesi / Köyü	49,9	GES	Md. 5.1/h	Tümosan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
183	202301277	Konya İli Meram İlçesi Dereaşıklar Mahallesi / Köyü	160	GES	Md. 5.1/h	Konya 1 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
184	202301281	Aksaray İli Sultanhanı İlçesi Sultanhanı Mahallesi / Köyü	12800	GES	Md. 5.1/h	Eşmekaya TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
185	202301282	Konya İli Karatay İlçesi Akörenkişla Mahallesi / Köyü	400	GES	Md. 5.1/h	Kızören TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
186	202301284	Konya İli Meram İlçesi Pamukçu Mahallesi / Köyü	700	GES	Md. 5.1/h	Alakova TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
187	202301286	Konya İli Meram İlçesi Karahüyük Mahallesi / Köyü	400	GES	Md. 5.1/h	Alakova TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
188	202301288	Nevşehir İli Merkez İlçesi Boğazköyü Mahallesi / Köyü	240	GES	Md. 5.1/h	Nevşehir 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

189	202301297	Konya İli Selçuklu İlçesi Eğribayat Mahallesi / Köyü	4014*	GES	Md. 5.1/h	Konya OSB TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
190	202301298	Konya İli Taşkent İlçesi İlicapınar Mahallesi / Köyü	2000	GES	Md. 5.1/h	Hadim TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
191	202301300	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi / Köyü	100	GES	Md. 11/3	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
192	202301301	Konya İli Karatay İlçesi Mezbağa(Fetih) Mahallesi / Köyü	150	GES	Md. 11/3	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
193	202301302	Nevşehir İli Avanos İlçesi Alaaddin Mahallesi / Köyü	400	GES	Md. 11/3	Avanos 2 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
194	202301303	Konya İli Taşkent İlçesi İlicapınar Mahallesi / Köyü	2000	GES	Md. 5.1/h	Hadim TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
195	202301304	Nevşehir İli Avanos İlçesi Orta Mahmat Mahallesi / Köyü	240	GES	Md. 5.1/h	Kalaba TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
196	202301307	Konya İli Taşkent İlçesi İlicapınar Mahallesi / Köyü	2000	GES	Md. 5.1/h	Hadim TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
197	202301308	Konya İli Altınekin İlçesi Kale Mahallesi / Köyü	30	GES	Md. 11/3	Altınekin TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
198	202301309	Konya İli Sarayönü İlçesi Kuyulusebil Mahallesi / Köyü	10000	GES	Md. 5.1/h	Kolukısa TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Kolukısa TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

199	202301311	Konya İli Taşkent İlçesi İlcapınar Mahallesi / Köyü	2000	GES	Md. 5.1/h	Hadim TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
200	202301312	Konya İli Taşkent İlçesi İlcapınar Mahallesi / Köyü	1200	GES	Md. 5.1/h	Hadim TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
201	202301313	Konya İli Selçuklu İlçesi Ardıçlı Mahallesi / Köyü	750	GES	Md. 5.1/h	Selçuklu TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
202	202301316	Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi Demirli Mahallesi / Köyü	990	GES	Md. 5.1/h	Yerköy TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
203	202301319	Nevşehir İli Merkez İlçesi Kaymaklı Mahallesi / Köyü	990	GES	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
204	202301320	Konya İli Karapınar İlçesi Yenikuyu Mahallesi / Köyü	300	GES	Md. 5.1/h	Hotamış TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
205	202301321	Konya İli Beyşehir İlçesi Bayafşar Mahallesi / Köyü	960	GES	Md. 5.1/h	Beyşehir TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
206	202301323	Konya İli Kulu İlçesi Doğutepe Mahallesi / Köyü	990	GES	Md. 5.1/h	Kulu TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
207	202301328	Karaman İli Merkez İlçesi Çoğlu Mahallesi / Köyü	10000	GES	Md. 5.1/h	Karaman TM	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
208	202301333	Niğde İli Merkez İlçesi Aktaş/Devlet Mahallesi / Köyü	515*	GES	Md. 5.1/h	Niğde 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
209	202301334	Konya İli Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi / Köyü	240	GES	Md. 11/3	Karatay TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

210	202301335	Konya İli Selçuklu İlçesi Çaltı Mahallesi / Köyü	4800	GES	Md. 5.1/h	Kuzey TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
211	202301338	Karaman İli Merkez İlçesi Kırbağı Mahallesi / Köyü	92	GES	Md. 5.1/h	Karaman OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman OSB TM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
212	202301339	Konya İli Seydişehir İlçesi Aşağıkaraören Mahallesi / Köyü	4000	GES	Md. 5.1/h	Seydişehir TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
213	202301340	Konya İli Emirgazi İlçesi Emirgazi / Merkez Mahallesi / Köyü	600	GES	Md. 5.1/h	Karapınar TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
214	202301341	Niğde İli Bor İlçesi Obruk Mahallesi / Köyü	3600	GES	Md. 5.1/h	Aksaray OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Aksaray OSB TM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
215	202301343	Karaman İli Ayrancı İlçesi Sarayköy Mahallesi / Köyü	26750	GES	Md. 5.1/h	Geçici Ayrancı TM / Yeni Tesis Edilecek Akçay Mahallesi / Köyü	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
216	202301345	Konya İli Karatay İlçesi Mezba (Fetih) Mahallesi / Köyü	450	GES	Md. 5.1/h	Karatay TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
217	202301346	Konya İli Meram İlçesi Yaylapınar (Süleymaniye) Mahallesi / Köyü	270	GES	Md. 5.1/h	Alakova TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
218	202301347	Konya İli Karapınar İlçesi Sazlıpınar Mahallesi / Köyü	750*	GES	Md. 5.1/h	Hotamış TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

219	202301350	Konya İli Cihanbeyli İlçesi Günyüzü Mahallesi / Köyü	240	GES	Md. 5.1/h	Cihanbeyli TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
220	202301358	Karaman İli Ermenek İlçesi Görmeli Mahallesi / Köyü	10000	GES	Md. 5.1/h	Ermenek TM	Yönetmelik Madde 7/8 hükmü kapsamında TEİAŞ 'tan fider tahsis edilmesi şartı ile başvuru olumlu değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
221	202301359	Konya İli Sarayönü İlçesi Kuyulusebil Mahallesi / Köyü	750	GES	Md. 5.1/h	Kolukısa TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Kolukısa TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
222	202301362	Konya İli Selçuklu İlçesi Çaltı Mahallesi / Köyü	3600	GES	Md. 5.1/h	Kuzey TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
223	202301364	Karaman İli Merkez İlçesi Zengen Mahallesi / Köyü	2500	GES	Md. 5.1/h	Karaman OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman OSB TM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
224	202301366	Karaman İli Ermenek İlçesi Görmeli Mahallesi / Köyü	10000	GES	Md. 5.1/h	Ermenek TM	Yönetmelik Madde 7/8 hükmü kapsamında TEİAŞ 'tan fider tahsis edilmesi şartı ile başvuru olumlu değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
225	202301367	Nevşehir İli Avanos İlçesi Alaaddin Mahallesi / Köyü	11920	GES	Md. 5.1/h	Avanos 2 TM	Yönetmelik Madde 7/8 hükmü kapsamında TEİAŞ 'tan fider tahsis edilmesi şartı ile başvuru olumlu değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
226	202301368	Konya İli Ereğli İlçesi Kutören Mahallesi / Köyü	350	GES	Md. 5.1/h	Ereğli TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.

*Bu başvurular için Yönetmelik 14/6 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, değerlendirme sonucuna göre kapasite tahsis edilmiştir.

** Bu başvuru için Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, değerlendirme sonucuna göre trafo merkezinde kalan kapasite tahsis edilmiştir.