

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEMMUZ/2023 DÖNEMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI**Komisyon Tarihi :10.10.2023****Komisyon Karar No : 2023-10****Yayın Tarihi :11.10.2023**

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 12. maddesinin 2. fıkrasında “(Değişik:RG-9/5/2021-31479) Dağıtım şirketlerine ait komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisidir. ...Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir. ” denilmektedir. Bu kapsamda komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar ve Güneş enerjisine dayalı başvurular dışındaki başvurular için 15/1-d, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Güneş enerjisine dayalı başvurular için 16/2, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar enerjisine dayalı başvurular için 16/4 hükümlerinde belirtildiği üzere listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için şahsen veya vekâleten Şirketimize yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu taleplerinin dilekçe ile <http://luy.meramedas.com.tr> adresinden yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde, ilgili mevzuat gereğince bağlantı görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.

Sıra No	Başvuru No	Üretim Tesisi Adresi	Kurulu Güç (kW)	Başvuru Türü	Kaynak Türü	TEİAŞ TM Adı	BAŞVURU DURUMU
1	202307005	Konya İli Ereğli İlçesi Fatih Mahallesi/Köyü	1000	GES	Md. 5.1/h	Ereğli TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ereğli TM (TR-B) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
2	202307033	Konya İli Ereğli İlçesi Servili Mahallesi/Köyü	400	GES	Md. 5.1/h	Ereğli TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ereğli TM (TR-B) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
3	202307035	Konya İli Ereğli İlçesi Ziyagökalp Mahallesi/Köyü	48	GES	Md. 5.1/h	Ereğli TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ereğli TM (TR-B) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

4	202307036	Konya İli Emirgazi İlçesi Yamaç Mahallesi/Köyü	700	GES	Md. 5.1/h	Karapınar TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karapınar TM (TR-B) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
5	202307038	Konya İli Karapınar İlçesi Akören Mahallesi/Köyü	342	GES	Md. 5.1/h	Ereğli TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ereğli TM (TR-B) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
6	202307039	Konya İli Cihanbeyli İlçesi Atçeken Mahallesi/Köyü	800	GES	Md. 11/3	Cihanbeyli TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
7	202307041	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi/Köyü	37,5	GES	Md. 11/3	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
8	202307042	Konya İli Karatay İlçesi Çatalhüyük Mahallesi/Köyü	25	GES	Md. 11/3	Alakova TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
9	202307044	Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Küllüce Mahallesi/Köyü	960	GES	Md. 5.1/h	Kalaba TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Kalaba TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

10	202307045	Konya İli Cihanbeyli İlçesi Kırkışla Mahallesi/Köyü	4000	GES	Md. 5.1/h	Cihanbeyli TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
11	202307046	Konya İli Çumra İlçesi İçeriçumra Mahallesi/Köyü	5	RES	Md. 11/3	Alibeyhüyüğü TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Alibeyhüyüğü TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
12	202307047	Konya İli Ilgın İlçesi Camiatik Mahallesi/Köyü	100	GES	Md. 11/3	Ilgın TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
13	202307051	Aksaray İli Merkez İlçesi Bahçesaray Mahallesi/Köyü	240	GES	Md. 11/3	Tümosan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
14	202307052	Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarca/Hürriyet Mahallesi/Köyü	400	GES	Md. 5.1/h	Kalaba TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Kalaba TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
15	202307054	Konya İli Ereğli İlçesi Beyören Mahallesi/Köyü	1390	GES	Md. 5.1/h	Ereğli TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

16	202307057	Konya İli Beyşehir İlçesi Bayavşar Mahallesi/Köyü	600	GES	Md. 11/3	Beyşehir TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Beyşehir TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
17	202307059	Konya İli Karapınar İlçesi Fevzipaşa Mahallesi/Köyü	337,5	GES	Md. 5.1/h	Karapınar TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karapınar TM (TR-B) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
18	202307060	Konya İli Ilgın İlçesi Avdan Mahallesi/Köyü	2000	GES	Md. 5.1/h	Ilgın TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
19	202307061	Kırşehir İli Merkez İlçesi Çuğun Mahallesi/Köyü	9000	GES	Md. 5.1/h	Kırşehir 2 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
20	202307062	Konya İli Ilgın İlçesi Avdan Mahallesi/Köyü	2000	GES	Md. 5.1/h	Ilgın TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
21	202307063	Karaman İli Merkez İlçesi Zengen Mahallesi/Köyü	1920	GES	Md. 5.1/h	Karaman OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman OSB TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

22	202307064	Konya İli Bozkır İlçesi Armutlu Mahallesi/Köyü	960	GES	Md. 5.1/h	Güneysınır TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Güneysınır TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
23	202307065	Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük Mahallesi/Köyü	2500	GES	Md. 5.1/h	Misliova TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Misliova TM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
24	202307069	Konya İli Cihanbeyli İlçesi İnsuyu Mahallesi/Köyü	9274	GES	Md. 5.1/h	Cihanbeyli TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
25	202307070	Nevşehir İli Merkez İlçesi Uçhisar Mahallesi/Köyü	250	GES	Md. 5.1/h	Avanos 2 TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Avanos 2 TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
26	202307072	Konya İli Meram İlçesi Yenice Mahallesi/Köyü	49,9	GES	Md. 11/3	Konya 1 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
27	202307074	Nevşehir İli Merkez İlçesi Sulusaray/Sultan Alaaddin Mahallesi/Köyü	960	GES	Md. 5.1/h	Avanos 2 TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Avanos 2 TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

28	202307077	Konya İli Kulu İlçesi Doğutepe Mahallesi/Köyü	610*	GES	Md. 5.1/h	Kulu TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
29	202307084	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Boyalı Mahallesi/Köyü	20344,5	GES	Md. 5.1/h	Ürgüp TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ürgüp TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
30	202307085	Aksaray İli Merkez İlçesi İncesu Mahallesi/Köyü	11000	GES	Md. 5.1/h	Aksaray OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Aksaray OSB TM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
31	202307089	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi/Köyü	96	GES	Md. 11/3	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
32	202307092	Konya İli Ereğli İlçesi Zengen Mahallesi/Köyü	240	GES	Md. 11/3	Bor OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Bor OSB TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
33	202307099	Karaman İli Merkez İlçesi Kırbağı Mahallesi/Köyü	60	GES	Md. 11/3	Karaman OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman OSB TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

34	202307102	Karaman İli Merkez İlçesi Karacaören Mahallesi/Köyü	3000	GES	Md. 5.1/h	Karaman TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman TM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
35	202307103	Nevşehir İli Merkez İlçesi Sulusaray/Yeni Mahallesi/Köyü	1500	GES	Md. 5.1/h	Avanos 2 TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Avanos 2 TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
36	202307104	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi/Köyü	27	GES	Md. 5.1/h	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
37	202307106	Nevşehir İli Merkez İlçesi Sulusaray/Yeni Mahallesi/Köyü	990	GES	Md. 5.1/h	Avanos 2 TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Avanos 2 TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
38	202307107	Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarca/Hürriyet Mahallesi/Köyü	2350	GES	Md. 5.1/h	Kalaba TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Kalaba TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
39	202307108	Konya İli Karapınar İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi/Köyü	300	GES	Md. 5.1/h	Karapınar TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karapınar TM (TR-B) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

40	202307111	Nevşehir İli Avanos İlçesi Özkonak Mahallesi/Köyü	500	GES	Md. 5.1/h	Avanos 2 TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Avanos 2 TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
41	202307113	Konya İli Kulu İlçesi Yazıçayır Mahallesi/Köyü	1000	GES	Md. 5.1/h	Kulu TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
42	202307114	Konya İli Kulu İlçesi Yazıçayır Mahallesi/Köyü	5380	GES	Md. 5.1/h	Kulu TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
43	202307116	Konya İli Kulu İlçesi Yazıçayır Mahallesi/Köyü	1400	GES	Md. 5.1/h	Kulu TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
44	202307117	Konya İli Yunak İlçesi Saray Mahallesi/Köyü	240	GES	Md. 11/3	Altınova TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
45	202307120	Konya İli Kulu İlçesi Yazıçayır Mahallesi/Köyü	1200	GES	Md. 5.1/h	Kulu TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

46	202307124	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Karlık Mahallesi/Köyü	990	GES	Md. 5.1/h	Ürgüp TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ürgüp TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
47	202307126	Konya İli Karapınar İlçesi Fevzipaşa Mahallesi/Köyü	240	GES	Md. 5.1/h	Karapınar TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karapınar TM (TR-B) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
48	202307128	Konya İli Ereğli İlçesi Zengen Mahallesi/Köyü	850	GES	Md. 5.1/h	Bor OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Bor OSB TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
49	202307129	Konya İli Ereğli İlçesi Zengen Mahallesi/Köyü	400	GES	Md. 5.1/h	Bor OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Bor OSB TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
50	202307131	Kırşehir İli Merkez İlçesi Karalar Mahallesi/Köyü	1200	GES	Md. 5.1/h	Kızılırmak TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Kızılırmak TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
51	202307132	Kırşehir İli Mucur İlçesi Aydoğmuş Mahallesi/Köyü	2400	GES	Md. 5.1/h	Avanos 2 TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Avanos 2 TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

52	202307133	Niğde İli Merkez İlçesi Edikli Mahallesi/Köyü	1600	GES	Md. 5.1/h	Misliova TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Misliova TM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
53	202307134	Kırşehir İli Akçakent İlçesi Hasanali Mahallesi/Köyü	3800	GES	Md. 5.1/h	Yerköy TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Yerköy TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
54	202307135	Kırşehir İli Kaman İlçesi Ömerhacılı Mahallesi/Köyü	3800	GES	Md. 5.1/h	Kızılırmak TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Kızılırmak TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
55	202307136	Kırşehir İli Kaman İlçesi Meşeköy Mahallesi/Köyü	3800	GES	Md. 5.1/h	Kızılırmak TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Kızılırmak TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
56	202307137	Kırşehir İli Kaman İlçesi Savcılı Büyükoba Mahallesi/Köyü	3800	GES	Md. 5.1/h	Kızılırmak TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Kızılırmak TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
57	202307138	Kırşehir İli Kaman İlçesi Savcılıbağbaşı Mahallesi/Köyü	3800	GES	Md. 5.1/h	Kızılırmak TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Kızılırmak TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

58	202307139	Kırşehir İli Kaman İlçesi Ömerhacılı Mahallesi/Köyü	3800	GES	Md. 5.1/h	Kızılırmak TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Kızılırmak TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
59	202307140	Kırşehir İli Kaman İlçesi Ömerhacılı Mahallesi/Köyü	3800	GES	Md. 5.1/h	Kızılırmak TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Kızılırmak TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
60	202307141	Kırşehir İli Kaman İlçesi Ömerhacılı Mahallesi/Köyü	1800	GES	Md. 5.1/h	Kızılırmak TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Kızılırmak TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
61	202307145	Nevşehir İli Merkez İlçesi Boğaz Mahallesi/Köyü	800	GES	Md. 5.1/h	Nevşehir 2 TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Nevşehir 2 TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
62	202307147	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Karacaören Mahallesi/Köyü	400	GES	Md. 5.1/h	Ürgüp TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ürgüp TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
63	202307148	Konya İli Ereğli İlçesi Acıpınar Mahallesi/Köyü	120	GES	Md. 11/3	Ereğli TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.

64	202307150	Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Tuzköy Mahallesi/Köyü	100	GES	Md. 5.1/h	Nevşehir 2 TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Nevşehir 2 TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
65	202307153	Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Tatların/Ballık Mahallesi/Köyü	1170	GES	Md. 5.1/h	Nevşehir 2 TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Nevşehir 2 TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
66	202307155	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Karacaören Mahallesi/Köyü	480	GES	Md. 5.1/h	Ürgüp TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ürgüp TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
67	202307156	Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Tuzköy Mahallesi/Köyü	25	GES	Md. 11/3	Nevşehir 2 TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Nevşehir 2 TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
68	202307157	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Karacaören Mahallesi/Köyü	400	GES	Md. 5.1/h	Ürgüp TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ürgüp TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
69	202307158	Karaman İli Merkez İlçesi Dinek Mahallesi/Köyü	720	GES	Md. 5.1/h	Karaman TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman TM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

70	202307159	Nevşehir İli Avanos İlçesi Alaaddin Mahallesi/Köyü	400	GES	Md. 11/3	Avanos 2 TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Avanos 2 TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
71	202307160	Nevşehir İli Merkez İlçesi 15 Temmuz Mahallesi/Köyü	800	GES	Md. 5.1/h	Avanos 2 TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Avanos 2 TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
72	202307162	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi/Köyü	96	GES	Md. 11/3	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
73	202307163	Konya İli Karapınar İlçesi Salur Mahallesi/Köyü	3250	GES	Md. 5.1/h	Karapınar TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karapınar TM (TR-B) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
74	202307165	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi/Köyü	250	GES	Md. 11/3	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
75	202307168	Aksaray İli Ağaçören İlçesi Kederli Mahallesi/Köyü	2000	GES	Md. 5.1/h	Ortaköy TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ortaköy TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

76	202307169	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Akköy Mahallesi/Köyü	1250	GES	Md. 5.1/h	Ürgüp TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ürgüp TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
77	202307170	Aksaray İli Ortaköy İlçesi Reşadiye Mahallesi/Köyü	2100	GES	Md. 5.1/h	Ortaköy TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ortaköy TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
78	202307171	Konya İli Meram İlçesi Küçükaymanas Mahallesi/Köyü	55	GES	Md. 11/3	Konya 1 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
79	202307172	Aksaray İli Ortaköy İlçesi Reşadiye Mahallesi/Köyü	5100	GES	Md. 5.1/h	Ortaköy TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ortaköy TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
80	202307173	Konya İli Selçuklu İlçesi Tömek Mahallesi/Köyü	1470	GES	Md. 5.1/h	Konya OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Konya OSB TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
81	202307174	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Akköy Mahallesi/Köyü	1625	GES	Md. 5.1/h	Ürgüp TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ürgüp TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

82	202307177	Konya İli Beyşehir İlçesi Bayağsar Mahallesi/Köyü	240	GES	Md. 11/3	Beyşehir TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Beyşehir TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
83	202307178	Konya İli Beyşehir İlçesi Hamidiye Mahallesi/Köyü	96	GES	Md. 5.1/h	Beyşehir TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Beyşehir TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
84	202307179	Konya İli Cihanbeyli İlçesi Kırkışla Mahallesi/Köyü	3600	GES	Md. 5.1/h	Cihanbeyli TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
85	202307180	Konya İli Karapınar İlçesi Salur Mahallesi/Köyü	2000	GES	Md. 5.1/h	Karapınar TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karapınar TM (TR-B) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
86	202307182	Konya İli Beyşehir İlçesi Üzümlü Mahallesi/Köyü	240	GES	Md. 11/3	Beyşehir TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Beyşehir TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
87	202307183	Niğde İli Bor İlçesi Bor Mahallesi/Köyü	3300	GES	Md. 5.1/h	Niğde OSB TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

88	202307184	Konya İli Beyşehir İlçesi Üzümlü Mahallesi/Köyü	60	GES	Md. 11/3	Beyşehir TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Beyşehir TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
89	202307185	Aksaray İli Sarıyahşi İlçesi Yaylak Mahallesi/Köyü	4800	GES	Md. 5.1/h	Ortaköy TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ortaköy TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
90	202307186	Konya İli Karapınar İlçesi Salur Mahallesi/Köyü	1600	GES	Md. 5.1/h	Karapınar TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karapınar TM (TR-B) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
91	202307187	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Akköy Mahallesi/Köyü	1600	GES	Md. 5.1/h	Ürgüp TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ürgüp TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
92	202307188	Konya İli Çumra İlçesi Okçu Mahallesi/Köyü	49	GES	Md. 5.1/h	Çumra TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Çumra TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
93	202307190	Konya İli Cihanbeyli İlçesi Damlakuyu Mahallesi/Köyü	240	GES	Md. 5.1/h	Cihanbeyli TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

94	202307193	Konya İli Karatay İlçesi Hacıyusufmescit Mahallesi/Köyü	100	GES	Md. 5.1/h	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
95	202307194	Aksaray İli Sarıyahşi İlçesi Yaylak Mahallesi/Köyü	5000	GES	Md. 5.1/h	Ortaköy TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ortaköy TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
96	202307200	Konya İli Altınekin İlçesi Akköy Mahallesi/Köyü	1000	GES	Md. 5.1/h	Altınekin TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
97	202307201	Konya İli Selçuklu İlçesi Güvenç Mahallesi/Köyü	2000	GES	Md. 5.1/h	Kuzey TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Kuzey TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
98	202307202	Konya İli Yunak İlçesi Hatırlı Mahallesi/Köyü	5360,3	GES	Md. 5.1/h	Altınova TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
99	C**K**T**i* *V**T**A**Ş **	Konya İli Yunak İlçesi Hatırlı Mahallesi/Köyü	4650	GES	Md. 5.1/h	Altınova TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

*Bu başvurular için Yönetmelik 14/6 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, değerlendirme sonucuna göre kapasite tahsis edilmiştir.

** Bu başvuru için Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, değerlendirme sonucuna göre trafo merkezinde kalan kapasite tahsis edilmiştir.