

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA MAYIS/2023 DÖNEMİ VE HAZİRAN/2023 TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI

Komisyon Tarihi :21.08.2023
Komisyon Karar No : 2023-08-01
Yayın Tarihi : 21.08.2023

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 12. maddesinin 2. fıkrasında “(Değişik:RG-9/5/2021-31479) Dağıtım şirketlerine ait komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisidir. ...Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir. ” denilmektedir. Bu kapsamda komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar ve Güneş enerjisine dayalı başvurular dışındaki başvurular için 15/1-d, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Güneş enerjisine dayalı başvurular için 16/2, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar enerjisine dayalı başvurular için 16/4 hükümlerinde belirtildiği üzere listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için şahsen veya vekâleten Şirketimize yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu taleplerinin dilekçe ile <http://luy.meramedas.com.tr> adresinden yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde, ilgili mevzuat gereğince bağlantı görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.

Sıra No	Başvuru No	Üretim Tesisi Adresi	Kurulu Güç (kW)	Başvuru Türü	Kaynak Türü	TEİAŞ TM Adı	BAŞVURU DURUMU
1	202305003	Karaman İli Ermenek İlçesi Akçamescit Mahallesi / Köyü	800	Güneş	Md. 5/1.h	Ermenek TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
2	202305004	Niğde İli Bor İlçesi Gebere Mahallesi / Köyü	90	Güneş	Md. 5/1.h	Bor TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
3	202305005	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Bahçeli Mahallesi / Köyü	240	Güneş	Md. 5/1.h	Nevşehir 2 TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Nevşehir 2 TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

4	202305007	Niğde İli Merkez İlçesi Çavdarlı Mahallesi / Köyü	995	Güneş	Md. 5/1.h	Niğde 2 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
5	202305008	Niğde İli Bor İlçesi Balcı Mahallesi / Köyü	60	Güneş	Md. 5/1.h	Bor OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Bor OSB TM (TR-B) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
6	202305009	Konya İli Meram İlçesi Kızılören Mahallesi / Köyü	1880	Güneş	Md. 5/1.h	Yazır TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
7	202305011	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi / Köyü	63	Güneş	Md. 5/1.h	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
8	202305015	Karaman İli Merkez İlçesi Çoğlu Mahallesi / Köyü	990	Güneş	Md. 5/1.h	Karaman OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman OSB TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
9	202305016	Karaman İli Ayrancı İlçesi Ağzboğaz Mahallesi / Köyü	990	Güneş	Md. 5/1.h	Karaman OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman OSB TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

10	202305017	Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi Şahinoğlu Mahallesi / Köyü	11400	Güneş	Md. 5/1.h	Yerköy TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Yerköy TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
11	202305018	Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi Kavaklıöz Mahallesi / Köyü	7560	Güneş	Md. 5/1.h	Yerköy TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Yerköy TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
12	202305019	Nevşehir İli Avanos İlçesi Bozca Köyü Mahallesi / Köyü	3000	Güneş	Md. 5/1.h	Avanos 2 TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Avanos 2 TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
13	202305022	Konya İli Ereğli İlçesi Bulgurluk Mahallesi / Köyü	160	Güneş	Md. 5/1.h	Ereğli TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
14	202305023	Aksaray İli Ortaköy İlçesi Devadamı Mahallesi / Köyü	3980	Güneş	Md. 5/1.h	Ortaköy TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ortaköy TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
15	202305024	Konya İli Yunak İlçesi Karataş Mahallesi / Köyü	1600	Güneş	Md. 5/1.h	Yunak TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Yunak TM (TR-B) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

16	202305025	Konya İli Yunak İlçesi Karataş Mahallesi / Köyü	623	Güneş	Md. 5/1.h	Yunak TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Yunak TM (TR-B) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
17	202305026	Kırşehir İli Merkez İlçesi Akçağlı ve Tepesidelik Mahallesi / Köyü	3000	Güneş	Md. 5/1.h	Petlas TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Petlas TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
18	202305030	Konya İli Çumra İlçesi Erentepe Mahallesi / Köyü	6300	Güneş	Md. 5/1.h	Güneysınır TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Güneysınır TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
19	202305040	Konya İli Çumra İlçesi Erentepe Mahallesi / Köyü	8700	Güneş	Md. 5/1.h	Güneysınır TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Güneysınır TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
20	202305041	Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Çayırılı Mahallesi / Köyü	2160	Güneş	Md. 11/3	Nevşehir 2 TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Nevşehir 2 TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
21	202305047	Nevşehir İli Merkez İlçesi Nar/Yeni Mahallesi / Köyü	240	Güneş	Md. 5/1.h	Nevşehir 2 TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Nevşehir 2 TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

22	202305051	Nevşehir İli Merkez İlçesi Boğaz Mahallesi / Köyü	100	Güneş	Md. 5/1.h	Nevşehir 2 TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Nevşehir 2 TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
23	202305052	Konya İli Seydişehir İlçesi Madenli Mahallesi / Köyü	90	Güneş	Md. 11/3	Seydişehir TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
24	202305053	Konya İli Ereğli İlçesi Kuzukuyu Mahallesi / Köyü	3730	Güneş	Md. 5/1.h	Ereğli TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
25	202305055	Aksaray İli Merkez İlçesi Gözlükuyu Mahallesi / Köyü	3300	Güneş	Md. 5/1.h	Aksaray OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Aksaray OSB TM 'nin (TR-A) OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
26	202305077	Konya İli Karapınar İlçesi Salur Mahallesi / Köyü	181,5	Güneş	Md. 5/1.h	Karapınar TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
27	202305078	Konya İli Selçuklu İlçesi Kayacık Mahallesi / Köyü	630	Güneş	Md. 5/1.h	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

28	202305080	Niğde İli Merkez İlçesi Koyunlu Mahallesi / Köyü	1500	Güneş	Md. 5/1.h	Niğde OSB TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
29	202305083	Karaman İli Merkez İlçesi Göndere Mahallesi / Köyü	990	Güneş	Md. 5/1.h	Karaman TM	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 14/6 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.
30	202305085	Niğde İli Bor İlçesi Kemerhisar/Cumhuriyet Mahallesi / Köyü	150	Güneş	Md. 11/3	Bor TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
31	202305088	Niğde İli Merkez İlçesi Dikilitaş Mahallesi / Köyü	5000	Güneş	Md. 5/1.h	Niğde 2 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
32	202305089	Niğde İli Merkez İlçesi Özyurt Mahallesi / Köyü	800	Güneş	Md. 5/1.h	Niğde 2 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
33	202305090	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi / Köyü	60	Güneş	Md. 11/3	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

34	202305091	Karaman İli Merkez İlçesi Gündere Mahallesi / Köyü	1625	Güneş	Md. 5/1.h	-	27.07.2023 tarih ve 12668 sayılı başvuru sahibinin talebi ile iptal edilmiştir.
35	202305092	Konya İli Karapınar İlçesi Salur Mahallesi / Köyü	4200	Güneş	Md. 5/1.h	Karapınar TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
36	202305093	Nevşehir İli Avanos İlçesi Alaaddin Mahallesi / Köyü	250	Güneş	Md. 5/1.h	Avanos 2 TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Avanos 2 TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
37	202305094	Nevşehir İli Avanos İlçesi Küçük Ayhan Mahallesi / Köyü	500	Güneş	Md. 5/1.h	Avanos 2 TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Avanos 2 TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
38	202305096	Nevşehir İli Merkez İlçesi Sulusaray/ Sultan Alaaddin Mahallesi / Köyü	49	Güneş	Md. 5/1.h	Avanos 2 TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Avanos 2 TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
39	202305100	Karaman İli Merkez İlçesi Dinek Mahallesi / Köyü	1920	Güneş	Md. 5/1.h	Karaman TM	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 14/6 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.

40	202305101	Konya İli Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi / Köyü	75	Güneş	Md. 11/3	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
41	202305104	Konya İli Yunak İlçesi Koçyazı/Fatih Mahallesi / Köyü	10000	Güneş	Md. 5/1.h	Yunak TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Yunak TM (TR-B) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
42	202305105	Konya İli Hüyük İlçesi Hüyük Mahallesi / Köyü	4300	Güneş	Md. 5/1.h	Beyşehir TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
43	202305106	Kırşehir İli Mucur İlçesi İnaç Mahallesi / Köyü	960	Güneş	Md. 5/1.h	Petlas TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Petlas TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
44	202305107	Karaman İli Merkez İlçesi Dinek Mahallesi / Köyü	375	Güneş	Md. 5/1.h	Karaman TM	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 14/6 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.
45	202305108	Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarca/Hürriyet Mahallesi / Köyü	2900	Güneş	Md. 5/1.h	Kalaba TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Kalaba TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

46	202305110	Aksaray İli Merkez İlçesi Ağzıkarahan Mahallesi / Köyü	49,9	Güneş	Md. 5/1.h	Tümosan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
47	202305112	Konya İli Selçuklu İlçesi Çandır Mahallesi / Köyü	4450	Güneş	Md. 5/1.h	Kuzey TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
48	202305114	Konya İli Selçuklu İlçesi Çandır Mahallesi / Köyü	25550	Güneş	Md. 5/1.h	Kuzey TM	Yönetmelik Madde 7/8 hükmü kapsamında TEİAŞ 'tan fider tahsis edilmesi şartı ile başvuru olumlu değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
49	202305115	Konya İli Çumra İlçesi İçeriçumra Mahallesi / Köyü	360	Güneş	Md. 5/1.h	Çumra TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Çumra TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
50	202305116	Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarca/Hürriyet Mahallesi / Köyü	2600	Güneş	Md. 5/1.h	Kalaba TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Kalaba TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
51	202305117	Aksaray İli Merkez İlçesi Aratol Bahçeli Mahallesi / Köyü	49	Güneş	Md. 11/3	Tümosan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

52	202305118	Nevşehir İli Merkez İlçesi Sulusaray/ Sultan Alaaddin Mahallesi / Köyü	48	Güneş	Md. 5/1.h	Avanos 2 TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Avanos 2 TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
53	202305119	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi / Köyü	100	Güneş	Md. 5/1.h	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
54	202305120	Aksaray İli Sultanhanı İlçesi Sultanhanı Köyü Mahallesi / Köyü	10000	Güneş	Md. 5/1.h	Eşmekaya TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
55	202305121	Konya İli Karatay İlçesi Akörenkişla Mahallesi / Köyü	110	Güneş	Md. 5/1.h	Kızören TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
56	202305124	Karaman İli Merkez İlçesi Kiseçik Mahallesi / Köyü	3588	Güneş	Md. 5/1.h	Karaman TM	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 14/6 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.
57	202305125	Niğde İli Altunhisar İlçesi Yakacık Mahallesi / Köyü	2193, 2	Güneş	Md. 5/1.h	Bor OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Bor OSB TM (TR-B) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

58	202305127	Aksaray İli Ortaköy İlçesi Yıldırımilar Mahallesi / Köyü	999	Güneş	Md. 5/1.h	Ortaköy TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ortaköy TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
59	202305128	Konya İli Yunak İlçesi Merkez/Karataş Mahallesi / Köyü	1170	Güneş	Md. 5/1.h	-	28.07.2023 tarih ve 12744 sayılı başvuru sahibinin talebi ile iptal edilmiştir.
60	202305129	Karaman İli Merkez İlçesi Barutkavuran Mahallesi / Köyü	750	Güneş	Md. 5/1.h	Karaman OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman OSB TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
61	202305130	Karaman İli Merkez İlçesi Dilbeyan Mahallesi / Köyü	96	Güneş	Md. 11/3	Karaman TM	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 14/6 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.
62	202305131	Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarca/Hürriyet Mahallesi / Köyü	4500	Güneş	Md. 5/1.h	Kalaba TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Kalaba TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
63	202305132	Konya İli Yunak İlçesi Merkez/Karataş Mah. Mahallesi / Köyü	5100	Güneş	Md. 5/1.h	Yunak TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Yunak TM (TR-B) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

64	202305133	Niğde İli Ulukışla İlçesi Güney Mahallesi / Köyü	720	Güneş	Md. 5/1.h	Ereğli TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
65	202305134	Konya İli Çumra İlçesi Alissa Mahallesi / Köyü	8000	Güneş	Md. 5/1.h	Güneysınır TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Güneysınır TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
66	202305139	Konya İli Yunak İlçesi Merkez/Karataş Mahallesi / Köyü	4600	Güneş	Md. 5/1.h	Yunak TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Yunak TM (TR-B) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
67	202305141	Konya İli Cihanbeyli İlçesi Yeşilöz Mahallesi / Köyü	4000	Güneş	Md. 5/1.h	Cihanbeyli TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
68	202305142	Konya İli Kulu İlçesi Yazıçayır Mahallesi / Köyü	4000	Güneş	Md. 5/1.h	Kulu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
69	202305143	Konya İli Ereğli İlçesi Kargacı Mahallesi / Köyü	800	Güneş	Md. 11/3	Ereğli TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.

70	202305144	Konya İli Yunak İlçesi Merkez/Karataş Mah. Mahallesi / Köyü	2300	Güneş	Md. 5/1.h	Yunak TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Yunak TM (TR-B) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
71	202305145	Konya İli Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi / Köyü	60	Güneş	Md. 11/3	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
72	202305146	Aksaray İli Ortaköy İlçesi Kümbet Mahallesi / Köyü	2850	Güneş	Md. 5/1.h	Ortaköy TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ortaköy TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
73	202305147	Aksaray İli Merkez İlçesi Taşpınar Yenicami Mahallesi / Köyü	900	Güneş	Md. 11/3	Aksaray OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Aksaray OSB TM 'nin (TR-A) OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
74	202305148	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi / Köyü	750	Güneş	Md. 11/3	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
75	202305150	Kırşehir İli Merkez İlçesi Karıncalı Mahallesi / Köyü	8960	Güneş	Md. 5/1.h	Kırşehir 2 TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.

76	202305151	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi / Köyü	63	Güneş	Md. 11/3	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
77	202305152	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi / Köyü	63	Güneş	Md. 11/3	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
78	202305153	Karaman İli Merkez İlçesi Kisecik Mahallesi / Köyü	300	Güneş	Md. 5/1.h	Karaman TM	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 14/6 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.
79	202305154	Konya İli Halkapınar İlçesi Seydifikalı Mahallesi / Köyü	1600	Güneş	Md. 5/1.h	Ereğli TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
80	202305155	Karaman İli Merkez İlçesi Kırbağı Mahallesi / Köyü	49	Güneş	Md. 11/3	Karaman OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman OSB TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
81	202305156	Kırşehir İli Merkez İlçesi Karıncalı Mahallesi / Köyü	400	Güneş	Md. 5/1.h	Kırşehir 2 TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.

82	202305157	Karaman İli Merkez İlçesi Akçaşehir Mahallesi / Köyü	192	Güneş	Md. 5/1.h	Karaman OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman OSB TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
83	202305159	Konya İli Yunak İlçesi Saray Mahallesi / Köyü	150	Güneş	Md. 11/3	Altınova TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
84	202305161	Konya İli Yunak İlçesi Böğürdelik Mahallesi / Köyü	1800	Güneş	Md. 5/1.h	Yunak TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
85	202305162	Konya İli Karapınar İlçesi İslık Mahallesi / Köyü	5620	Güneş	Md. 5/1.h	Hotamış TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
86	202305163	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Akköy Mahallesi / Köyü	4900	Güneş	Md. 5/1.h	Ürgüp TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
87	202305164	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Akköy Mahallesi / Köyü	1350*	Güneş	Md. 5/1.h	Ürgüp TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

88	202305165	Konya İli Karapınar İlçesi İslık Mahallesi / Köyü	5000	Güneş	Md. 5/1.h	Hotamış TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
89	202305166	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Akköy Mahallesi / Köyü	1716	Güneş	Md. 5/1.h	Ürgüp TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
90	202305172	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Aksalur/Salur Mahallesi / Köyü	5000	Güneş	Md. 5/1.h	Ürgüp TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
91	202305174	Konya İli Meram İlçesi Alakova Mahallesi / Köyü	200	Güneş	Md. 11/3	Alakova TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
92	202305175	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi / Köyü	90	Güneş	Md. 11/3	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
93	202305176	Konya İli Kulu İlçesi Yazıçayır Mahallesi / Köyü	1500	Güneş	Md. 5/1.h	Kulu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.

94	202305177	Kırşehir İli Merkez İlçesi Akçağlı Mahallesi / Köyü	96	Güneş	Md. 5/1.h	Petlas TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Petlas TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
95	202305178	Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi Çanakpınar Mahallesi / Köyü	1060	Güneş	Md. 5/1.h	Yerköy TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Yerköy TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
96	202305179	Konya İli Karapınar İlçesi Sandıklı Mahallesi / Köyü	96	Güneş	Md. 11/3	Hotamış TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
97	202305180	Konya İli Kulu İlçesi Yazıcağır Mahallesi / Köyü	6000	Güneş	Md. 5/1.h	Kulu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
98	202305181	Konya İli Kulu İlçesi Yazıcağır Mahallesi / Köyü	3600	Güneş	Md. 5/1.h	-	31.07.2023 tarih ve 12819 sayılı başvuru sahibinin talebi ile iptal olmuştur.
99	202305182	Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi Çanakpınar Mahallesi / Köyü	600	Güneş	Md. 5/1.h	Yerköy TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Yerköy TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
100	202305183	Konya İli Taşkent İlçesi Ilıcıpınar Mahallesi / Köyü	1300	Güneş	Md. 5/1.h	Hadim TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
101	202305184	Karaman İli Merkez İlçesi Burunoba Mahallesi / Köyü	96	Güneş	Md. 11/2	Karaman OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman OSB TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
102	202305185	Aksaray İli Merkez İlçesi Aratol Bahçeli Mahallesi / Köyü	400	Güneş	Md. 11/3	Tümosan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

103	202305186	Niğde İli Ulukışla İlçesi Hürriyet Mahallesi / Köyü	170	Güneş	Md. 11/3	Ereğli TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
104	202305189	Konya İli Selçuklu İlçesi Işık/Musalla Bağları Mahallesi / Köyü	1200	Güneş	Md. 5/1.h	Erenköy TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
105	202305190	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Şahinefendi Mahallesi / Köyü	320	Güneş	Md. 5/1.h	Ürgüp TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
106	202305191	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi / Köyü	70	Güneş	Md. 11/3	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
107	202305192	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Aksalar Mahallesi / Köyü	3000	Güneş	Md. 5/1.h	Ürgüp TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
108	202305193	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi / Köyü	100	Güneş	Md. 11/3	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
109	202305195	Kırşehir İli Merkez İlçesi Karahıdır Mahallesi / Köyü	3200	Güneş	Md. 5/1.h	Kırşehir 2 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
110	202305196	Konya İli Meram İlçesi Toprak Sarnıç Mahallesi / Köyü	55,2	Güneş	Md. 11/3	Konya 1 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
111	202305197	Konya İli Çumra İlçesi Alibeyhüyüğü Mahallesi / Köyü	95	Güneş	Md. 11/3	Alibeyhüyüğü TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Alibeyhüyüğü TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
112	202305198	Kırşehir İli Merkez İlçesi Karıncalı Mahallesi / Köyü	28700	Güneş	Md. 5/1.h	Kırşehir 2 TM	Yönetmelik Madde 7/8 hükmü kapsamında TEİAŞ 'tan fider tahsis edilmesi şartı ile başvuru olumlu değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.

113	202305200	Niğde İli Bor İlçesi Başpınar Mahallesi / Köyü	700	Güneş	Md. 5/1.h	Bor TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
114	202305201	Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Tatların/Kale Mahallesi / Köyü	400	Güneş	Md. 30	Nevşehir 2 TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Nevşehir 2 TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
115	202305202	Konya İli Yunak İlçesi Böğrüdelik Mahallesi / Köyü	588	Güneş	Md. 5/1.h	Yunak TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
116	202305206	Karaman İli Merkez İlçesi Tavşanlı Mahallesi / Köyü	5700**	Güneş	Md. 5/1.h	Karaman TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
117	202305207	Konya İli Karatay İlçesi Mezbaha Mahallesi / Köyü	80	Güneş	Md. 11/3	Karatay TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
118	202305223	Konya İli Meram İlçesi Çomaklı Mahallesi / Köyü	28	Güneş	Md. 11/3	Alakova TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
119	202305231	Konya İli Ereğli İlçesi Yıldızlı Mahallesi / Köyü	160	Güneş	Md. 11/3	Ereğli TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
120	202305239	Karaman İli Ermenek İlçesi Seyran Mahallesi / Köyü	150	Güneş	Md. 11/3	Ermenek TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
121	202305240	Konya İli Ilgın İlçesi Şihbedrettin Mahallesi / Köyü	48	Güneş	Md. 5/1.h	Ilgın tm	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

122	202305242	Konya İli Karapınar İlçesi İslık Mahallesi / Köyü	1000	Güneş	Md. 5/1.h	Hotamış TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
123	202305244	Karaman İli Merkez İlçesi Hacı Celal Mahallesi / Köyü	3000	Güneş	Md. 5/1.h	Karaman TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
124	202305247	Kırşehir İli Merkez İlçesi Karahıdır Mahallesi / Köyü	2500	Güneş	Md. 5/1.h	Kırşehir 2 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
125	202305251	Konya İli Selçuklu İlçesi Eğribayat Mahallesi / Köyü	1220	Güneş	Md. 5/1.h	Konya OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Konya OSB TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
126	M**j**M**V **T**j**L** Ş**	Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Tatların/Ballık Mahallesi / Köyü	1500	Güneş	Md. 5/1.h	Nevşehir 2 TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Nevşehir 2 TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
127	202306002	Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Tatların/Ballık Mahalle/Köyü	1910	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
128	202306003	Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Tatların/Ballık Mahalle/Köyü	1250	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
129	202306006	Aksaray İli Merkez İlçesi Gözlü Mahalle/Köyü	9000	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
130	202306008	Konya İli Selçuklu İlçesi Eğribayat Mahalle/Köyü	99	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
131	202306009	Aksaray İli Merkez İlçesi Kutlu Mahalle/Köyü	46,7	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
132	202306010	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Aksalur Mahalle/Köyü	980	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
133	202306013	Kırşehir İli Merkez İlçesi Sıdıklı Küçükoba Mahalle/Köyü	4850	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR

134	202306014	Konya İli Karatay İlçesi Saraçoğlu Mahalle/Köyü	3078	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
135	202306026	Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Emek Mahalle/Köyü	378	GES	Md. 5/1.ç	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
136	202306032	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahalle/Köyü	100	GES	Md. 11/3	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
137	202306033	Karaman İli Merkez İlçesi Yollarbaşı Mahalle/Köyü	60	GES	Md. 11/3	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
138	202306034	Konya İli Akören İlçesi Hacılar Mahalle/Köyü	380	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
139	202306036	Kırşehir İli Merkez İlçesi Karıncalı Mahalle/Köyü	17800	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
140	202306037	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Çakıllı Mahalle/Köyü	1400	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
141	202306039	Aksaray İli Merkez İlçesi Armutlu Mahalle/Köyü	14000	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
142	202306040	Niğde İli Bor İlçesi Yenigöçmen Mahalle/Köyü	10000	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
143	202306041	Niğde İli Bor İlçesi Yenigöçmen Mahalle/Köyü	3000	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
144	202306042	Konya İli Karapınar İlçesi Salur Mahalle/Köyü	10000	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
145	202306044	Aksaray İli Merkez İlçesi Topakkaya/Fatih Mahalle/Köyü	160	GES	Md. 11/3	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
146	202306047	Karaman İli Merkez İlçesi Kırbağı Mahalle/Köyü	750	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
147	202306048	Aksaray İli Merkez İlçesi Bahçesaray Mahalle/Köyü	340	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
148	202306049	Konya İli Karapınar İlçesi Salur Mahalle/Köyü	192	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
149	202306050	Karaman İli Merkez İlçesi Hisar Mahalle/Köyü	240	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
150	202306051	Niğde İli Ulukışla İlçesi Ovacık Mahalle/Köyü	2000	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR

151	202306052	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Yeşilöz ve Cemil Mahalle/Köyü	4000	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
152	202306053	Konya İli Emirgazi İlçesi Emirgazi/Merkez Mahalle/Köyü	240	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
153	202306054	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Yeşilöz Mahalle/Köyü	8500	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
154	202306055	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Yeşilöz Mahalle/Köyü	4250	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
155	202306056	Konya İli Emirgazi İlçesi Gölären Mahalle/Köyü	14750	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
156	202306057	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Yeşilöz Mahalle/Köyü	2100	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
157	202306058	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Yeşilöz Mahalle/Köyü	1200	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
158	202306059	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Boyalı Mahalle/Köyü	8000	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
159	202306060	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Boyalı Mahalle/Köyü	12000	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
160	202306061	Konya İli Kulu İlçesi Yazıçayır Mahalle/Köyü	3060	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
161	202306062	Konya İli Altınekin İlçesi Yenice Mahalle/Köyü	3200	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
162	202306063	Konya İli Çumra İlçesi Erentepe Mahalle/Köyü	998	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
163	202306064	Niğde İli Bor İlçesi Kemerhisar/Tepe Mahalle/Köyü	87	GES	Md. 11/3	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
164	202306068	Niğde İli Merkez İlçesi İlhanlı Mahalle/Köyü	63	GES	Md. 11/3	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
165	202306070	Kırşehir İli Merkez İlçesi Sıdıklı Küçükoba Mahalle/Köyü	1750	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
166	202306074	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahalle/Köyü	100	GES	Md. 11/3	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
167	202306075	Konya İli Beyşehir İlçesi Bayafşar Mahalle/Köyü	960	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
168	202306078	Konya İli Karapınar İlçesi Yenikuyu Mahalle/Köyü	630	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR

169	202306079	Nevşehir İli Hacıbektaş İlçesi Bala Mahalle/Köyü	5000	GES	Md. 5.1/h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
170	202306080	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahalle/Köyü	40	GES	Md. 11/3	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
171	202306081	Aksaray İli Merkez İlçesi Bahçesaray Mahalle/Köyü	39,585	GES	Md. 11/3	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
172	202306084	Konya İli Sarayönü İlçesi Ladik Mahalle/Köyü	50	GES	Md. 11/3	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
173	202306085	Konya İli Selçuklu İlçesi Çaltı Mahalle/Köyü	990	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
174	202306086	Konya İli Çumra İlçesi Bardakçı Mahalle/Köyü	100	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
175	202306088	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Aksalur Mahalle/Köyü	800	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
176	202306090	Karaman İli Merkez İlçesi Dinek Mahalle/Köyü	480	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
177	202306092	Konya İli Çumra İlçesi Erentepe Mahalle/Köyü	3640	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
178	202306093	Konya İli Karapınar İlçesi Yenikuyu Mahalle/Köyü	900	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
179	202306095	Konya İli Karapınar İlçesi Salur Mahalle/Köyü	800	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
180	202306096	Konya İli Selçuklu İlçesi Sızma/Selçuklu Mahalle/Köyü	3200	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
181	202306105	Konya İli Karapınar İlçesi Salur Mahalle/Köyü	1200	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
182	202306106	Aksaray İli Merkez İlçesi Yenikent Mahalle/Köyü	1920	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
183	202306107	Konya İli Karapınar İlçesi Yenikuyu Mahalle/Köyü	630	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
184	202306109	Konya İli Karapınar İlçesi Salur Mahalle/Köyü	1200	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
185	202306112	Konya İli Karapınar İlçesi Salur Mahalle/Köyü	1000	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
186	202306121	Konya İli Kadınhanı İlçesi Söğütözü Mahalle/Köyü	1912,95	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
187	202306122	Konya İli Karapınar İlçesi Yenikuyu Mahalle/Köyü	999	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR

188	202306124	Konya İli Ereğli İlçesi Orhangazi Mahalle/Köyü	250	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
189	202306126	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Mustafapaşa Mahalle/Köyü	45	GES	Md. 11/3	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
190	202306127	Konya İli Beyşehir İlçesi Bayafşar Mahalle/Köyü	400	GES	Md. 11/3	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
191	202306128	Konya İli Beyşehir İlçesi Gökçimen Mahalle/Köyü	960	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
192	202306129	Konya İli Karatay İlçesi Sakyatan Mahalle/Köyü	96	GES	Md. 11/3	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
193	202306130	Konya İli Çumra İlçesi Çaybaşı Mahalle/Köyü	40	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
194	202306132	Karaman İli Merkez İlçesi Hamidiye Mahalle/Köyü	46,213	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
195	202306133	Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi Demirli Mahalle/Köyü	400	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
196	202306134	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Aksalur Salur Mahalle/Köyü	3000	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
197	202306136	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Aksalur Salur Mahalle/Köyü	3000	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
198	202306138	Konya İli Selçuklu İlçesi Sızma/Selçuklu Mahalle/Köyü	3200	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
199	202306139	Konya İli Selçuklu İlçesi Sızma/Selçuklu Mahalle/Köyü	2000	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
200	202306140	Konya İli Selçuklu İlçesi Sızma/Selçuklu Mahalle/Köyü	750	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
201	202306141	Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Akpınar Mahalle/Köyü	1600	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
202	202306142	Konya İli Doğanhisar İlçesi Kemer Mahalle/Köyü	240	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
203	202306143	Konya İli Hadim İlçesi Yağcı Mahalle/Köyü	60	GES	Md. 11/3	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
204	202306144	Konya İli Selçuklu İlçesi Sızma/Selçuklu Mahalle/Köyü	1200	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR

205	202306145	Konya İli Karatay İlçesi İsmil Mahalle/Köyü	800	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
206	202306147	Konya İli Selçuklu İlçesi Sızma/Selçuklu Mahalle/Köyü	480	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
207	202306148	Kırşehir İli Merkez İlçesi Taburoğlu Mahalle/Köyü	960	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
208	202306149	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahalle/Köyü	33	GES	Md. 11/3	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
209	202306150	Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Akpınar Mahalle/Köyü	1850	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
210	202306151	Konya İli Selçuklu İlçesi Sızma/Selçuklu Mahalle/Köyü	400	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
211	202306153	Konya İli Selçuklu İlçesi Sızma/Selçuklu Mahalle/Köyü	750	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
212	202306154	Kırşehir İli Merkez İlçesi Taburoğlu Mahalle/Köyü	2900	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
213	202306155	Konya İli Yunak İlçesi Saray Mahalle/Köyü	160	GES	Md. 11/3	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
214	202306156	Konya İli Beyşehir İlçesi Bayafşar Mahalle/Köyü	440	GES	Md. 11/3	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
215	202306157	Konya İli Beyşehir İlçesi Bayafşar Mahalle/Köyü	240	GES	Md. 11/3	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
216	202306158	Konya İli Beyşehir İlçesi Üzümlü Mahalle/Köyü	1001	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
217	202306159	Konya İli Beyşehir İlçesi Üzümlü Mahalle/Köyü	1799,98	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
218	202306160	Konya İli Beyşehir İlçesi Bayafşar Mahalle/Köyü	240	GES	Md. 11/3	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
219	202306161	Konya İli Beyşehir İlçesi Üzümlü Mahalle/Köyü	110	GES	Md. 11/3	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
220	202306162	Konya İli Selçuklu İlçesi Sızma/Selçuklu Mahalle/Köyü	1240	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
221	202306164	Konya İli Selçuklu İlçesi Sarıcalar Mahalle/Köyü	15000	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
222	202306165	Konya İli Selçuklu İlçesi Sarıcalar Mahalle/Köyü	8000	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR

223	202306166	Konya İli Selçuklu İlçesi Sarıcalar Mahalle/Köyü	500	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
224	202306167	Konya İli Selçuklu İlçesi Sarıcalar Mahalle/Köyü	750	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
225	202306170	Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Tatların/Ballık Mahalle/Köyü	960	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
226	202306171	Konya İli Karapınar İlçesi Kayalı Mahalle/Köyü	750	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR
227	202306172	Niğde İli Merkez İlçesi Kiçagaç Mahalle/Köyü	1200	GES	Md. 5/1.h	-	KURUM GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR

*Bu başvurular için Yönetmelik 14/6 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, değerlendirme sonucuna göre kapasite tahsis edilmiştir.

** Bu başvuru için Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, değerlendirme sonucuna göre trafo merkezinde kalan kapasite tahsis edilmiştir.