

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA HAZİRAN/2021 DÖNEMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI

Komisyon Tarihi : 13.08.2021

Komisyon Karar No : 2021-08

Yayın Tarihi : 13.08.2021

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 12. maddesinin 2. fıkrasında “(Değişik:RG-9/5/2021-31479) Dağıtım şirketlerine ait komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisidir. ...Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir.” denilmektedir. Bu kapsamda komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar ve Güneş enerjisine dayalı başvurular dışındaki başvurular için 15/1-d, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Güneş enerjisine dayalı başvurular için 16/2, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar enerjisine dayalı başvurular için 16/4 hükümlerinde belirtildiği üzere **listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde** Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için şahsen veya vekâleten Şirketimize yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu taleplerinin dilekçe ile <http://luy.meramedas.com.tr> adresinden yapılması gerekmektedir. **Aksi takdirde, ilgili mevzuat gereğince bağlantı görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.**

Sıra No	Başvuru No	Üretim Tesisi Adresi	Kurulu Güç (kW)	Başvuru Türü	Kaynak Türü	TEİAŞ TM Adı	Başvuru Durumu
1	202106002	Niğde İli Merkez İlçesi Ovacık Mahallesi	150	Md.11/3	Güneş	Niğde 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
2	202106003	Konya İli Karapınar İlçesi Fevzipaşa Mahallesi	96	Md.11/3	Güneş	Karapınar TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
3	202106004	Konya İli Karatay İlçesi Zivecik Mahallesi	350	Md.11/3	Güneş	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
4	202106006	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Çökek Mahallesi	240	Md.11/3	Güneş	Avanos-2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
5	202106009	Konya İli Meram İlçesi Durunday Mahallesi	999	Md.5/1.h	Güneş	Konya-1 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

6	202106010	Konya İli Meram İlçesi Kaşınhanı Mahallesi	150	Md.11/3	Güneş	Alakova TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
7	202106012	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	100	Md.11/3	Güneş	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
8	202106027	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi	100	Md.11/3	Güneş	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
9	202106029	Konya İli Ereğli İlçesi Sarıtopallı Mahallesi	240	Md.11/3	Güneş	Ereğli TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
10	202106030	Konya İli Selçuklu İlçesi Sarıcalar Mahallesi	400	Md.5/1.h	Güneş	Kuzey TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
11	202106031	Konya İli Ereğli İlçesi Barbaros Mahallesi	45	Md.11/3	Güneş	Ereğli TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
12	202106033	Konya İli Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi	36	Md.11/3	Güneş	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
13	202106034	Konya İli Karapınar İlçesi Fevzipaşa Mahallesi	240	Md.11/3	Güneş	Hotamış TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
14	202106035	Konya İli Karapınar İlçesi Reşadiye Mahallesi	150	Md.11/3	Güneş	Karapınar TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
15	202106036	Konya İli Karapınar İlçesi Reşadiye Mahallesi	240	Md.11/3	Güneş	Karapınar TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

16	202106038	Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Karavezir Mahallesi	150	Md.11/3	Güneş	Avanos-2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
17	202106040	Konya İli Selçuklu İlçesi Tömek Mahallesi	150	Md.11/3	Güneş	Konya OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Konya OSB TM 'nin OG (TR-B/C) barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
18	202106042	Konya İli Karapınar İlçesi Fevzipaşa Mahallesi	96	Md.11/3	Güneş	Karapınar TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
19	202106051	Konya İli Karapınar İlçesi Karakışla Mahallesi	150	Md.11/3	Güneş	Karaman TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
20	202106052	Karaman İli Merkez İlçesi Kiseçik Mahallesi	25	Md.5/1.h	Güneş	Karaman TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
21	202106054	Konya İli Kadınhanı İlçesi Şahören Mahallesi	400	Md.5/1.h	Güneş	Ladik TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
22	202106055	Konya İli Kadınhanı İlçesi Şahören Mahallesi	600	Md.11/3	Güneş	Ladik TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
23	202106061	Konya İli Cihanbeyli İlçesi Atçeken Mahallesi	378	Md.11/3	Güneş	Cihanbeyli TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
24	202106062	Konya İli Beyşehir İlçesi Bayağar Mahallesi	500	Md.11/3	Güneş	Beyşehir TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

25	202106063	Konya İli Beyşehir İlçesi Bayavşar Mahallesi	400	Md.11/3	Güneş	Beyşehir TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
26	202106064	Konya İli Beyşehir İlçesi Ağılönü Mahallesi	400	Md.11/3	Güneş	Beyşehir TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
27	202106067	Konya İli Hüyük İlçesi Hüyük Mahallesi	25	Md.11/3	Güneş	Beyşehir TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
28	202106068	Aksaray İli Eski İlçesi Merkez Mahallesi	240	Md.11/3	Güneş	Eşmekaya TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
29	202106070	Konya İli Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi	79	Md.11/3	Güneş	Kayacık TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Kayacık TM 'nin OG (TR-C) barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
30	202106072	Konya İli Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi	79	Md.11/3	Güneş	Kayacık TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Kayacık TM 'nin OG (TR-C) barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
31	202106073	Aksaray İli Merkez İlçesi İncesu Mahallesi	999	Md.5/1.h	Güneş	Aksaray OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Aksaray OSB TM 'nin OG (TR-A) barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.