

**ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA MEDAŞ'A YAPILAN NİSAN 2023 DÖNEMİ BAŞVURULARININ
ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI**

Komisyon Tarihi : 24.05.2023

Komisyon Karar No : 2023-05

Yayın Tarihi : 24.05.2023

Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 12. maddesinin 2. fıkrasında “(Değişik:RG-9/5/2021-31479) Dağıtım şirketlerine ait komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisidir. ... Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir.” denilmektedir.

Ayrıca yine aynı Yönetmelik ‘in 13. maddesinde;

“(1) Bu Yönetmelik kapsamında üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin her takvim ayı içinde alınan yeni başvuruları komisyon tarafından, takip eden ayın ilk yirmi günü içerisinde evrak yönünden toplu olarak değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Eksik veya yanlış evrak verenlerin başvuruları teknik değerlendirmeye alınmaz.”

“(2) (Değişik:RG-9/5/2021-31479) Eksik veya yanlışlığın mahiyeti hakkında, başvuru sahibine değerlendirme sonuçlarını takip eden üç işgünü içinde bildirimde bulunularak başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra başvuru sahibine iade edilir ve hidrolik kaynaklar açısından ilgili il özel idaresine konu hakkında bilgi verilir.” denilmektedir.

Bu kapsamda aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi bağlantı başvurusu için verilmiş olan bilgi ve belgeler Komisyon tarafından evrak yönünden değerlendirmeye alınmış olup; Komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Sıra No	Başvuru No	Üretim Tesisi Adresi	Kurulu Güç kW	Kaynak Türü	Başvuru Türü (Yönetmeliğin İlgili Maddesi)	DEĞERLENDİRME SONUCU	
1	202304002	Niğde İli Bor İlçesi Kemerhisar/Cumhuriyet Mahallesi/Köyü	150	GES	Md. 11/3	*Lisanssız üretim bağlantı başvuru evraklarındaki ada-parcel bilgisi ile tapudaki ada-parcel bilgisi birbiriyle uyuşmamaktadır. *Lisanssız üretim bağlantı başvuru evraklarındaki unvan ile tapudaki unvan uyuşmamaktadır.	OLUMSUZ
2	202304003	Niğde İli Merkez İlçesi İnli Mahallesi/Köyü	75	GES	Md. 11/3	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU

3	202304004	Niğde İli Altunhisar İlçesi Çömlekçi Mahallesi/Köyü	70	GES	Md. 11/3	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
4	202304005	Kırşehir İli Merkez İlçesi Karıncalı Mahallesi/Köyü	8960	GES	Md. 5.1/h	*06.04.2023 tarih ve 664710 sayılı EPDK yazısına binaen lisanssız üretim başvurusu kapsamında sunulan arazilerde 'aralarında başka bir arazi olmayacak şekilde birbirlerine komşu taşınmazların sınırları arasında onaylı imar planlarında yer alan kadastral yol, akarsu veya sulama kanalı gibi unsurların bulunması halinde' başvuru sahibi tarafından başvuruya birlikte üzerinde santral sahası köşe koordinatlarının yazıldığı ve genel vaziyet planının yer aldığı Kadastro Müdürlükleri veya lisanslı harita kadastro bürosu (LHKAB) tarafından onaylanmış koordinatlı aplikasyon krokisinde ilgili kadastral yol, akarsu veya sulama kanalı gibi unsurların koordinat bilgilerine ve vaziyet planlarına yer verilmiş olması gerekmektedir. *Sunulan kira sözleşmesinde belirtilen parseller farklı başvuruda da belirtildiğinden kiralanan alanlar kira sözleşmesine ek olarak sunulmalıdır. Ayrıca kira sözleşmesinde kiralayan kişinin ünvanı açıkça belirtilmelidir.	OLUMSUZ
5	202304006	Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarca/Hürriyet Mahallesi/Köyü	990	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
6	202304009	Kırşehir İli Merkez İlçesi Karıncalı Mahallesi/Köyü	400	GES	Md. 5.1/h	*Sunulan kira sözleşmesinde belirtilen parseller farklı başvuruda da belirtildiğinden kiralanan alanlar kira sözleşmesine ek olarak sunulmalıdır. Ayrıca kira sözleşmesinde kiralayan kişinin ünvanı açıkça belirtilmelidir. *Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır. *Faaliyet yasağına ilişkin beyan belgesindeki tarih ilgili aya ait değildir.	OLUMSUZ
7	202304010	Konya İli Ereğli İlçesi Bahçeli Mahallesi/Köyü	750	GES	Md. 11/3	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
8	202304011	Niğde İli Bor İlçesi Balcı Mahallesi/Köyü	96	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU

9	202304012	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi/Köyü	110	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
10	202304013	Niğde İli Merkez İlçesi Konaklı Mahallesi/Köyü	360	GES	Md. 5.1/h	*29.12.2022 tarih ve 11529-5 sayılı EPDK kurul kararında belirtilen bedele ait başvuru ücret dekontu bulunmamaktadır. *Güç artışı başvurusu ise sunulan başvuru evraklarında ilave ve mevcut güçler belirtilmelidir. Ayrıca aplikasyon krokisinde de ilave ve mevcut koordinatlar belirtilmelidir. *Başvuru evraklarındaki güç bilgileri birbirleri ile uyuşmamaktadır. *Başvuru yapılmak istenen araziler ve koordinatları yekpare aplikasyon krokisinde gösterilmelidir.	OLUMSUZ
11	202304014	Aksaray İli Ortaköy İlçesi Ceceli Mahallesi/Köyü	600	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
12	202304015	Kırşehir İli Merkez İlçesi Kışlapınar(Erevik) Mahallesi/Köyü	2100	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
13	202304016	Niğde İli Altunhisar İlçesi Akçaören Mahallesi/Köyü	240	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
14	202304017	Konya İli Selçuklu İlçesi Dikilitaş Mahallesi/Köyü	200	GES	Md. 11/3	*Yönetmelik madde 11/3 hükmü kapsamında tüketim tesisatı tekil kod bilgisi sunulmalıdır.	OLUMSUZ

15	202304018	Karaman İli Ermenek İlçesi Seyran Mahallesi/Köyü	150	GES	Md. 11/3	*Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ortaya koyan tevsik edici bilgi ve belgelerin güncel tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğü onaylı sunulması gerekmektedir. *Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır. *Başvuru belgelerindeki unvanlar birbiri ile uyuşmamaktadır. *Başvuruya ilişkin evrakları vekaleten imzalayan kişinin imza beyanı bulunmamaktadır.	OLUMSUZ
16	202304019	Konya İli Ereğli İlçesi Atakent Mahallesi/Köyü	30	GES	Md. 11/3	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
17	202304020	Konya İli Meram İlçesi Kızılören Mahallesi/Köyü	240	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
18	202304021	Konya İli Karapınar İlçesi Akören Mahallesi/Köyü	378	GES	Md. 5.1/h	*Üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesislerinin aynı tarife grubunda olmadığı tespit edilmiştir. *29.12.2022 tarih ve 11529-5 sayılı EPDK kurul kararında belirtilen bedele ait başvuru ücret dekontu bulunmamaktadır. *Teknik değerlendirme formundaki abone grubu ve abone sözleşme gücü hatalıdır.	OLUMSUZ
19	202304023	Karaman İli Ermenek İlçesi Görmeli Mahallesi/Köyü	1125	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
20	202304024	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi/Köyü	750	GES	Md. 11/3	*Kira sözleşmesindeki kiraya veren unvanı ile tapudaki unvan uyuşmamaktadır. Ayrıca tesisinin kurulacağı yere ilişkin kira sözleşmesi, asgari iki yıl süreli olmalıdır. *Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır.	OLUMSUZ

21	202304025	Niğde İli Merkez İlçesi Sazlıca Mahallesi/Köyü	200	GES	Md. 11/3	*Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ortaya koyan tevsik edici bilgi ve belgelerin güncel tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğü onaylı sunulması gerekmektedir. *Başvuru belgelerindeki unvanlar birbiri ile uyuşmamaktadır.	OLUMSUZ
22	202304026	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Sofular Mahallesi/Köyü	240	GES	Md. 11/3	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
23	202304027	Konya İli Ahırılı İlçesi Merkez Mahallesi/Köyü	4500	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
24	202304028	Kırşehir İli Merkez İlçesi Sıdıklı Küçükoba Mahallesi/Köyü	7650	GES	Md. 5.1/h	*Yönetmelik Madde 4/c hükmü kapsamındaki tüketim tesisi sözleşme gücü kadar başvuru yapılmamıştır.	OLUMSUZ
25	202304029	Kırşehir İli Merkez İlçesi Sıdıklı Küçükoba Mahallesi/Köyü	4850	GES	Md. 5.1/h	*Yönetmelik Madde 4/c hükmü kapsamındaki tüketim tesisi sözleşme gücü kadar başvuru yapılmamıştır.	OLUMSUZ
26	202304030	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Çakıllı Mahallesi/Köyü	960	GES	Md. 11/3	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
27	202304031	Karaman İli Merkez İlçesi Akçaşehir Mahallesi/Köyü	192	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruya ilişkin evrakları imzalayan kişinin lisanssız elektrik üretimine ilişkin başvuru yapabileceğine dair vekaleti bulunmamaktadır. *Başvuruya ilişkin evrakları vekaleten imzalayan kişinin imza beyanı bulunmamaktadır.	OLUMSUZ
28	202304032	Konya İli Güneysınır İlçesi Habiller Mahallesi/Köyü	700	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU

29	202304033	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Karlık Mahallesi/Köyü	330	GES	Md. 5.1/h	*Aplikasyon krokisinin lihkab veya harita mühendisi onaylı ıslak imzalı hali sunulmamıştır. *Başvuru belgelerindeki unvan ile tüketim tesisatındaki unvan uyuşmamaktadır.	OLUMSUZ
30	202304034	Nevşehir İli Merkez İlçesi Çardak Mahallesi/Köyü	240	GES	Md. 11/3	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
31	202304035	Nevşehir İli Merkez İlçesi Cevherdudayev Mahallesi/Köyü	49	GES	Md. 11/3	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
32	202304036	Niğde İli Bor İlçesi Başpınar Mahallesi/Köyü	800	GES	Md. 5.1/h	*Üretim tesisinin kurulacağı yere ilişkin tahsis yapan ilgili kurumdan GES kurulumu için izin alınmalıdır. *Teknik değerlendirme formundaki abone grubu hatalıdır.	OLUMSUZ
33	202304037	Konya İli Ilgın İlçesi Göstere Mahallesi/Köyü	3000	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
34	202304038	Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Karavezir Mahallesi/Köyü	240	GES	Md. 11/3	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
35	202304039	Konya İli Selçuklu İlçesi Dağdere Mahallesi/Köyü	1500	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
36	202304040	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Şahinefendi Mahallesi/Köyü	320	GES	Md. 5.1/h	*Tapudaki unvan ile kira sözleşmesindeki unvan uyuşmamaktadır. *Aplikasyon krokisinin lihkab veya harita mühendisi onaylı ıslak imzalı hali sunulmamıştır.	OLUMSUZ
37	202304041	Aksaray İli Merkez İlçesi Babakonağı Mahallesi/Köyü	60	GES	Md. 11/3	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU

38	202304042	Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Tuzköy Mahallesi/Köyü	249	GES	Md. 5.1/h	*Güç artışı başvurusu ise sunulan başvuru evraklarında ilave ve mevcut güçler belirtilmelidir. Ayrıca aplikasyon krokisinde de ilave ve mevcut koordinatlar belirtilmelidir. *Tüketim tesisatının sözleşme gücü kadar başvuru yapılmamıştır.	OLUMSUZ
39	202304044	Konya İli Karapınar İlçesi Güzelkişla Mahallesi/Köyü	350	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
40	202304045	Konya İli Yunak İlçesi Merkez/Karataş Mahallesi/Köyü	8000	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
41	202304046	Konya İli Karapınar İlçesi Güzelkişla Mahallesi/Köyü	100	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
42	202304047	Niğde İli Merkez İlçesi Hacıbeyli Mahallesi/Köyü	800	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
43	202304048	Konya İli Karapınar İlçesi Güzelkişla Mahallesi/Köyü	100	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
44	202304049	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi/Köyü	70	GES	Md. 11/3	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
45	202304050	Aksaray İli Sultanhanı İlçesi Sultanhanı Mahallesi/Köyü	400	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU

46	202304051	Konya İli Karapınar İlçesi Salur Mahallesi/Köyü	75	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
47	202304052	Konya İli Karapınar İlçesi Salur Mahallesi/Köyü	900	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
48	202304053	Konya İli Karapınar İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi/Köyü	54	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
49	202304054	Konya İli Çumra İlçesi Erentepe Mahallesi/Köyü	6300	GES	Md. 5.1/h	*Yönetmelik Madde 4/c hükmü kapsamındaki tüketim tesisi sözleşme gücü kadar başvuru yapılmamıştır.	OLUMSUZ
50	202304055	Konya İli Çumra İlçesi Erentepe Mahallesi/Köyü	8700	GES	Md. 5.1/h	*Yönetmelik Madde 4/c hükmü kapsamındaki tüketim tesisi sözleşme gücü kadar başvuru yapılmamıştır.	OLUMSUZ
51	202304056	Niğde İli Merkez İlçesi Kömürcü Mahallesi/Köyü	546	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
52	202304057	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük/Bozkır Mahallesi/Köyü	2300	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
53	202304058	Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi Hacıhasanlı Mahallesi/Köyü	999	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
54	202304059	Konya İli Sarayönü İlçesi Kurşunlu Mahallesi/Köyü	950	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU

55	202304060	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük/Bozkır Mahallesi/Köyü	2200	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
56	202304061	Konya İli Karapınar İlçesi İslik Mahallesi/Köyü	9350	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
57	202304064	Aksaray İli Eski İlçesi Eşmekaya Mahallesi/Köyü	150	GES	Md. 11/3	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
58	202304070	Karaman İli Merkez İlçesi Dinek Mahallesi/Köyü	3600	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
59	202304071	Konya İli Karapınar İlçesi İslik Mahallesi/Köyü	1750	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
60	202304072	Aksaray İli Merkez İlçesi İncesu Mahallesi/Köyü	3000	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
61	202304073	Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi Alımpınar Mahallesi/Köyü	3500	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
62	202304074	Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarca/Hürriyet Mahallesi/Köyü	1600	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU

63	202304075	Niğde İli Ulukışla İlçesi Ovacık Mahallesi/Köyü	2200	GES	Md. 5.1/h	<p>*Teknik değerlendirme formu eksiksiz doldurulmalıdır.</p> <p>*Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ortaya koyan tevsik edici bilgi ve belgelerin güncel tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğü onaylı sunulması gerekmektedir.</p> <p>*Yönetmelik Madde 4/c hükmü kapsamındaki tüketim tesisi sözleşme gücü kadar başvuru yapılmamıştır.</p> <p>*Üretim santralinin kurulacağı çatılar aplikasyon krokisinde açık bir şekilde gösterilmelidir.</p> <p>*29.12.2022 tarih ve 11529-5 sayılı EPDK kurul kararında belirtilen bedele ait ilgili aya ilişkin başvuru ücret dekontu bulunmamaktadır.</p>	OLUMSUZ
64	202304076	Aksaray İli Merkez İlçesi Helvadere Mahallesi/Köyü	96	GES	Md. 5.1/h	<p>*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.</p>	OLUMLU
65	202304077	Konya İli Derbent İlçesi Güney Mahallesi/Köyü	3725	GES	Md. 5.1/h	<p>*Kira sözleşmesiyle birlikte kiraya veren ve kirayalan yerine vekaleten imzalayan kişilerin imza beyanları sunulmalıdır.</p> <p>*Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır.</p>	OLUMSUZ
66	202304078	Niğde İli Bor İlçesi Bahçeli/Zafer Mahallesi/Köyü	2600	GES	Md. 5.1/h	<p>*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.</p>	OLUMLU
67	202304079	Niğde İli Bor İlçesi Kaynarca Mahallesi/Köyü	60	GES	Md. 11/3	<p>*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.</p>	OLUMLU
68	202304080	Konya İli Karatay İlçesi Yarma Mahallesi/Köyü	12	GES	Md. 5.1/h	<p>*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.</p>	OLUMLU
69	202304081	Aksaray İli Ortaköy İlçesi Kümbet Mahallesi/Köyü	1920	GES	Md. 5.1/h	<p>*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.</p>	OLUMLU

70	202304082	Aksaray İli Merkez İlçesi Yenikent Mahallesi/Köyü	240	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
71	202304083	Karaman İli Merkez İlçesi Göndere Mahallesi/Köyü	1090	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
72	202304084	Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi Harmanpınar Mahallesi/Köyü	5000	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
73	202304085	Konya İli Karapınar İlçesi Salur Mahallesi/Köyü	181,5	GES	Md. 5.1/h	*Teknik değerlendirme formunun ıslak imzalı hali sunulmamıştır.	OLUMSUZ
74	202304086	Konya İli Ereğli İlçesi Kargacı Mahallesi/Köyü	800	GES	Md. 5.1/h	*Aplikasyon krokisinin lihkab veya harita mühendisi onaylı ıslak imzalı hali sunulmamıştır. *Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır. *Yönetmelik Madde 4/c hükmü kapsamındaki tüketim tesisi sözleşme gücü kadar başvuru yapılmamıştır.	OLUMSUZ
75	202304087	Konya İli Ereğli İlçesi Kargacı Mahallesi/Köyü	240	GES	Md. 11/3	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
76	202304089	Karaman İli Merkez İlçesi Akçay Mahallesi/Köyü	400	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
77	202304090	Aksaray İli Sultanhanı İlçesi Sultanhanı Mahallesi/Köyü	10000	GES	Md. 5.1/h	*Tüketim tesisatlarının sözleşme gücü kadar başvuru yapılmamıştır. Ayrıca başvuru da sunulan tüketim tesisatlarından bir tanesine ait bilgilere ulaşılamamıştır.	OLUMSUZ

78	202304091	Konya İli Selçuklu İlçesi Sızma Mahallesi/Köyü	756	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
79	202304092	Konya İli Ereğli İlçesi Kargacı Mahallesi/Köyü	2000	GES	Md. 5.1/h	*Aplikasyon krokisinin lihkab veya harita mühendisi onaylı ıslak imzalı hali sunulmamıştır. *Başvuru yapılan arazi için Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il müdürlüklerinden alınan belge (Kuru Marjinal Tarım Arazisi Yazısı) bulunmamaktadır.	OLUMSUZ
80	202304093	Konya İli Karapınar İlçesi İslık Mahallesi/Köyü	1000	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
81	202304096	Konya İli Ereğli İlçesi Orhangazi Mahallesi/Köyü	150	GES	Md. 11/3	*Başvuru türü hatalıdır. Yönetmelik 11/3 maddesi kapsamında sözleşme gücü kadar başvuru yapılmamıştır. *Güç artışı başvurusu ise sunulan başvuru evraklarında ilave ve mevcut güçler belirtilmelidir. Ayrıca aplikasyon krokisinde de ilave ve mevcut koordinatlar belirtilmelidir.	OLUMSUZ
82	202304098	Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Emsalhayat Mahallesi/Köyü	5000	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
83	202304099	Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Güzelyurt Mahallesi/Köyü	3300	GES	Md. 5.1/h	*Yönetmelik Madde 4/c hükmü kapsamında ve ayrıca tüketim tesisi sözleşme gücü kadar başvuru yapılmamıştır.	OLUMSUZ
84	202304100	Kırşehir İli Mucur İlçesi Rısvankarakuyu Mahallesi/Köyü	192	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU

85	202304101	Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Tatların Ballık Mahallesi/Köyü	1370	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
86	202304102	Konya İli Çumra İlçesi Alibeyhüyüğü Mahallesi/Köyü	95	GES	Md. 11/3	*Başvuru yapılan parsel için kira sözleşmesinde Güneş Enerjisi Santrali kurulumu için gerekli izin veya muvafakat bulunmamaktadır. *Tüketim trafosunun geçici kabulünün yapılmadığı tespit edildiğinden, Yönetmelik Madde 7 /7 hükmü uyarınca başvuru yapılamaz.	OLUMSUZ
87	202304103	Aksaray İli Merkez İlçesi Bostanlı Mahallesi/Köyü	3300	GES	Md. 5.1/h	*Yönetmelik Madde 4/c hükmü kapsamında ve ayrıca tüketim tesisi sözleşme gücü kadar başvuru yapılmamıştır.	OLUMSUZ
88	202304105	Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Tatların Ballık Mahallesi/Köyü	1920	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
89	202304106	Aksaray İli Merkez İlçesi Bostanlı Mahallesi/Köyü	3300	GES	Md. 5.1/h	*Yönetmelik Madde 4/c hükmü kapsamında ve ayrıca tüketim tesisi sözleşme gücü kadar başvuru yapılmamıştır. *Başvuru belgelerinde ibraz edilen ada, parsel için Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın İl müdürlüklerinden alınan belgede (Kuru Marjinal Tarım Arazisi Yazısı) Kuru marjinal olarak belirtilen alandan daha fazla bir alana başvuru yapıldığı tespit edilmiştir.	OLUMSUZ
90	202304107	Konya İli Selçuklu İlçesi Sızma Mahallesi/Köyü	3200	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ortaya koyan tevsik edici bilgi ve belgelerin güncel tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğü onaylı sunulması gerekmektedir.	OLUMSUZ
91	202304108	Konya İli Selçuklu İlçesi Sızma Mahallesi/Köyü	2000	GES	Md. 5.1/h	*Yönetmelik Madde 4/c hükmü kapsamındaki tüketim tesisi sözleşme gücü kadar başvuru yapılmamıştır. *Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır. *Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ortaya koyan tevsik edici bilgi ve belgelerin güncel tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğü onaylı sunulması gerekmektedir.	OLUMSUZ

92	202304109	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi/Köyü	99	GES	Md. 11/3	*Tüketim tesisatının sözleşme gücü kadar başvuru yapılmamıştır *Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır.	OLUMSUZ
93	202304110	Konya İli Akören İlçesi Karahüyük Mahallesi/Köyü	100	GES	Md. 11/3	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
94	202304111	Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarca/Hürriyet Mahallesi/Köyü	2600	GES	Md. 5.1/h	*Başvuru yapılmak istenen araziler ve koordinatları yekpare aplikasyon krokisinde gösterilmelidir. *Faaliyet yasağına ilişkin beyan belgesi ıslak imzalı sunulmalıdır.	OLUMSUZ
95	202304112	Konya İli Karatay İlçesi Mezbaşa(Fetih) Mahallesi/Köyü	300	GES	Md. 11/3	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
96	202304113	Karaman İli Merkez İlçesi Bucakkişla Mahallesi/Köyü	90	GES	Md. 11/3	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
97	202304114	Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarca/Hürriyet Mahallesi/Köyü	2900	GES	Md. 5.1/h	*Başvuru yapılmak istenen araziler ve koordinatları yekpare aplikasyon krokisinde gösterilmelidir. *Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır.	OLUMSUZ
98	202304115	Konya İli Ereğli İlçesi Kuzukuyu Mahallesi/Köyü	3730	GES	Md. 5.1/h	*Hisseli tapuya ait tüm hissedarları gösterir belge sunulmalıdır. Ayrıca başvuru sahibi ile arasında kira sözleşmesi bulunmamaktadır.	OLUMSUZ
99	202304116	Karaman İli Merkez İlçesi Kırbağı Mahallesi/Köyü	49	GES	Md. 11/3	*Başvuruya ilişkin evrakları imzalayan kişinin lisanssız elektrik üretimine ilişkin başvuru yapabileceğine dair vekaleti bulunmamaktadır. *Başvuru belgelerindeki unvanlar birbiri ile uyuşmamaktadır. *Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır.	OLUMSUZ
100	202304117	Niğde İli Merkez İlçesi Menderes Mahallesi/Köyü	2000	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU

101	202304118	Karaman İli Merkez İlçesi Pirireis Mahallesi/Köyü	500	GES	Md. 11/3	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
102	202304119	Nevşehir İli Merkez İlçesi Göreçayırılık Mahallesi/Köyü	260	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
103	202304120	Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Yaprakhisar Mahallesi/Köyü	210	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
104	202304121	Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarca/Fatih Mahallesi/Köyü	400	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
105	202304122	Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Karavezir Mahallesi/Köyü	100	GES	Md. 11/3	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
106	202304123	Niğde İli Merkez İlçesi Elmalı Mahallesi/Köyü	999	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
107	202304124	Karaman İli Merkez İlçesi Pirireis Mahallesi/Köyü	5000	JENERASY	Md. 5.1/ç	*Başvuru türü hatalıdır. *Bakanlık tarafından verilen tesis toplam verimliliğine ilişkin belge sunulmamıştır.	OLUMSUZ
108	202304125	Aksaray İli Merkez İlçesi Hassas Mahallesi/Köyü	36	GES	Md. 11/3	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU

109	202304126	Aksaray İli Ortaköy İlçesi Ceceli Mahallesi/Köyü	200	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
110	202304128	Karaman İli Merkez İlçesi Erenkavak Mahallesi/Köyü	1440	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
111	202304129	Konya İli Çumra İlçesi Alıssa Mahallesi/Köyü	960	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
112	202304130	Nevşehir İli Hacıbektaş İlçesi Bala Mahallesi/Köyü	2040	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
113	202304131	Konya İli Altınekin İlçesi Ölmez Mahallesi/Köyü	190	GES	Md. 5.1/h	*Hisseli tapuya ait tüm hissedarları gösterir belge sunulmalıdır. Ayrıca başvuru sahibi ile malikler arasında kira sözleşmesi bulunmamaktadır. *Başvuru belgelerinde ibraz edilen ada, parsel için Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın İl müdürlüklerinden alınan belge (Kuru Marjinal Tarım Arazisi Yazısı) bulunmamaktadır."	OLUMSUZ
114	202304132	Konya İli Meram İlçesi Yenice Mahallesi/Köyü	49,9	GES	Md. 11/3	*Lisanssız üretim bağlantı başvuru evrakları arasında tapu veya tahsis belgesinin bulunmadığı tespit edilmiştir. *Faaliyet yasağına ilişkin beyan belgesi EPDK kurul kararında belirtilen formatta sunulmamıştır.	OLUMSUZ
115	202304133	Karaman İli Merkez İlçesi Dinek Mahallesi/Köyü	375	GES	Md. 5.1/h	*Lisanssız üretim başvuru evrakları ıslak imzalı sunulmamıştır.	OLUMSUZ
116	202304134	Niğde İli Merkez İlçesi Aktaş/Devlet Mahallesi/Köyü	5100	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU

117	202304135	Aksaray İli Merkez İlçesi Zafer Mahallesi/Köyü	40	GES	Md. 11/3	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
118	202304136	Nevşehir İli Merkez İlçesi 15 Temmuz Mahallesi/Köyü	400	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
119	202304137	Niğde İli Bor İlçesi Şeker Mahallesi/Köyü	3000	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
120	202304138	Niğde İli Merkez İlçesi Orhanlı Mahallesi/Köyü	2398	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
121	202304139	Konya İli Ilgın İlçesi Mecidiye Mahallesi/Köyü	3200	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
122	202304140	Konya İli Karatay İlçesi Çatalhöyük Mahallesi/Köyü	25	GES	Md. 11/3	*Bahse konu tesisat ile usul esaslar kapsamında başvuru yapıldığı tespit edilmiştir.(Yönetmelik 11/1) *29.12.2022 tarih ve 11529-5 sayılı EPDK kurul kararında belirtilen bedele ait başvuru ücret dekontu bulunmamaktadır. *Üretim tesisinin kurulacağı yere ilişkin tahsis yapan ilgili kurumdan GES kurulumu için izin alınmalıdır.	OLUMSUZ
123	202304141	Niğde İli Merkez İlçesi Koyunlu Mahallesi/Köyü	1500	GES	Md. 5.1/h	*Teknik değerlendirme formunun ıslak imzalı hali sunulmamıştır.	OLUMSUZ
124	202304142	Aksaray İli Ortaköy İlçesi Ceceli Mahallesi/Köyü	1097	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU

125	202304144	Konya İli Sarayönü İlçesi Kurşunlu Mahallesi/Köyü	400	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
126	202304145	Konya İli Yunak İlçesi Karataş Mahallesi/Köyü	1600	GES	Md. 5.1/h	*Lisanssız üretim başvuru formunda başvuru sahibi adına kep adresi bulunmamaktadır. *Başvuru evraklarındaki imzalar ile imza beyanındaki imza uyuşmamaktadır.	OLUMSUZ
127	202304146	Konya İli Yunak İlçesi Karataş Mahallesi/Köyü	1170	GES	Md. 5.1/h	*Lisanssız üretim başvuru formunda başvuru sahibi adına kep adresi bulunmamaktadır. *Lisanssız üretim bağlantı başvuru evraklarındaki koordinatlar ile aplikasyon krokisindeki koordinatlar birbiriyle uyuşmamaktadır.	OLUMSUZ
128	202304147	Konya İli Yunak İlçesi Karataş Mahallesi/Köyü	623	GES	Md. 5.1/h	*Lisanssız üretim başvuru formunda başvuru sahibi adına kep adresi bulunmamaktadır.	OLUMSUZ
129	202304148	Karaman İli Ermenek İlçesi Görmeli Mahallesi/Köyü	1540	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
130	202304149	Aksaray İli Ortaköy İlçesi Ceceli Mahallesi/Köyü	150	GES	Md. 5.1/h	*Lisanssız üretim bağlantı başvuru evrakları arasında tapu bulunmamaktadır. *Başvuru belgelerindeki unvanlar birbiri ile uyuşmamaktadır. *Lisanssız üretim bağlantı başvuru evraklarındaki koordinatlar ile aplikasyon krokisindeki koordinatlar birbiriyle uyuşmamaktadır. *Lisanssız Elektrik Üretim başvuru evraklarındaki ada/parsel bilgileri uyuşmamaktadır. *Başvuru yapılan arazi için Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il müdürlüklerinden alınan belge (Kuru Marjinal Tarım Arazisi Yazısı) bulunmamaktadır.	OLUMSUZ
131	202304150	Kırşehir İli Boztepe İlçesi Eskidoğanlı Mahallesi/Köyü	3600	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU

132	202304151	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Şahinefendi Mahallesi/Köyü	3000	GES	Md. 5.1/h	<p>*Başvuru evraklarındaki mahalle bilgisi ile aplikasyon krokisindeki mahalle bilgisi uyuşmamaktadır.</p> <p>*Lisanssız üretim bağlantı başvuru evrakları arasında tapu bulunmamaktadır.</p> <p>*Lisanssız üretim bağlantı başvuru evraklarındaki ada/parsel bilgileri uyuşmamaktadır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır.</p> <p>*Lisanssız üretim bağlantı başvuru formunda, teknik değerlendirme formunda ve aplikasyon krokisinde belirtilen koordinatlar üretim santralinin kurulacağı arazi ile farklı ada parselde düşmektedir.</p> <p>*Başvuru formunda ibraz edilen ada, parsel için Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın İl müdürlüklerinden alınan belge (Kuru Marjinal Tarım Arazisi Yazısı) bulunmamaktadır.</p>	OLUMSUZ
133	202304153	Konya İli Doğanhisar İlçesi Kemer Mahallesi/Köyü	240	GES	Md. 5.1/h	<p>*Tüketim tesisatının sözleşme gücü kadar başvuru yapılmamıştır.</p> <p>*Üretim santralinin kurulacağı alan aplikasyon krokisinde açık bir şekilde gösterilmelidir.(Marjinal alan)</p>	OLUMSUZ
134	202304154	Konya İli Yunak İlçesi Karataş Mahallesi/Köyü	6300	GES	Md. 5.1/h	<p>*Lisanssız üretim başvuru formunda başvuru sahibi adına kep adresi bulunmamaktadır.</p> <p>*Kira sözleşmesinde ilgili alanlar usulüne uygun bir şekilde düzeltilmelidir.(Belgede tahrifat yapılmıştır.)</p> <p>*Lisanssız üretim bağlantı başvuru evraklarındaki koordinatlar ile aplikasyon krokisindeki koordinatlar birbiriyle uyuşmamaktadır.</p> <p>*Başvuru yapılmak istenen araziler ve koordinatları yekpare aplikasyon krokisinde gösterilmelidir.</p> <p>*Yönetmelik Madde 4/c hükmü kapsamındaki tüketim tesisi sözleşme gücü kadar başvuru yapılmamıştır.</p>	OLUMSUZ
135	202304155	Konya İli Çumra İlçesi Alissa Mahallesi/Köyü	6800	GES	Md. 5.1/h	<p>*Başvuru evraklarındaki güç bilgileri birbirleri ile uyuşmamaktadır.</p>	OLUMSUZ

136	202304157	Konya İli Yunak İlçesi Karataş Mahallesi/Köyü	2400	GES	Md. 5.1/h	*Lisanssız üretim başvuru formunda başvuru sahibi adına kep adresi bulunmamaktadır. *Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır. *Başvuru yapılmak istenen araziler ve koordinatları yekpare aplikasyon krokisinde gösterilmelidir. *Lisanssız üretim bağlantı başvuru evraklarındaki koordinatlar ile aplikasyon krokisindeki koordinatlar birbiriyle uyuşmamaktadır.	OLUMSUZ
137	202304160	Niğde İli Bor İlçesi Başpınar Mahallesi/Köyü	700	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruya ilişkin evrakları vekaleten imzalayan kişinin imza beyanı bulunmamaktadır.	OLUMSUZ
138	202304161	Konya İli Meram İlçesi Alakova Mahallesi/Köyü	240	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
139	202304162	Konya İli Yunak İlçesi Karataş Mahallesi/Köyü	1900	GES	Md. 5.1/h	*Lisanssız üretim başvuru formunda başvuru sahibi adına kep adresi bulunmamaktadır. *Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır. *Lisanssız üretim bağlantı başvuru evraklarındaki koordinatlar ile aplikasyon krokisindeki koordinatlar birbiriyle uyuşmamaktadır.	OLUMSUZ
140	202304163	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Akköy Mahallesi/Köyü	4989	GES	Md. 5.1/h	*Tüketim tesislerinin sözleşme gücü kadar başvuru yapılmamıştır.	OLUMSUZ
141	202304165	Niğde İli B İlçesi Akmanlar Mahallesi/Köyü	2193	GES	Md. 11/3	*Başvuru türü hatalıdır. Ayrıca Yönetmelik 11/3 maddesi kapsamında güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri ancak çatı ve cephe uygulaması olarak gerçekleştirilebilir. *Tüketim tesisinin sözleşme gücü kadar başvuru yapılmamıştır. *Lisanssız Elektrik Üretim bağlantı başvuru formu ve teknik değerlendirme formundaki başvuru türü birbiri ile uyuşmamaktadır. *Teknik değerlendirme formu eksiksiz doldurulmalıdır. *Başvuruya ilişkin evrakları vekaleten imzalayan kişinin imza beyanı bulunmamaktadır.	OLUMSUZ

142	202304166	Nevşehir İli Avanos İlçesi Küçük Ayhan Mahallesi/Köyü	1350	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
143	202304167	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi/Köyü	85	GES	Md. 11/3	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
144	202304168	Aksaray İli Merkez İlçesi Gözlükuyu Mahallesi/Köyü	3300	GES	Md. 5.1/h	*Yönetmelik Madde 4/c hükmü kapsamında ve ayrıca tüketim tesisi sözleşme gücü kadar başvuru yapılmamıştır.	OLUMSUZ
145	202304169	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Akköy Mahallesi/Köyü	4989	GES	Md. 5.1/h	*Tüketim tesislerinin sözleşme gücü kadar başvuru yapılmamıştır.	OLUMSUZ
146	202304170	Nevşehir İli Avanos İlçesi Küçük Ayhan Mahallesi/Köyü	6250	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
147	202304172	Konya İli Ilgın İlçesi Şıhcarullah Mahallesi/Köyü	100	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
148	202304173	Nevşehir İli Avanos İlçesi Küçük Ayhan Mahallesi/Köyü	2470	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
149	202304174	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi/Köyü	70	GES	Md. 11/3	*Geçici bağlantı (şantiye tarifesi) kapsamındaki tüketim tesisatı ile başvuru yapılması halinde Yönetmelik Madde 7/12 hükmü kapsamında yapı ruhsatı sunulmalıdır. *Hisseli tapuya ait hissedarlar ile başvuru sahibi arasında kira sözleşmesi bulunmamaktadır. *Teknik değerlendirme formundaki abone grubu hatalıdır.	OLUMSUZ

150	202304175	Nevşehir İli Avanos İlçesi Küçük Ayhan Mahallesi/Köyü	2900	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
151	202304176	Kırşehir İli Merkez İlçesi Karahıdır Mahallesi/Köyü	2500	GES	Md. 5.1/h	*Yönetmelik Madde 4/c hükmü kapsamındaki tüketim tesisi sözleşme gücü kadar başvuru yapılmamıştır. *Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır. *Teknik değerlendirme formu eksiksiz doldurulmalıdır.	OLUMSUZ
152	202304177	Kırşehir İli Merkez İlçesi Karahıdır Mahallesi/Köyü	3200	GES	Md. 5.1/h	*Yönetmelik Madde 4/c hükmü kapsamındaki tüketim tesisi sözleşme gücü kadar başvuru yapılmamıştır. *Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır. *Teknik değerlendirme formu eksiksiz doldurulmalıdır.	OLUMSUZ
153	P**D**i**T **S**V**T** A.Ş.	Niğde İli Merkez İlçesi Elmalı Mahallesi/Köyü	13100	GES	Md. 5.1/h	*Tüketim tesisatının sözleşme gücü kadar başvuru yapılmamıştır. *Başvuruya ait bilgiler MEDAŞ LUY sistemi (http://luy.meramedas.com.tr) üzerinden eksiksiz doldurulmalı ve evraklar sisteme yüklenmelidir.	OLUMSUZ
154	T**M**O** H**P**E** S**V**T**L* *Ş**	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi/Köyü	85	GES	Md. 11/3	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
155	A**B**O** Y**P**N** G**V**S**T **L**Ş**	Konya İli Çumra İlçesi Erentepe Mahallesi/Köyü	990	GES	Md. 5.1/h	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU

156	E**K**A.Ş.	Kırşehir İli Kaman İlçesi Savcılı Bağbaşı Mahallesi/Köyü	11000	GES	Md. 5.1/h	<p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam DC (kwp) gücü AC(kwe) gücünden düşük olamaz.</p> <p>*Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır.</p> <p>*Üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesislerinin aynı tarife grubunda olmadığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Başvuruya ait bilgiler MEDAŞ LUY sistemi (http://luy.meramedas.com.tr) üzerinden eksiksiz doldurulmalı ve evraklar sisteme yüklenmelidir.</p>	OLUMSUZ
157	E**K**A.Ş.	Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük Mahallesi/Köyü	1E+05	GES	Md. 5.1/h	<p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır.</p> <p>*Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır.</p> <p>*Başvuru belgelerinde sunulan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yazısında ilgili ada parselin Büyükova Koruma alanı içerisinde olduğu ve Büyükova Koruma alanlarında yapılacak GES başvurularında sınıf ayrımının ortadan kalktığı belirtilmiştir.</p> <p>*Üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesislerinin aynı tarife grubunda olmadığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Başvuruya ait bilgiler MEDAŞ LUY sistemi (http://luy.meramedas.com.tr) üzerinden eksiksiz doldurulmalı ve evraklar sisteme yüklenmelidir.</p>	OLUMSUZ

158	E**K**A.Ş.	Kırşehir İli Akçakent İlçesi Güllühüyük Mahallesi/Köyü	23000	GES	Md. 5.1/h	<p>*Lisanssız Elektrik Üretim Bağlantı Başvuru Formunda belirtilen ada-parsele ait tapu veya tahsis belgesinin bulunmadığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Başvuru yapılan arazi için Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il müdürlüklerinden alınan belge (Kuru Marjinal Tarım Arazisi Yazısı) bulunmamaktadır.</p> <p>*Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır.</p> <p>*Lisanssız üretim bağlantı başvuru evraklarındaki koordinatlar üretim santralinin kurulacağı arazi ile farklı ada parsele düşmektedir.</p> <p>*Üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesislerinin aynı tarife grubunda olmadığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Başvuruya ait bilgiler MEDAŞ LUY sistemi (http://luy.meramedas.com.tr) üzerinden eksiksiz doldurulmalı ve evraklar sisteme yüklenmelidir.</p>	OLUMSUZ
159	E**K**A.Ş.	Kırşehir İli Kaman İlçesi Ömerhacılı Mahallesi/Köyü	11000	GES	Md. 5.1/h	<p>*Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam DC (kwp) gücü AC(kwe) gücünden düşük olamaz.</p> <p>*Üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesislerinin aynı tarife grubunda olmadığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Başvuruya ait bilgiler MEDAŞ LUY sistemi (http://luy.meramedas.com.tr) üzerinden eksiksiz doldurulmalı ve evraklar sisteme yüklenmelidir.</p>	OLUMSUZ

160	E**K**A.Ş.	Kırşehir İli Akçakent İlçesi Hacıfakılı Mahallesi/Köyü	16000	GES	Md. 5.1/h	<p>*Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam DC (kwp) gücü AC(kwe) gücünden düşük olamaz.</p> <p>*Başvuru yapılan arazi için Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın İl müdürlüklerinden alınan belge (Kuru Marjinal Tarım Arazisi Yazısı) bulunmamaktadır.</p> <p>*Üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesislerinin aynı tarife grubunda olmadığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Başvuruya ait bilgiler MEDAŞ LUY sistemi (http://luy.meramedas.com.tr) üzerinden eksiksiz doldurulmalı ve evraklar sisteme yüklenmelidir.</p>	OLUMSUZ
161	E**K**A.Ş.	Karaman İli Ermenek İlçesi Aşağıçağlar Mahallesi/Köyü	9000	GES	Md. 5.1/h	<p>*29.12.2022 tarih ve 11529-5 sayılı EPDK kurul kararında belirtilen bedele ait başvuru ücret dekontunun birden fazla başvuru için kullanıldığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Lisanssız üretim bağlantı başvuru evrakları arasında tek hat şeması sunulmamıştır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam DC (kwp) gücü AC(kwe) gücünden düşük olamaz.</p> <p>*Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır.</p> <p>*Üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesislerinin aynı tarife grubunda olmadığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Başvuruya ait bilgiler MEDAŞ LUY sistemi (http://luy.meramedas.com.tr) üzerinden eksiksiz doldurulmalı ve evraklar sisteme yüklenmelidir.</p>	OLUMSUZ

162	E**K**A.Ş.	Niğde İli Merkez İlçesi Himmet Mahallesi/Köyü	21000	GES	Md. 5.1/h	<p>*Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam DC (kwp) gücü AC(kwe) gücünden düşük olamaz.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır.</p> <p>*Üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesislerinin aynı tarife grubunda olmadığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Başvuruya ait bilgiler MEDAŞ LUY sistemi (http://luy.meramedas.com.tr) üzerinden eksiksiz doldurulmalı ve evraklar sisteme yüklenmelidir.</p>	OLUMSUZ
163	E**K**A.Ş.	Kırşehir İli Kaman İlçesi Savcılı Büyükoba Mahallesi/Köyü	14000	GES	Md. 5.1/h	<p>*Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam DC (kwp) gücü AC(kwe) gücünden düşük olamaz.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır.</p> <p>*Üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesislerinin aynı tarife grubunda olmadığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Başvuruya ait bilgiler MEDAŞ LUY sistemi (http://luy.meramedas.com.tr) üzerinden eksiksiz doldurulmalı ve evraklar sisteme yüklenmelidir.</p>	OLUMSUZ

164	E**K**A.Ş.	Kırşehir İli Kaman İlçesi Ömerhacılı Mahallesi/Köyü	20000	GES	Md. 5.1/h	<p>*29.12.2022 tarih ve 11529-5 sayılı EPDK kurul kararında belirtilen bedele ait başvuru ücret dekontunun birden fazla başvuru için kullanıldığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır.</p> <p>*Üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesislerinin aynı tarife grubunda olmadığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Başvuruya ait bilgiler MEDAŞ LUY sistemi (http://luy.meramedas.com.tr) üzerinden eksiksiz doldurulmalı ve evraklar sisteme yüklenmelidir.</p>	OLUMSUZ
165	E**K**A.Ş.	Karaman İli Başyayla İlçesi Yenimahalle Mahallesi/Köyü	16000	GES	Md. 5.1/h	<p>*Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam DC (kwp) gücü AC(kwe) gücünden düşük olamaz.</p> <p>*Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır.</p> <p>*Üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesislerinin aynı tarife grubunda olmadığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Başvuruya ait bilgiler MEDAŞ LUY sistemi (http://luy.meramedas.com.tr) üzerinden eksiksiz doldurulmalı ve evraklar sisteme yüklenmelidir.</p>	OLUMSUZ

166	E**K**A.Ş.	Kırşehir İli Kaman İlçesi Meşeköy Mahallesi/Köyü	13000	GES	Md. 5.1/h	<p>*Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam DC (kwp) gücü AC(kwe) gücünden düşük olamaz.</p> <p>*Üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesislerinin aynı tarife grubunda olmadığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Başvuruya ait bilgiler MEDAŞ LUY sistemi (http://luy.meramedas.com.tr) üzerinden eksiksiz doldurulmalı ve evraklar sisteme yüklenmelidir.</p>	OLUMSUZ
167	E**K**A.Ş.	Kırşehir İli Akçakent İlçesi Hasanali Mahallesi/Köyü	16000	GES	Md. 5.1/h	<p>*29.12.2022 tarih ve 11529-5 sayılı EPDK kurul kararında belirtilen bedele ait başvuru ücret dekontunun birden fazla başvuru için kullanıldığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam DC (kwp) gücü AC(kwe) gücünden düşük olamaz.</p> <p>*Başvuru yapılan arazi için Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın İl müdürlüklerinden alınan belge (Kuru Marjinal Tarım Arazisi Yazısı) bulunmamaktadır.</p> <p>*Üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesislerinin aynı tarife grubunda olmadığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Başvuruya ait bilgiler MEDAŞ LUY sistemi (http://luy.meramedas.com.tr) üzerinden eksiksiz doldurulmalı ve evraklar sisteme yüklenmelidir.</p>	OLUMSUZ

168	E**K**A.Ş.	Kırşehir İli Akçakent İlçesi Ödemiş Mahallesi/Köyü	11000	GES	Md. 5.1/h	<p>*Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam DC (kwp) gücü AC(kwe) gücünden düşük olamaz.</p> <p>*Başvuru yapılan arazi için Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il müdürlüklerinden alınan belge (Kuru Marjinal Tarım Arazisi Yazısı) bulunmamaktadır.</p> <p>*Üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesislerinin aynı tarife grubunda olmadığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Başvuruya ait bilgiler MEDAŞ LUY sistemi (http://luy.meramedas.com.tr) üzerinden eksiksiz doldurulmalı ve evraklar sisteme yüklenmelidir.</p>	OLUMSUZ
169	E**K**A.Ş.	Karaman İli Sarıveliler İlçesi Mençek Mahallesi/Köyü	9000	GES	Md. 5.1/h	<p>*29.12.2022 tarih ve 11529-5 sayılı EPDK kurul kararında belirtilen bedele ait başvuru ücret dekontunun birden fazla başvuru için kullanıldığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam DC (kwp) gücü AC(kwe) gücünden düşük olamaz.</p> <p>*Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır.</p> <p>*Üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesislerinin aynı tarife grubunda olmadığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Başvuruya ait bilgiler MEDAŞ LUY sistemi (http://luy.meramedas.com.tr) üzerinden eksiksiz doldurulmalı ve evraklar sisteme yüklenmelidir.</p>	OLUMSUZ

170	E**K**A.Ş.	Karaman İli Ermenek İlçesi Aşağıcağlar Mahallesi/Köyü	24000	GES	Md. 5.1/h	<p>*29.12.2022 tarih ve 11529-5 sayılı EPDK kurul kararında belirtilen bedele ait başvuru ücret dekontunun birden fazla başvuru için kullanıldığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır.</p> <p>*Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam DC (kwp) gücü AC(kwe) gücünden düşük olamaz.</p> <p>*Üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesislerinin aynı tarife grubunda olmadığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Başvuruya ait bilgiler MEDAŞ LUY sistemi (http://luy.meramedas.com.tr) üzerinden eksiksiz doldurulmalı ve evraklar sisteme yüklenmelidir.</p>	OLUMSUZ
171	E**K**A.Ş.	Karaman İli Ermenek İlçesi Akçamescit Mahallesi/Köyü	9000	GES	Md. 5.1/h	<p>*Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır.</p> <p>*Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam DC (kwp) gücü AC(kwe) gücünden düşük olamaz.</p> <p>*Üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesislerinin aynı tarife grubunda olmadığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Başvuruya ait bilgiler MEDAŞ LUY sistemi (http://luy.meramedas.com.tr) üzerinden eksiksiz doldurulmalı ve evraklar sisteme yüklenmelidir.</p>	OLUMSUZ

172	E**K**A.Ş.	Kırşehir İli Akçakent İlçesi Mahsenli Mahallesi/Köyü	19000	GES	Md. 5.1/h	<p>*Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır.</p> <p>*Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam DC (kwp) gücü AC(kwe) gücünden düşük olamaz.</p> <p>*Üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesislerinin aynı tarife grubunda olmadığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Başvuruya ait bilgiler MEDAŞ LUY sistemi (http://luy.meramedas.com.tr) üzerinden eksiksiz doldurulmalı ve evraklar sisteme yüklenmelidir.</p>	OLUMSUZ
173	E**K**A.Ş.	Karaman İli Sariveliler İlçesi Mençek Mahallesi/Köyü	39000	GES	Md. 5.1/h	<p>*29.12.2022 tarih ve 11529-5 sayılı EPDK kurul kararında belirtilen bedele ait başvuru ücret dekontunun birden fazla başvuru için kullanıldığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır.</p> <p>*Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam DC (kwp) gücü AC(kwe) gücünden düşük olamaz.</p> <p>*Üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesislerinin aynı tarife grubunda olmadığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Başvuruya ait bilgiler MEDAŞ LUY sistemi (http://luy.meramedas.com.tr) üzerinden eksiksiz doldurulmalı ve evraklar sisteme yüklenmelidir.</p>	OLUMSUZ

174	E**K**A.Ş.	Kırşehir İli Akçakent İlçesi Avanoğlu Mahallesi/Köyü	10000	GES	Md. 5.1/h	<p>*Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır.</p> <p>*Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır.</p> <p>*Başvuru yapılan arazi için Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il müdürlüklerinden alınan belge (Kuru Marjinal Tarım Arazisi Yazısı) bulunmamaktadır.</p> <p>*Üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesislerinin aynı tarife grubunda olmadığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Başvuruya ait bilgiler MEDAŞ LUY sistemi (http://luy.meramedas.com.tr) üzerinden eksiksiz doldurulmalı ve evraklar sisteme yüklenmelidir.</p>	OLUMSUZ
175	E**K**A.Ş.	Karaman İli Ermenek İlçesi Aşağıcağlar Mahallesi/Köyü	10000	GES	Md. 5.1/h	<p>*29.12.2022 tarih ve 11529-5 sayılı EPDK kurul kararında belirtilen bedele ait başvuru ücret dekontunun birden fazla başvuru için kullanıldığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır.</p> <p>*Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır.</p> <p>*Üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesislerinin aynı tarife grubunda olmadığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Başvuruya ait bilgiler MEDAŞ LUY sistemi (http://luy.meramedas.com.tr) üzerinden eksiksiz doldurulmalı ve evraklar sisteme yüklenmelidir.</p>	OLUMSUZ

176	E**K**A.Ş.	Kırşehir İli Akçakent İlçesi Mahsenli Mahallesi/Köyü	15000	GES	Md. 5.1/h	<p>*29.12.2022 tarih ve 11529-5 sayılı EPDK kurul kararında belirtilen bedele ait başvuru ücret dekontu bulunmamaktadır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır.</p> <p>*Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır.</p> <p>*Başvuru belgelerinde ibraz edilen ada, parsel için Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın İl müdürlüklerinden alınan belge (Kuru Marjinal Tarım Arazisi Yazısı) bulunmamaktadır.</p> <p>*Üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesislerinin aynı tarife grubunda olmadığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Başvuruya ait bilgiler MEDAŞ LUY sistemi (http://luy.meramedas.com.tr) üzerinden eksiksiz doldurulmalı ve evraklar sisteme yüklenmelidir.</p>	OLUMSUZ
177	E**K**A.Ş.	Kırşehir İli Kaman İlçesi Ömerhacılı Mahallesi/Köyü	12000	GES	Md. 5.1/h	<p>*Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır.</p> <p>*Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır.</p> <p>*Üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesislerinin aynı tarife grubunda olmadığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Başvuruya ait bilgiler MEDAŞ LUY sistemi (http://luy.meramedas.com.tr) üzerinden eksiksiz doldurulmalı ve evraklar sisteme yüklenmelidir.</p>	OLUMSUZ

178	E**K**A.Ş.	Kırşehir İli Akçakent İlçesi Tepefakılı Mahallesi/Köyü	17000	GES	Md. 5.1/h	<p>*Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır.</p> <p>*Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır.</p> <p>*Başvuru yapılan arazi için Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il müdürlüklerinden alınan belge (Kuru Marjinal Tarım Arazisi Yazısı) bulunmamaktadır.</p> <p>*Üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesislerinin aynı tarife grubunda olmadığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Başvuruya ait bilgiler MEDAŞ LUY sistemi (http://luy.meramedas.com.tr) üzerinden eksiksiz doldurulmalı ve evraklar sisteme yüklenmelidir.</p>	OLUMSUZ
179	E**K**A.Ş.	Kırşehir İli Akçakent İlçesi Tepefakılı Mahallesi/Köyü	11000	GES	Md. 5.1/h	<p>*Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır.</p> <p>*Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam DC (kwp) gücü AC(kwe) gücünden düşük olamaz.</p> <p>*Başvuru yapılan arazi için Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il müdürlüklerinden alınan belge (Kuru Marjinal Tarım Arazisi Yazısı) bulunmamaktadır.</p> <p>*Üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesislerinin aynı tarife grubunda olmadığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Başvuruya ait bilgiler MEDAŞ LUY sistemi (http://luy.meramedas.com.tr) üzerinden eksiksiz doldurulmalı ve evraklar sisteme yüklenmelidir.</p>	OLUMSUZ

180	E**K**A.Ş.	Kırşehir İli Kaman İlçesi Ömerhacılı Mahallesi/Köyü	8000	GES	Md. 5.1/h	<p>*Başvuru ücretinin MEDAŞ' ın hesap numaralarına yatırıldığına dair makbuz veya dekont bulunmamaktadır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır.</p> <p>*Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam DC (kwp) gücü AC(kwe) gücünden düşük olamaz.</p> <p>*Üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesislerinin aynı tarife grubunda olmadığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Başvuruya ait bilgiler MEDAŞ LUY sistemi (http://luy.meramedas.com.tr) üzerinden eksiksiz doldurulmalı ve evraklar sisteme yüklenmelidir.</p>	OLUMSUZ
181	E**K**A.Ş.	Niğde İli Merkez İlçesi İçmeli Mahallesi/Köyü	18000	GES	Md. 5.1/h	<p>*Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır.</p> <p>*Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır.</p> <p>*Üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesislerinin aynı tarife grubunda olmadığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Başvuruya ait bilgiler MEDAŞ LUY sistemi (http://luy.meramedas.com.tr) üzerinden eksiksiz doldurulmalı ve evraklar sisteme yüklenmelidir.</p>	OLUMSUZ
182	E**K**A.Ş.	Karaman İli Başyayla İlçesi Üzümlü Mahallesi/Köyü	20000	GES	Md. 5.1/h	<p>*Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü hatalıdır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır.</p> <p>*Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır.</p> <p>*Üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesislerinin aynı tarife grubunda olmadığı tespit edilmiştir.</p> <p>*Başvuruya ait bilgiler MEDAŞ LUY sistemi (http://luy.meramedas.com.tr) üzerinden eksiksiz doldurulmalı ve evraklar sisteme yüklenmelidir.</p>	OLUMSUZ

183	Y**G**T** Ü**S**V*T **A.Ş.	Kırşehir İli Merkez İlçesi Sıdıklı Küçükoba Mahallesi/Köyü	16000	GES	Md. 5.1/h	<p>*Yönetmelik Madde 4/c hükmü kapsamında ve ayrıca tüketim tesisi sözleşme gücü kadar başvuru yapılmamıştır.</p> <p>*Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam DC (kwp) gücü AC(kwe) gücünden düşük olamaz.</p> <p>*Başvuruya ilişkin evrakları imzalayan kişinin lisanssız elektrik üretimine ilişkin iş ve işlemleri yapabileceğine dair vekaleti bulunmamaktadır.</p> <p>*Başvuru belgelerinde ibraz edilen ada, parsel için Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın İl müdürlüklerinden alınan belge (Kuru Marjinal Tarım Arazisi Yazısı) bulunmamaktadır.</p> <p>*Başvuruya ait bilgiler MEDAŞ LUY sistemi (http://luy.meramedas.com.tr) üzerinden eksiksiz doldurulmalı ve evraklar sisteme yüklenmelidir.</p>	OLUMSUZ
184	Y**G**T** Ü**S**V*T **A.Ş.	Kırşehir İli Merkez İlçesi Karaova Mahallesi/Köyü	12000	GES	Md. 5.1/h	<p>*Yönetmelik Madde 4/c hükmü kapsamında ve ayrıca tüketim tesisi sözleşme gücü kadar başvuru yapılmamıştır.</p> <p>*Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır.</p> <p>*Başvuru yapılan arazi için Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın İl müdürlüklerinden alınan belge (Kuru Marjinal Tarım Arazisi Yazısı) bulunmamaktadır.</p> <p>*Başvuruya ilişkin evrakları imzalayan kişinin lisanssız elektrik üretimine ilişkin iş ve işlemleri yapabileceğine dair vekaleti bulunmamaktadır.</p> <p>*Başvuruya ait bilgiler MEDAŞ LUY sistemi (http://luy.meramedas.com.tr) üzerinden eksiksiz doldurulmalı ve evraklar sisteme yüklenmelidir.</p>	OLUMSUZ

185	G**G**S** A.Ş.	Niğde İli Merkez İlçesi Edikli Mahallesi/Köyü	11000	GES	Md. 5.1/h	<p>*Başvuruda tüketim tesisatı tekil kod bölge bilgisi sunulmamış ve tüketim tesisatına ait bilgilere ulaşılamamıştır.</p> <p>*Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam DC (kwp) gücü AC(kwe) gücünden düşük olamaz.</p> <p>*Başvuru yapılan arazi için Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il müdürlüklerinden alınan belge (Kuru Marjinal Tarım Arazisi Yazısı) bulunmamaktadır.</p> <p>*Başvuruya ait bilgiler MEDAŞ LUY sistemi (http://luy.meramedas.com.tr) üzerinden eksiksiz doldurulmalı ve evraklar sisteme yüklenmelidir.</p>	OLUMSUZ
186	Y**A**S** V*T**A.Ş.	Kırşehir İli Merkez İlçesi Karalar Mahallesi/Köyü	10000	GES	Md. 5.1/h	<p>*Tüketim tesisatının sözleşme gücü kadar başvuru yapılmamıştır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır.</p> <p>*Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır.</p> <p>*Başvuru yapılan arazi için Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il müdürlüklerinden alınan belge (Kuru Marjinal Tarım Arazisi Yazısı) bulunmamaktadır.</p> <p>*Başvuruya ait bilgiler MEDAŞ LUY sistemi (http://luy.meramedas.com.tr) üzerinden eksiksiz doldurulmalı ve evraklar sisteme yüklenmelidir.</p>	OLUMSUZ

187	Y**B**K** T**j**V*Y* *A.Ş.	Kırşehir İli Mucur İlçesi Aydoğmuş Mahallesi/Köyü	11000	GES	Md. 5.1/h	<p>*Başvuruda tüketim tesisatı tekil kod bölge bilgisi sunulmamış ve tüketim tesisatına ait bilgilere ulaşılamamıştır.</p> <p>*Tek hat şeması tesisin teknik özelliklerini gösterecek şekilde sunulmamıştır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam kurulu gücü DC (kwp) bilgisi hatalıdır.</p> <p>*Teknik değerlendirme formunda yer alan tesis toplam DC (kwp) gücü AC(kwe) gücünden düşük olamaz.</p> <p>*Başvuru yapılan arazi için Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il müdürlüklerinden alınan belge (Kuru Marjinal Tarım Arazisi Yazısı) bulunmamaktadır.</p> <p>*Başvuruya ait bilgiler MEDAŞ LUY sistemi (http://luy.meramedas.com.tr) üzerinden eksiksiz doldurulmalı ve evraklar sisteme yüklenmelidir.</p>	OLUMSUZ
-----	----------------------------------	---	-------	-----	-----------	---	---------