

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA HAZİRAN/2023 DÖNEMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI**Komisyon Tarihi :02.10.2023****Komisyon Karar No : 2023-09-01****Yayın Tarihi :03.10.2023**

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 12. maddesinin 2. fıkrasında “(Değişik:RG-9/5/2021-31479) Dağıtım şirketlerine ait komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisidir. ...Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir. ” denilmektedir. Bu kapsamda komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar ve Güneş enerjisine dayalı başvurular dışındaki başvurular için 15/1-d, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Güneş enerjisine dayalı başvurular için 16/2, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar enerjisine dayalı başvurular için 16/4 hükümlerinde belirtildiği üzere listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için şahsen veya vekâleten Şirketimize yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu taleplerinin dilekçe ile <http://luy.meramedas.com.tr> adresinden yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde, ilgili mevzuat gereğince bağlantı görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.

*Temmuz-2023 Dönemine ait başvurular için Kurum görüşü beklenmektedir.

Sıra No	Başvuru No	Üretim Tesisi Adresi	Kurulu Güç (kW)	Başvuru Türü	Kaynak Türü	TEİAŞ TM Adı	BAŞVURU DURUMU
1	202306002	Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Tatların/Ballık Mahallesi / Köyü	1910	Güneş	Md. 5.1/h	Nevşehir-2 TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Nevşehir 2 TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
2	202306003	Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Tatların/Ballık Mahallesi / Köyü	1250	Güneş	Md. 5.1/h	Nevşehir-2 TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Nevşehir 2 TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
3	202306006	Aksaray İli Merkez İlçesi Gözlüköyü Mahallesi / Köyü	9000	Güneş	Md. 5.1/h	Aksaray OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Aksaray OSB TM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

4	202306008	Konya İli Selçuklu İlçesi Eğribayat Mahallesi / Köyü	99	Güneş	Md. 5.1/h	Konya OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Konya OSB TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
5	202306009	Aksaray İli Merkez İlçesi Kutlu Mahallesi / Köyü	46,7	Güneş	Md. 5.1/h	Tümosan TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
6	202306010	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Aksalur Mahallesi / Köyü	980	Güneş	Md. 5.1/h	Ürgüp TM	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 14/6 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.
7	202306013	Kırşehir İli Merkez İlçesi Sıdıklı Küçükoba Mahallesi / Köyü	4850	Güneş	Md. 5.1/h	Kızılırmak TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Kızılırmak TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
8	202306014	Konya İli Karatay İlçesi Saraçoğlu Mahallesi / Köyü	3078	Güneş	Md. 5.1/h	Alakova TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
9	202306026	Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Emek Mahallesi / Köyü	378	Güneş	Md. 5/1.ç	Kalaba TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Kalaba TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

10	202306032	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi / Köyü	100	Güneş	Md. 11/3	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
11	202306033	Karaman İli Merkez İlçesi Yollarbaşı Köy Mahallesi / Köyü	60	Güneş	Md. 11/3	Karaman TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman TM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
12	202306034	Konya İli Akören İlçesi Hacılar Mahallesi / Köyü	380	Güneş	Md. 5.1/h	Alibeyhüyüğü TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Alibeyhüyüğü TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
13	202306036	Kırşehir İli Merkez İlçesi Karıncalı Mahallesi / Köyü	17800	Güneş	Md. 5.1/h	Kırşehir 2 TM	Yönetmelik Madde 7/8 hükmü kapsamında TEİAŞ 'tan fider tahsis edilmesi şartı ile başvuru olumlu değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
14	202306037	Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Çakıllı Mahallesi / Köyü	1400	Güneş	Md. 5.1/h	Derinkuyu TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Derinkuyu TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
15	202306039	Aksaray İli Merkez İlçesi Armutlu Mahallesi / Köyü	14000	Güneş	Md. 5.1/h	Aksaray OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Aksaray OSB TM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

16	202306040	Niğde İli Bor İlçesi Yenigöçmen Mahallesi / Köyü	8400**	Güneş	Md. 5.1/h	Bor TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
17	202306041	Niğde İli Bor İlçesi Yenigöçmen Mahallesi / Köyü	3000	Güneş	Md. 5.1/h	Bor TM	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 14/6 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.
18	202306042	Konya İli Karapınar İlçesi Salur Mahallesi / Köyü	10000	Güneş	Md. 5.1/h	Karapınar TM	Yönetmelik Madde 7/8 hükmü kapsamında TEİAŞ 'tan fider tahsis edilmesi şartı ile başvuru olumlu değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
19	202306044	Aksaray İli Merkez İlçesi Topakkaya /Fatih Mahallesi / Köyü	160	Güneş	Md. 11/3	Tümosan TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
20	202306047	Karaman İli Merkez İlçesi Kırbağı Mahallesi / Köyü	750	Güneş	Md. 5.1/h	Karaman OSB TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
21	202306048	Aksaray İli Merkez İlçesi Bahçesaray Mahallesi / Köyü	340	Güneş	Md. 5.1/h	Tümosan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

22	202306049	Konya İli Karapınar İlçesi Salur Mahallesi / Köyü	192	Güneş	Md. 5.1/h	Karapınar TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
23	202306050	Karaman İli Merkez İlçesi Hisar Mahallesi / Köyü	240	Güneş	Md. 5.1/h	Karaman TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
24	202306051	Niğde İli Ulukışla İlçesi Ovacık Mahallesi / Köyü	300**	Güneş	Md. 5.1/h	Ereğli TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
25	202306052	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Yeşilöz ve Cemil Mahallesi / Köyü	4000	Güneş	Md. 5.1/h	Ürgüp TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
26	202306053	Konya İli Emirgazi İlçesi Emirgazi / Merkez M Mahallesi / Köyü	240	Güneş	Md. 5.1/h	Karapınar TM	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 14/6 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.
27	202306054	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Yeşilöz Mahallesi / Köyü	8500	Güneş	Md. 5.1/h	Ürgüp TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.

28	202306055	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Yeşilöz Mahallesi / Köyü	4250	Güneş	Md. 5.1/h	Ürgüp TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
29	202306056	Konya İli Emirgazi İlçesi Gölören Mahallesi / Köyü	11000**	Güneş	Md. 5.1/h	Karapınar TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
30	202306057	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Yeşilöz Mahallesi / Köyü	2050**	Güneş	Md. 5.1/h	Ürgüp TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
31	202306058	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Yeşilöz Mahallesi / Köyü	1200	Güneş	Md. 5.1/h	Ürgüp TM	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 14/6 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.
32	202306059	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Boyalı Mahallesi / Köyü	8000	Güneş	Md. 5.1/h	Ürgüp TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
33	202306060	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Boyalı Mahallesi / Köyü	12000	Güneş	Md. 5.1/h	Ürgüp TM	Yönetmelik Madde 7/8 hükmü kapsamında TEİAŞ 'tan fider tahsis edilmesi şartı ile başvuru olumlu değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.

34	202306061	Konya İli Kulu İlçesi Yazıçayır Mahallesi / Köyü	3060	Güneş	Md. 5.1/h	Kulu TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
35	202306062	Konya İli Altınekin İlçesi Yenice Mahallesi / Köyü	3200	Güneş	Md. 5.1/h	Altınekin TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
36	202306063	Konya İli Çumra İlçesi Erentepe Mahallesi / Köyü	998	Güneş	Md. 5.1/h	Güneysınır TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Güneysınır TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
37	202306064	Niğde İli Bor İlçesi Kemerhisar/Tepe Mahallesi / Köyü	87	Güneş	Md. 11/3	Bor TM	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 14/6 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.
38	202306068	Niğde İli Merkez İlçesi İlhanlı Mahallesi / Köyü	63	Güneş	Md. 11/3	Niğde 2 TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
39	202306070	Kırşehir İli Merkez İlçesi Sıdıklı Küçükoba Mahallesi / Köyü	1750	Güneş	Md. 5.1/h	Kızılırmak TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Kızılırmak TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

40	202306074	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi / Köyü	100	Güneş	Md. 11/3	Büsan TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
41	202306075	Konya İli Beyşehir İlçesi Bayafşar Mahallesi / Köyü	960	Güneş	Md. 5.1/h	Beyşehir TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Beyşehir TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
42	202306078	Konya İli Karapınar İlçesi Yenikuyu Mahallesi / Köyü	630	Güneş	Md. 5.1/h	Hotamış TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
43	202306079	Nevşehir İli Hacıbektaş İlçesi Bala Mahallesi / Köyü	5000	Güneş	Md. 5.1/h	Avanos 2 TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Avanos 2 TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
44	202306080	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi / Köyü	40	Güneş	Md. 11/3	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
45	202306081	Aksaray İli Merkez İlçesi Bahçesaray Mahallesi / Köyü	39,585	Güneş	Md. 11/3	Aksaray OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Aksaray OSB TM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

46	202306084	Konya İli Sarayönü İlçesi Ladik Mahallesi / Köyü	50	Güneş	Md. 11/3	Ladik TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ladik TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
47	202306085	Konya İli Selçuklu İlçesi Çaltı Mahallesi / Köyü	990	Güneş	Md. 5/1.h	Kuzey TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
48	202306086	Konya İli Çumra İlçesi Bardakçı Mahallesi / Köyü	100	Güneş	Md. 5/1.h	Çumra TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Çumra TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
49	202306088	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Aksalur Mahallesi / Köyü	800	Güneş	Md. 5/1.h	Ürgüp TM	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 14/6 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.
50	202306090	Karaman İli Merkez İlçesi Dinek Mahallesi / Köyü	480	Güneş	Md. 5/1.h	Karaman TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman TM (TR-A) 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
51	202306092	Konya İli Çumra İlçesi Erentepe Mahallesi / Köyü	3640	Güneş	Md. 5/1.h	Güneysınır TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Güneysınır TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

52	202306093	Konya İli Karapınar İlçesi Yenikuyu Mahallesi / Köyü	900	Güneş	Md. 5/1.h	Hotamış TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
53	202306095	Konya İli Karapınar İlçesi Salur Mahallesi / Köyü	800	Güneş	Md. 5/1.h	Karapınar TM	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 14/6 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.
54	202306096	Konya İli Selçuklu İlçesi Sızma/Selçuklu Mahallesi / Köyü	3200	Güneş	Md. 5/1.h	Selçuklu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
55	202306105	Konya İli Karapınar İlçesi Salur Mahallesi / Köyü	1200	Güneş	Md. 5/1.h	Karapınar TM	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 14/6 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.
56	202306106	Aksaray İli Merkez İlçesi Yenikent Mahallesi / Köyü	1920	Güneş	Md. 5/1.h	Tümosan TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
57	202306107	Konya İli Karapınar İlçesi Yenikuyu Mahallesi / Köyü	123,4*	Güneş	Md. 5/1.h	Hotamış TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

58	202306109	Konya İli Karapınar İlçesi Salur Mahallesi / Köyü	1200	Güneş	Md. 5/1.h	Karapınar TM	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 14/6 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.
59	202306112	Konya İli Karapınar İlçesi Salur Mahallesi / Köyü	1000	Güneş	Md. 5/1.h	Karapınar TM	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 14/6 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.
60	202306121	Konya İli Kadınhanı İlçesi Söğütözü Mahallesi / Köyü	1912,95	Güneş	Md. 5/1.h	Ladik TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Ladik TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
61	202306122	Konya İli Karapınar İlçesi Yenikuyu Mahallesi / Köyü	999	Güneş	Md. 5/1.h	Hotamış TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
62	202306124	Konya İli Ereğli İlçesi Orhangazi Mahallesi / Köyü	250	Güneş	Md. 5/1.h	Ereğli TM	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 14/6 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.
63	202306126	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Mustafapaşa Mahallesi / Köyü	45	Güneş	Md. 11/3	Ürgüp TM	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 14/6 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.

64	202306127	Konya İli Beyşehir İlçesi Bayafşar Mahallesi / Köyü	400	Güneş	Md. 11/3	Beyşehir TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Beyşehir TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
65	202306128	Konya İli Beyşehir İlçesi Gökçimen Mahallesi / Köyü	960	Güneş	Md. 5/1.h	Beyşehir TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Beyşehir TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
66	202306129	Konya İli Karatay İlçesi Sakyatın Mahallesi / Köyü	96	Güneş	Md. 11/3	Karatay TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
67	202306130	Konya İli Çumra İlçesi Çaybaşı Mahallesi / Köyü	40	Güneş	Md. 5/1.h	Çumra TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Çumra TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
68	202306132	Karaman İli Merkez İlçesi Hamidiye Mahallesi / Köyü	46,213	Güneş	Md. 5/1.h	Karaman OSB TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karaman OSB TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
69	202306133	Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi Demirli Mahallesi / Köyü	400	Güneş	Md. 5/1.h	Yerköy TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Yerköy TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

70	202306134	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Aksalur Salur Mahallesi / Köyü	3000	Güneş	Md. 5/1.h	Ürgüp TM	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 14/6 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.
71	202306136	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Aksalur Salur Mahallesi / Köyü	3000	Güneş	Md. 5/1.h	Ürgüp TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
72	202306138	Konya İli Selçuklu İlçesi Sızma Selçuklu Mahallesi / Köyü	3200	Güneş	Md. 5/1.h	Selçuklu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
73	202306139	Konya İli Selçuklu İlçesi Sızma Selçuklu Mahallesi / Köyü	2000	Güneş	Md. 5/1.h	Selçuklu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
74	202306140	Konya İli Selçuklu İlçesi Sızma Selçuklu Mahallesi / Köyü	750	Güneş	Md. 5/1.h	Selçuklu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
75	202306141	Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Akpınar Mh	1600	Güneş	Md. 5/1.h	Kalaba TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Kalaba TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

76	202306142	Konya İli Dođanhisar İlçesi Kemer Mahallesi / Köyü	240	Güneş	Md. 5/1.h	İlgın TM	Bađlantı Anlaşmasına Çađrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik deđerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bađlantı Anlaşmasına Çađrı Mektubu tanzim edilecektir.
77	202306143	Konya İli Hadim İlçesi Yađcı Mahallesi / Köyü	60	Güneş	Md. 11/3	Hadim TM	Bađlantı Anlaşmasına Çađrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik deđerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bađlantı Anlaşmasına Çađrı Mektubu tanzim edilecektir.
78	202306144	Konya İli Selçuklu İlçesi Sızma Selçuklu Mahallesi / Köyü	1200	Güneş	Md. 5/1.h	Selçuklu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında deđerlendirilmiştir. Bađlantı Anlaşmasına Çađrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
79	202306145	Konya İli Karatay İlçesi İsmil Mahallesi / Köyü	800	Güneş	Md. 5/1.h	Karatay TM	Bađlantı Anlaşmasına Çađrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik deđerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bađlantı Anlaşmasına Çađrı Mektubu tanzim edilecektir.
80	202306147	Konya İli Selçuklu İlçesi Sızma Selçuklu Mahallesi / Köyü	480	Güneş	Md. 5/1.h	Selçuklu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında deđerlendirilmiştir. Bađlantı Anlaşmasına Çađrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
81	202306148	Kırşehir İli Merkez İlçesi Taburođlu Mahallesi / Köyü	960	Güneş	Md. 5/1.h	Kırşehir 2 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliđinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.

82	202306149	Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi / Köyü	33	Güneş	Md. 11/3	Kayacık TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
83	202306150	Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Akpınar Mahallesi / Köyü	1850	Güneş	Md. 5/1.h	Kalaba TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Kalaba TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
84	202306151	Konya İli Selçuklu İlçesi Sızma Selçuklu Mahallesi / Köyü	400	Güneş	Md. 5/1.h	Selçuklu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
85	202306153	Konya İli Selçuklu İlçesi Sızma Selçuklu Mahallesi / Köyü	750	Güneş	Md. 5/1.h	Selçuklu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
86	202306154	Kırşehir İli Merkez İlçesi Taburoğlu Mahallesi / Köyü	2900	Güneş	Md. 5/1.h	Kırşehir 2 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.
87	202306155	Konya İli Yunak İlçesi Saray Mahallesi / Köyü	160	Güneş	Md. 11/3	Altınova TM	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucunun da olumlu olması halinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

88	202306156	Konya İli Beyşehir İlçesi Bayafşar Mahallesi / Köyü	440	Güneş	Md. 11/3	Beyşehir TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Beyşehir TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
89	202306157	Konya İli Beyşehir İlçesi Bayafşar Mahallesi / Köyü	240	Güneş	Md. 11/3	Beyşehir TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Beyşehir TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
90	202306158	Konya İli Beyşehir İlçesi Üzümlü Mahallesi / Köyü	1001	Güneş	Md. 5/1.h	Beyşehir TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Beyşehir TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
91	202306159	Konya İli Beyşehir İlçesi Üzümlü Mahallesi / Köyü	1799,98	Güneş	Md. 5/1.h	Beyşehir TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Beyşehir TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
92	202306160	Konya İli Beyşehir İlçesi Bayafşar Mahallesi / Köyü	240	Güneş	Md. 11/3	Beyşehir TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Beyşehir TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
93	202306161	Konya İli Beyşehir İlçesi Üzümlü Mahallesi / Köyü	110	Güneş	Md. 11/3	Beyşehir TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Beyşehir TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

94	202306162	Konya İli Selçuklu İlçesi Sızma Selçuklu Mahallesi / Köyü	1240	Güneş	Md. 5/1.h	Selçuklu TM	EPDK nın 648217 sayılı görüşü kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
95	202306164	Konya İli Selçuklu İlçesi Sarıcalar Mahallesi / Köyü	13910**	Güneş	Md. 5/1.h	Kuzey TM	Yönetmelik Madde 7/8 hükmü kapsamında TEİAŞ 'tan fider tahsis edilmesi şartı ile başvuru olumlu değerlendirilmiştir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
96	202306165	Konya İli Selçuklu İlçesi Sarıcalar Mahallesi / Köyü	8000	Güneş	Md. 5/1.h	Kuzey TM	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 14/6 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.
97	202306166	Konya İli Selçuklu İlçesi Sarıcalar Mahallesi / Köyü	500	Güneş	Md. 5/1.h	Kuzey TM	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 14/6 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.
98	202306167	Konya İli Selçuklu İlçesi Sarıcalar Mahallesi / Köyü	750	Güneş	Md. 5/1.h	Kuzey TM	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 14/6 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.
99	202306170	Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Tatların/Ballık Mahallesi / Köyü	960	Güneş	Md. 5/1.h	Nevşehir-2 TM	TEİAŞ 'ın TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Nevşehir 2 TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
100	202306171	Konya İli Karapınar İlçesi Kayalı Mahallesi / Köyü	750	Güneş	Md. 5/1.h	Karapınar TM	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, 14/6 hükmü kapsamında olumsuz sonuçlandırılmıştır.
101	202306172	Niğde İli Merkez İlçesi Kıçağaç Mahallesi / Köyü	1200	Güneş	Md. 5/1.h	Niğde 2 TM	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/1 ve 14/3 hükmü kapsamında mevcut dağıtım hattı hat kapasitesi şebeke kısıtı nedeniyle olumsuz sonuçlandırılmıştır.

*Bu başvurular için Yönetmelik 14/6 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, değerlendirme sonucuna göre kapasite tahsis edilmiştir.

** Bu başvuru için Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak, değerlendirme sonucuna göre trafo merkezinde kalan kapasite tahsis edilmiştir.